

#75633#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 31, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7232
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261568
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	0,394	0,131	16,05	12,08	15,8	12,05	3,75	24	0	0	60,6	43,8	16,75	0,1	0,1	-
25.02.2024	0,43	0,155	16,75	12,12	16,46	12,06	4,4	24	0	0	60,9	44,2	16,77	0,1	0,1	-
26.02.2024	0,397	0,136	16,1	12,08	15,86	12,05	3,81	24	0	0	60,8	44,2	16,66	0,1	0,1	-
27.02.2024	0,4	0,136	16,03	11,96	15,79	11,93	3,86	24	0	0	60,9	44,2	16,75	0,1	0,1	-
28.02.2024	0,403	0,136	16,12	12	15,88	11,98	3,9	24	0	0	60,9	44,1	16,76	0,1	0,1	-
29.02.2024	0,352	0,113	14,48	11,04	14,25	11	3,25	22	2	1	60,8	44	16,88	0,1	0,1	-
01.03.2024	0,424	0,15	16,6	12,14	16,35	12,09	4,26	24	0	0	61	44,2	16,84	0,1	0,1	-
02.03.2024	0,443	0,166	16,94	12,01	16,66	11,95	4,71	24	0	0	61	44,3	16,75	0,1	0,1	-
03.03.2024	0,447	0,17	17,14	12,16	16,85	12,09	4,76	24	0	0	61,1	44,5	16,64	0,1	0,1	-
04.03.2024	0,418	0,147	16,55	12,14	16,3	12,08	4,22	24	0	0	60,9	44,2	16,71	0,1	0,1	-
05.03.2024	0,37	0,111	15,75	12,43	15,51	12,36	3,15	24	0	0	61	44,3	16,72	0,1	0,1	-
06.03.2024	0,43	0,153	16,71	12,13	16,46	12,08	4,38	24	0	0	61	44,2	16,82	0,1	0,1	-
07.03.2024	0,378	0,119	15,91	12,34	15,67	12,28	3,39	24	0	0	60,8	44,2	16,61	0,1	0,1	-
08.03.2024	0,418	0,147	16,46	12,07	16,2	12,03	4,17	24	0	0	61	44	16,96	0,1	0,1	-
09.03.2024	0,424	0,151	16,56	12,05	16,31	11,99	4,32	24	0	0	61	44	16,95	0,1	0,1	-
10.03.2024	0,484	0,192	17,25	11,46	16,98	11,43	5,55	24	0	0	61	43,7	17,26	0,1	0,1	-
11.03.2024	0,377	0,116	15,27	11,61	15,03	11,61	3,42	24	0	0	60,7	43,3	17,35	0,1	0,1	-
12.03.2024	0,38	0,121	15,43	11,73	15,19	11,71	3,48	24	0	0	60,6	43,4	17,12	0,1	0,1	-
13.03.2024	0,434	0,158	16,31	11,44	16,06	11,43	4,63	24	0	0	60,8	43,5	17,3	0,1	0,1	-
14.03.2024	0,374	0,118	15,3	11,67	15,06	11,65	3,41	24	0	0	60,6	43,4	17,25	0,1	0,1	-
15.03.2024	0,405	0,134	15,62	11,45	15,38	11,45	3,93	24	0	0	60,8	43,4	17,41	0,1	0,1	-
16.03.2024	0,434	0,164	16,77	12,02	16,5	11,93	4,57	24	0	0	60,9	44,2	16,74	0,1	0,1	-
17.03.2024	0,477	0,188	17,1	11,46	16,82	11,43	5,39	24	0	0	61	43,7	17,29	0,1	0,1	-
18.03.2024	0,411	0,141	15,93	11,6	15,69	11,6	4,09	24	0	0	60,7	43,4	17,36	0,1	0,1	-
19.03.2024	0,389	0,127	15,34	11,45	15,1	11,44	3,66	24	0	0	60,7	43,3	17,43	0,1	0,1	-
20.03.2024	0,397	0,133	15,54	11,42	15,29	11,41	3,88	24	0	0	60,7	43,2	17,45	0,1	0,1	-
21.03.2024	0,383	0,125	15,21	11,36	14,97	11,36	3,61	24	0	0	60,5	43,1	17,39	0,1	0,1	-
22.03.2024	0,431	0,158	15,99	11,15	15,74	11,15	4,59	24	0	0	60,7	43,1	17,63	0,1	0,1	-
23.03.2024	0,391	0,13	15,42	11,41	15,16	11,41	3,75	24	0	0	60,7	43,4	17,39	0,1	0,1	-
Итого:	11,895	0	466,63	341,98	459,32	341,03	0	694	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,895															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 694

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2024	485,147	22516,21	17492,42	22134,56	17249,24
23.03.2024	497,042	22982,84	17834,4	22593,88	17590,27

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2024 14:28:43