

#9559#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 31, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7232
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261568
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 23.03.2021 | 0,827 | 0,421 | 24,06 | 12,95 | 23,58 | 12,74 | 10,84 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 48,2 | 17,12 | 0,1 | 0,54 | 3,9 |
| 24.03.2021 | 0,744 | 0,383 | 23,5 | 12,81 | 23,03 | 12,63 | 10,4 | 24 | 0 | 0 | 61,7 | 45,9 | 15,82 | 0,1 | 0,52 | 4,8 |
| 25.03.2021 | 0,689 | 0,35 | 23,25 | 13,49 | 22,81 | 13,34 | 9,47 | 24 | 0 | 0 | 61 | 45,9 | 15,11 | 0,1 | 0,53 | 6,9 |
| 26.03.2021 | 0,716 | 0,375 | 23,12 | 12,37 | 22,68 | 12,28 | 10,4 | 24 | 0 | 0 | 60,2 | 45 | 15,22 | 0,1 | 0,53 | 5,1 |
| 27.03.2021 | 0,678 | 0,352 | 22,78 | 12,44 | 22,42 | 12,36 | 10,06 | 24 | 0 | 0 | 58,8 | 44,2 | 14,52 | 0,18 | 0,52 | 8,7 |
| 28.03.2021 | 0,716 | 0,388 | 23,96 | 12,15 | 23,59 | 12,11 | 11,48 | 24 | 0 | 1 | 56,8 | 42,9 | 13,93 | 0,1 | 0,53 | 5,8 |
| 29.03.2021 | 0,697 | 0,358 | 22,95 | 12,25 | 22,56 | 12,22 | 10,34 | 24 | 0 | 0 | 59 | 43,9 | 15,04 | 0,1 | 0,52 | 7,8 |
| 30.03.2021 | 0,715 | 0,375 | 23,04 | 12,21 | 22,63 | 12,13 | 10,5 | 24 | 0 | 0 | 59,9 | 44,7 | 15,15 | 0,1 | 0,52 | 9,8 |
| 31.03.2021 | 0,7 | 0,368 | 22,82 | 12,28 | 22,41 | 12,19 | 10,22 | 24 | 0 | 0 | 59,9 | 45,1 | 14,86 | 0,1 | 0,51 | 8,7 |
| 01.04.2021 | 0,672 | 0,358 | 21,97 | 11,3 | 21,63 | 11,26 | 10,37 | 24 | 0 | 0 | 58,4 | 43,8 | 14,63 | 0,1 | 0,52 | 4,7 |
| 02.04.2021 | 0,659 | 0,337 | 22,05 | 12 | 21,72 | 11,99 | 9,73 | 24 | 0 | 0 | 58,7 | 43,8 | 14,89 | 0,1 | 0,51 | 3,8 |
| 03.04.2021 | 0,682 | 0,354 | 22,57 | 11,82 | 22,24 | 11,82 | 10,42 | 24 | 0 | 0 | 58 | 43,3 | 14,65 | 0,2 | 0,51 | 3,8 |
| 04.04.2021 | 0,723 | 0,386 | 23,29 | 11,6 | 22,92 | 11,6 | 11,32 | 24 | 0 | 1 | 58 | 43,2 | 14,84 | 0,33 | 0,52 | 4,2 |
| 05.04.2021 | 0,648 | 0,331 | 22,47 | 11,98 | 22,18 | 11,98 | 10,2 | 24 | 0 | 1 | 56 | 41,8 | 14,23 | 0,25 | 0,52 | 2,7 |
| 06.04.2021 | 0,664 | 0,331 | 22,19 | 12,01 | 21,87 | 12,01 | 9,86 | 24 | 0 | 1 | 57,9 | 42,6 | 15,3 | 0,41 | 0,52 | 2,6 |
| 07.04.2021 | 0,711 | 0,367 | 23,01 | 11,71 | 22,67 | 11,71 | 10,96 | 24 | 0 | 1 | 57,7 | 42,5 | 15,26 | 0,14 | 0,51 | 2,8 |
| 08.04.2021 | 0,698 | 0,361 | 22,75 | 11,87 | 22,39 | 11,87 | 10,52 | 24 | 0 | 1 | 58,5 | 43,3 | 15,18 | 0,52 | 0,52 | 4,3 |
| 09.04.2021 | 0,715 | 0,358 | 22,86 | 11,94 | 22,49 | 11,94 | 10,55 | 24 | 0 | 1 | 59,1 | 43,3 | 15,8 | 0,12 | 0,52 | 7,2 |
| 10.04.2021 | 0,692 | 0,36 | 22,76 | 12,12 | 22,39 | 12,08 | 10,31 | 24 | 0 | 1 | 59 | 44 | 14,95 | 0,1 | 0,51 | 4,9 |
| 11.04.2021 | 0,735 | 0,388 | 23,13 | 11,82 | 22,74 | 11,76 | 10,98 | 24 | 0 | 0 | 59,9 | 44,6 | 15,31 | 0,18 | 0,52 | 10,3 |
| 12.04.2021 | 0,685 | 0,362 | 22,56 | 12,02 | 22,16 | 11,96 | 10,2 | 24 | 0 | 1 | 59,4 | 44,6 | 14,75 | 0,1 | 0,52 | 7,7 |
| 13.04.2021 | 0,666 | 0,351 | 22,5 | 11,92 | 22,18 | 11,92 | 10,26 | 24 | 0 | 0 | 57,8 | 43,6 | 14,24 | 0,33 | 0,51 | 4,7 |
| 14.04.2021 | 0,618 | 0,323 | 22,04 | 12,13 | 21,78 | 12,13 | 9,65 | 24 | 0 | 1 | 56,2 | 42,5 | 13,7 | 0,33 | 0,52 | 4,1 |
| 15.04.2021 | 0,64 | 0,326 | 22,13 | 12,05 | 21,82 | 12,05 | 9,77 | 24 | 0 | 1 | 57,1 | 42,8 | 14,29 | 0,33 | 0,51 | 5,8 |
| 16.04.2021 | 0,668 | 0,35 | 22,48 | 11,8 | 22,19 | 11,8 | 10,39 | 24 | 0 | 1 | 57,2 | 42,8 | 14,37 | 0,31 | 0,52 | 5,6 |
| 17.04.2021 | 0,648 | 0,336 | 22,15 | 12,06 | 21,8 | 12,06 | 9,74 | 24 | 0 | 1 | 58 | 43,6 | 14,38 | 0,27 | 0,51 | 8,3 |
| 18.04.2021 | 0,666 | 0,351 | 22,34 | 11,89 | 21,98 | 11,88 | 10,1 | 24 | 0 | 1 | 58,3 | 44 | 14,31 | 0,2 | 0,52 | 10,4 |
| 19.04.2021 | 0,684 | 0,363 | 22,52 | 11,79 | 22,14 | 11,79 | 10,35 | 24 | 0 | 1 | 58,8 | 44,3 | 14,59 | 0,18 | 0,52 | 11 |
| 20.04.2021 | 0,649 | 0,343 | 22,02 | 11,93 | 21,72 | 11,92 | 9,8 | 24 | 0 | 1 | 58,4 | 44,4 | 14,02 | 0,33 | 0,52 | 9,9 |
| 21.04.2021 | 0,662 | 0,348 | 22,05 | 11,82 | 21,72 | 11,79 | 9,93 | 24 | 0 | 1 | 58,8 | 44,4 | 14,44 | 0,58 | 0,52 | 8,6 |
| 22.04.2021 | 0,644 | 0,338 | 21,95 | 11,7 | 21,7 | 11,7 | 10 | 24 | 0 | 1 | 57 | 43 | 13,99 | 0,58 | 0,52 | 4,6 |
| 23.04.2021 | 0,684 | 0,363 | 22,6 | 11,46 | 22,29 | 11,46 | 10,83 | 24 | 0 | 1 | 57 | 42,7 | 14,38 | 0,58 | 0,51 | - |
| Итого: | 21,995 | 0 | 725,87 | 385,69 | 714,43 | 384,48 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 21,995 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 768
 Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 22.03.2021 | 49,497 | 2072,63 | 1584,16 | 2040 | 1559,3 |
| 23.04.2021 | 71,492 | 2798,5 | 1969,85 | 2754,43 | 1943,78 |

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 18:57:30