

#9560#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
 Адрес потребителя Артиллерийская 31, Калининград  
 Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 7232  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00261568  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	0,827	0,421	24,06	12,95	23,58	12,74	10,84	24	0	0	65,4	48,2	17,12	0,1	0,54	3,9
24.03.2021	0,744	0,383	23,5	12,81	23,03	12,63	10,4	24	0	0	61,7	45,9	15,82	0,1	0,52	4,8
25.03.2021	0,689	0,35	23,25	13,49	22,81	13,34	9,47	24	0	0	61	45,9	15,11	0,1	0,53	6,9
26.03.2021	0,716	0,375	23,12	12,37	22,68	12,28	10,4	24	0	0	60,2	45	15,22	0,1	0,53	5,1
27.03.2021	0,678	0,352	22,78	12,44	22,42	12,36	10,06	24	0	0	58,8	44,2	14,52	0,18	0,52	8,7
28.03.2021	0,716	0,388	23,96	12,15	23,59	12,11	11,48	24	0	1	56,8	42,9	13,93	0,1	0,53	5,8
29.03.2021	0,697	0,358	22,95	12,25	22,56	12,22	10,34	24	0	0	59	43,9	15,04	0,1	0,52	7,8
30.03.2021	0,715	0,375	23,04	12,21	22,63	12,13	10,5	24	0	0	59,9	44,7	15,15	0,1	0,52	9,8
31.03.2021	0,7	0,368	22,82	12,28	22,41	12,19	10,22	24	0	0	59,9	45,1	14,86	0,1	0,51	8,7
01.04.2021	0,672	0,358	21,97	11,3	21,63	11,26	10,37	24	0	0	58,4	43,8	14,63	0,1	0,52	4,7
02.04.2021	0,659	0,337	22,05	12	21,72	11,99	9,73	24	0	0	58,7	43,8	14,89	0,1	0,51	3,8
03.04.2021	0,682	0,354	22,57	11,82	22,24	11,82	10,42	24	0	0	58	43,3	14,65	0,2	0,51	3,8
04.04.2021	0,723	0,386	23,29	11,6	22,92	11,6	11,32	24	0	1	58	43,2	14,84	0,33	0,52	4,2
05.04.2021	0,648	0,331	22,47	11,98	22,18	11,98	10,2	24	0	1	56	41,8	14,23	0,25	0,52	2,7
06.04.2021	0,664	0,331	22,19	12,01	21,87	12,01	9,86	24	0	1	57,9	42,6	15,3	0,41	0,52	2,6
07.04.2021	0,711	0,367	23,01	11,71	22,67	11,71	10,96	24	0	1	57,7	42,5	15,26	0,14	0,51	2,8
08.04.2021	0,698	0,361	22,75	11,87	22,39	11,87	10,52	24	0	1	58,5	43,3	15,18	0,52	0,52	4,3
09.04.2021	0,715	0,358	22,86	11,94	22,49	11,94	10,55	24	0	1	59,1	43,3	15,8	0,12	0,52	7,2
10.04.2021	0,692	0,36	22,76	12,12	22,39	12,08	10,31	24	0	1	59	44	14,95	0,1	0,51	4,9
11.04.2021	0,735	0,388	23,13	11,82	22,74	11,76	10,98	24	0	0	59,9	44,6	15,31	0,18	0,52	10,3
12.04.2021	0,685	0,362	22,56	12,02	22,16	11,96	10,2	24	0	1	59,4	44,6	14,75	0,1	0,52	7,7
13.04.2021	0,666	0,351	22,5	11,92	22,18	11,92	10,26	24	0	0	57,8	43,6	14,24	0,33	0,51	4,7
14.04.2021	0,618	0,323	22,04	12,13	21,78	12,13	9,65	24	0	1	56,2	42,5	13,7	0,33	0,52	4,1
15.04.2021	0,64	0,326	22,13	12,05	21,82	12,05	9,77	24	0	1	57,1	42,8	14,29	0,33	0,51	5,8
16.04.2021	0,668	0,35	22,48	11,8	22,19	11,8	10,39	24	0	1	57,2	42,8	14,37	0,31	0,52	5,6
17.04.2021	0,648	0,336	22,15	12,06	21,8	12,06	9,74	24	0	1	58	43,6	14,38	0,27	0,51	8,3
18.04.2021	0,666	0,351	22,34	11,89	21,98	11,88	10,1	24	0	1	58,3	44	14,31	0,2	0,52	10,4
19.04.2021	0,684	0,363	22,52	11,79	22,14	11,79	10,35	24	0	1	58,8	44,3	14,59	0,18	0,52	11
20.04.2021	0,649	0,343	22,02	11,93	21,72	11,92	9,8	24	0	1	58,4	44,4	14,02	0,33	0,52	9,9
21.04.2021	0,662	0,348	22,05	11,82	21,72	11,79	9,93	24	0	1	58,8	44,4	14,44	0,58	0,52	8,6
22.04.2021	0,644	0,338	21,95	11,7	21,7	11,7	10	24	0	1	57	43	13,99	0,58	0,52	4,6
23.04.2021	0,684	0,363	22,6	11,46	22,29	11,46	10,83	24	0	1	57	42,7	14,38	0,58	0,51	-
Итого:	21,995	0	725,87	385,69	714,43	384,48	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,995															

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	49,497	2072,63	1584,16	2040	1559,3
23.04.2021	71,492	2798,5	1969,85	2754,43	1943,78

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 28.04.2021 7:04:02