

#9542#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 31, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7232
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261568
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2022	0,492	0,201	22,74	17,9	22,26	17,66	4,6	24	0	0	66,1	53	13,07	0,12	0,46	-
25.04.2022	0,412	0,149	21,53	17,76	21,06	17,52	3,54	24	0	1	64,5	52	12,5	0,33	0,39	-
26.04.2022	0,432	0,17	21,5	17,08	21,08	16,84	4,24	24	0	1	62,6	50,3	12,3	0,39	0,27	-
27.04.2022	0,418	0,148	21,62	17,63	21,25	17,39	3,86	24	0	1	61,2	48,6	12,59	0,31	0,3	-
28.04.2022	0,464	0,155	23,9	19,82	23,42	19,58	3,84	24	0	1	63,2	50,1	13,12	0,12	0,22	-
29.04.2022	0,498	0,173	24,17	19,8	23,69	19,56	4,13	24	0	1	65,1	51,3	13,79	0,1	0,17	-
30.04.2022	0,523	0,192	24,52	19,74	24,04	19,5	4,54	24	0	0	65,3	51,5	13,83	0,18	0,13	-
01.05.2022	0,489	0,164	24,07	19,97	23,59	19,73	3,86	24	0	1	65,2	51,4	13,79	0,18	0,12	-
02.05.2022	0,486	0,165	24,12	19,92	23,64	19,68	3,96	24	0	1	64,8	51,1	13,66	0,22	0,11	-
03.05.2022	0,496	0,175	24,31	19,82	23,83	19,58	4,25	24	0	1	64,2	50,7	13,42	0,22	0,12	-
04.05.2022	0,512	0,185	24,49	19,84	24,01	19,6	4,41	24	0	1	64,5	50,8	13,68	0,22	0,12	-
05.05.2022	0,485	0,16	24,14	20,05	23,66	19,81	3,85	24	0	1	64,7	51	13,68	0,2	0,12	-
06.05.2022	0,519	0,189	24,55	19,86	24,07	19,62	4,45	24	0	1	65,1	51,4	13,77	0,14	0,11	-
07.05.2022	0,501	0,177	24,34	19,88	23,86	19,64	4,22	24	0	1	64,9	51,3	13,62	0,2	0,1	-
08.05.2022	0,51	0,184	24,35	19,73	23,87	19,49	4,38	24	0	1	64,8	51,2	13,63	0,39	0,1	-
09.05.2022	0,489	0,16	23,91	19,89	23,43	19,65	3,78	24	0	1	65,4	51,4	14,01	0,14	0,1	-
10.05.2022	0,517	0,188	24,35	19,62	23,87	19,38	4,49	24	0	1	65,1	51,4	13,76	0,1	0,1	-
11.05.2022	0,494	0,169	23,92	19,78	23,44	19,54	3,9	24	0	0	65,9	52	13,9	0,14	0,1	-
12.05.2022	0,482	0,165	24,23	20,06	23,75	19,82	3,93	24	0	1	64,8	51,5	13,32	0,12	0,1	-
13.05.2022	0,487	0,16	25,04	21,09	24,56	20,85	3,71	24	0	1	65,6	52,3	13,27	0,14	0,11	-
14.05.2022	0,511	0,183	25,36	20,8	24,88	20,56	4,32	24	0	1	65	51,8	13,15	0,18	0,11	-
15.05.2022	0,533	0,206	25,77	20,73	25,29	20,49	4,8	24	0	1	65	52	13,04	0,22	0,11	-
16.05.2022	0,467	0,171	25,44	20,83	25,01	20,61	4,4	24	0	1	60,5	48,7	11,76	0,2	0,1	-
17.05.2022	0,484	0,158	25,03	21,03	24,55	20,79	3,76	24	0	1	64,7	51,4	13,3	0,18	0,1	-
18.05.2022	0,477	0,154	24,9	21	24,42	20,76	3,66	24	0	1	64,8	51,5	13,28	0,41	0,15	-
19.05.2022	0,223	0,082	14,35	11,49	14,12	11,37	2,75	24	0	1	55,7	47	8,7	0,1	0,11	-
20.05.2022	0,463	0,189	23,7	19,17	23,22	18,93	4,29	24	0	0	65,4	53,6	11,85	0,12	0,11	-
21.05.2022	0,467	0,2	23,77	18,94	23,29	18,7	4,59	24	0	1	64,3	52,9	11,43	0,2	0,11	-
22.05.2022	0,509	0,23	24,34	18,75	23,86	18,51	5,35	24	0	1	64,2	52,6	11,55	0,14	0,11	-
23.05.2022	0,447	0,175	23,23	19,02	22,75	18,78	3,97	24	0	1	65,2	53,2	11,98	0,12	0,11	-
Итого:	14,287	0	711,69	581	697,77	573,94	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,287															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2022	221,149	10048,25	7653,88	9880,9	7548,92
23.05.2022	235,436	10759,94	8234,88	10578,67	8122,86

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.05.2022 17:51:32