

#9555#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 31, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7232
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261568
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.04.2023 | 0,443 | 0,175 | 19,95 | 15,31 | 19,65 | 15,07 | 4,58 | 24 | 0 | 0 | 60,7 | 47 | 13,71 | 0,1 | 0,1 | - |
| 25.04.2023 | 0,442 | 0,169 | 19,85 | 15,26 | 19,56 | 15,02 | 4,54 | 24 | 0 | 0 | 60,5 | 46,6 | 13,95 | 0,1 | 0,1 | - |
| 26.04.2023 | 0,39 | 0,146 | 17,14 | 13,01 | 16,87 | 12,84 | 4,03 | 24 | 0 | 1 | 58,3 | 43,4 | 14,96 | 0,1 | 0,1 | - |
| 27.04.2023 | 0,488 | 0,186 | 21 | 15,74 | 20,65 | 15,5 | 5,15 | 24 | 0 | 0 | 60,6 | 46,2 | 14,4 | 0,1 | 0,1 | - |
| 28.04.2023 | 0,519 | 0,208 | 21,41 | 15,64 | 21,02 | 15,4 | 5,62 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 46,4 | 14,73 | 0,1 | 0,1 | - |
| 29.04.2023 | 0,448 | 0,16 | 20,14 | 15,76 | 19,78 | 15,52 | 4,26 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 46,7 | 14,6 | 0,1 | 0,1 | - |
| 30.04.2023 | 0,485 | 0,189 | 20,68 | 15,5 | 20,31 | 15,26 | 5,05 | 24 | 0 | 0 | 61 | 46,5 | 14,54 | 0,1 | 0,1 | - |
| 01.05.2023 | 0,477 | 0,187 | 20,33 | 14,99 | 19,98 | 14,76 | 5,22 | 24 | 0 | 0 | 60 | 45,6 | 14,35 | 0,1 | 0,1 | - |
| 02.05.2023 | 0,452 | 0,169 | 18,6 | 13,76 | 18,32 | 13,56 | 4,76 | 24 | 0 | 0 | 60,4 | 45,1 | 15,3 | 0,1 | 0,1 | - |
| 03.05.2023 | 0,501 | 0,198 | 20,7 | 15,23 | 20,35 | 14,99 | 5,36 | 24 | 0 | 0 | 61 | 46,2 | 14,79 | 0,12 | 0,1 | - |
| 04.05.2023 | 0,416 | 0,154 | 17,5 | 13,22 | 17,23 | 13,01 | 4,22 | 21 | 3 | 1 | 61,2 | 46,1 | 15,07 | 0,1 | 0,1 | - |
| 05.05.2023 | 0,467 | 0,167 | 19,94 | 15,22 | 19,62 | 14,98 | 4,64 | 24 | 0 | 0 | 60,8 | 45,8 | 15,05 | 0,1 | 0,1 | - |
| 06.05.2023 | 0,483 | 0,181 | 19,94 | 14,88 | 19,62 | 14,64 | 4,98 | 24 | 0 | 0 | 61 | 45,8 | 15,22 | 0,1 | 0,1 | - |
| 07.05.2023 | 0,464 | 0,168 | 19,58 | 14,92 | 19,3 | 14,68 | 4,62 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 45,8 | 15,3 | 0,1 | 0,1 | - |
| 08.05.2023 | 0,487 | 0,186 | 19,94 | 14,75 | 19,59 | 14,51 | 5,08 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 46,1 | 15,35 | 0,1 | 0,1 | - |
| 09.05.2023 | 0,49 | 0,194 | 19,99 | 14,63 | 19,66 | 14,4 | 5,26 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 46,1 | 15,08 | 0,1 | 0,1 | - |
| 10.05.2023 | 0,454 | 0,163 | 19,41 | 14,9 | 19,11 | 14,66 | 4,45 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 46,2 | 15,13 | 0,1 | 0,1 | - |
| 11.05.2023 | 0,438 | 0,156 | 19,21 | 14,88 | 18,91 | 14,64 | 4,27 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 46,3 | 14,85 | 0,1 | 0,1 | - |
| 12.05.2023 | 0,445 | 0,16 | 20,2 | 15,97 | 19,87 | 15,73 | 4,14 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 47,5 | 14,31 | 0,1 | 0,1 | - |
| 13.05.2023 | 0,428 | 0,157 | 19,15 | 14,92 | 18,84 | 14,68 | 4,16 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 46,8 | 14,45 | 0,1 | 0,1 | - |
| 14.05.2023 | 0,463 | 0,185 | 19,64 | 14,69 | 19,33 | 14,46 | 4,87 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 47,2 | 14,41 | 0,1 | 0,1 | - |
| 15.05.2023 | 0,409 | 0,139 | 18,75 | 14,99 | 18,49 | 14,75 | 3,74 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 47 | 14,33 | 0,1 | 0,1 | - |
| 16.05.2023 | 0,43 | 0,156 | 19,07 | 14,81 | 18,78 | 14,57 | 4,21 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 46,6 | 14,54 | 0,1 | 0,1 | - |
| 17.05.2023 | 0,432 | 0,155 | 18,71 | 14,48 | 18,46 | 14,24 | 4,22 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 46,1 | 14,97 | 0,1 | 0,1 | - |
| 18.05.2023 | 0,441 | 0,162 | 18,52 | 13,99 | 18,27 | 13,77 | 4,5 | 24 | 0 | 0 | 60,6 | 45,4 | 15,23 | 0,1 | 0,1 | - |
| 19.05.2023 | 0,428 | 0,148 | 18,15 | 13,98 | 17,86 | 13,74 | 4,12 | 24 | 0 | 0 | 61 | 45,4 | 15,59 | 0,1 | 0,1 | - |
| 20.05.2023 | 0,418 | 0,144 | 17,98 | 14,04 | 17,72 | 13,8 | 3,92 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 46 | 15,4 | 0,1 | 0,1 | - |
| 21.05.2023 | 0,433 | 0,155 | 18,39 | 13,97 | 18,1 | 13,74 | 4,36 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 45,9 | 15,02 | 0,11 | 0,1 | - |
| 22.05.2023 | 0,412 | 0,145 | 17,92 | 14,04 | 17,66 | 13,8 | 3,86 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 46,5 | 15,31 | 0,1 | 0,11 | - |
| 23.05.2023 | 0,27 | 0,106 | 12,69 | 9,31 | 12,53 | 9,18 | 3,35 | 24 | 0 | 1 | 55,9 | 43,5 | 12,36 | 0,11 | 0,1 | - |
| Итого: | 13,353 | 0 | 574,48 | 436,79 | 565,44 | 429,9 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 13,353 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 717

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.04.2023 | 370,22 | 17397,27 | 13560,33 | 17098,68 | 13373,06 |
| 23.05.2023 | 383,573 | 17971,75 | 13997,12 | 17664,12 | 13802,96 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.05.2023 7:33:38