

# #9556#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 22.06.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Артиллерийская 31, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 7232  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261568  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,425	0,148	17,84	13,83	17,58	13,59	3,99	24	0	0	61,7	45,9	15,83	0,53	0,52	16
25.05.2021	0,445	0,161	18,45	14,06	18,19	13,85	4,34	24	0	0	61,8	46,3	15,53	0,52	0,52	-
26.05.2021	0,44	0,156	17,48	13,01	17,21	12,82	4,39	24	0	0	61,4	45,1	16,32	0,52	0,52	-
27.05.2021	0,412	0,139	16,9	12,97	16,65	12,8	3,85	24	0	0	61,5	45	16,52	0,53	0,52	-
28.05.2021	0,412	0,142	16,9	12,9	16,65	12,73	3,92	24	0	0	61,3	44,9	16,42	0,53	0,52	11
29.05.2021	0,456	0,166	17,42	12,79	17,14	12,59	4,55	24	0	0	62,5	45,6	16,92	0,52	0,52	12,3
30.05.2021	0,5	0,188	17,82	12,77	17,49	12,53	4,96	24	0	0	64,8	46,9	17,9	0,53	0,52	-
31.05.2021	0,462	0,156	17,04	12,85	16,78	12,61	4,17	24	0	0	64,8	46,7	18,14	0,53	0,52	16
01.06.2021	0,459	0,158	17,05	12,69	16,75	12,49	4,26	24	0	0	64,2	46,4	17,76	0,53	0,52	-
02.06.2021	0,392	0,135	16,73	12,72	16,49	12,58	3,91	24	0	0	60,3	44,8	15,49	0,53	0,52	-
03.06.2021	0,397	0,149	17,1	12,58	16,86	12,53	4,33	24	0	0	58,4	43,5	14,85	0,53	0,52	15
04.06.2021	0,396	0,143	16,95	12,6	16,71	12,51	4,2	24	0	0	59	44,2	14,88	0,53	0,52	-
05.06.2021	0,47	0,204	18,2	12,18	17,94	12,11	5,83	24	0	0	59,2	44,4	14,82	0,53	0,52	13,4
06.06.2021	0,393	0,15	16,95	12,62	16,71	12,5	4,21	24	0	0	59,3	44,7	14,61	0,53	0,52	22
07.06.2021	0,383	0,137	16,9	12,82	16,65	12,73	3,92	24	0	0	59	44,3	14,69	0,53	0,52	-
08.06.2021	0,368	0,128	17,68	14,06	17,44	13,84	3,6	24	0	0	58,9	45,3	13,57	0,53	0,52	18,8
09.06.2021	0,412	0,157	18,31	14,12	18,06	13,88	4,18	24	0	0	60,6	46,2	14,32	0,53	0,52	21
10.06.2021	0,421	0,153	18,3	14,32	18,01	14,08	3,93	24	0	0	62,8	47,7	15,04	0,53	0,52	-
11.06.2021	0,407	0,138	18,05	14,41	17,77	14,17	3,6	24	0	0	63,2	48,2	15,04	0,53	0,52	-
12.06.2021	0,406	0,153	18,32	14,3	18,05	14,06	3,99	24	0	0	61,1	47	14,17	0,52	0,52	-
13.06.2021	0,402	0,141	18,07	14,33	17,81	14,09	3,72	24	0	0	61,8	47,1	14,69	0,51	0,52	-
14.06.2021	0,418	0,151	18,22	14,26	17,94	14,02	3,92	24	0	0	62,4	47,5	14,92	0,49	0,52	-
15.06.2021	0,39	0,13	17,87	14,4	17,59	14,16	3,43	24	0	0	61,8	47,1	14,7	0,47	0,52	-
16.06.2021	0,408	0,142	18	14,28	17,74	14,04	3,7	24	0	0	62,4	47,4	15,02	0,46	0,52	-
17.06.2021	0,384	0,128	17,74	14,43	17,47	14,19	3,28	24	0	0	62,5	47,6	14,87	0,45	0,52	-
18.06.2021	0,411	0,149	18,25	14,44	17,98	14,2	3,78	24	0	0	62,9	48,2	14,75	0,44	0,52	-
19.06.2021	0,408	0,149	18,61	14,82	18,28	14,58	3,7	24	0	0	63,5	49,1	14,37	0,44	0,52	-
20.06.2021	0,418	0,155	18,65	14,68	18,3	14,44	3,86	24	0	0	63,9	49,7	14,24	0,43	0,52	-
21.06.2021	0,397	0,145	18,42	14,73	18,11	14,49	3,62	24	0	0	63,4	49,6	13,8	0,42	0,52	-
22.06.2021	0,391	0,148	18,46	14,78	18,19	14,54	3,65	24	0	0	63,1	49,7	13,44	0,44	0,52	-
Итого:	12,483	0	532,68	409,75	524,54	403,75	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,483															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	86,989	3375,56	2353,26	3322,51	2322,6
22.06.2021	99,472	3908,24	2763,01	3847,05	2726,35

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.06.2021 11:39:05