

#9552#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 31, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7232
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261568
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,471	0,19	20,96	15,96	20,59	15,72	4,87	24	0	0	61,8	48,2	13,6	0,1	0,1	-
25.05.2023	0,435	0,171	19,96	15,35	19,63	15,11	4,52	24	0	0	60,4	47,1	13,33	0,1	0,1	-
26.05.2023	0,414	0,15	19,58	15,56	19,3	15,32	3,98	24	0	0	60,6	46,9	13,74	0,1	0,1	-
27.05.2023	0,404	0,138	19,32	15,52	19,03	15,28	3,75	24	0	0	60,4	46,5	13,88	0,1	0,1	-
28.05.2023	0,448	0,173	20,07	15,32	19,73	15,08	4,65	24	0	0	60,8	46,8	13,93	0,1	0,1	-
29.05.2023	0,432	0,159	19,99	15,64	19,65	15,4	4,25	24	0	0	60,9	47,1	13,81	0,1	0,1	-
30.05.2023	0,445	0,163	19,82	15,38	19,51	15,14	4,37	24	0	0	61,3	47,1	14,22	0,1	0,1	-
31.05.2023	0,415	0,144	19,32	15,38	19,04	15,14	3,9	24	0	0	60,8	46,7	14,06	0,1	0,1	-
01.06.2023	0,399	0,135	19,13	15,42	18,86	15,18	3,68	24	0	0	60,7	46,9	13,88	0,1	0,1	-
02.06.2023	0,422	0,154	19,48	15,21	19,19	14,97	4,22	24	0	0	60,1	46,1	13,95	0,1	0,1	-
03.06.2023	0,43	0,157	19,22	14,83	18,93	14,59	4,34	24	0	0	60,3	45,9	14,39	0,1	0,1	-
04.06.2023	0,46	0,184	20,3	15,17	20	14,93	5,07	24	0	0	59,6	45,9	13,69	0,1	0,1	-
05.06.2023	0,456	0,175	19,98	15,15	19,66	14,91	4,75	24	0	0	60,6	46,4	14,19	0,1	0,1	-
06.06.2023	0,415	0,152	19,08	14,95	18,8	14,71	4,09	24	0	0	60,7	46,6	14,09	0,11	0,1	-
07.06.2023	0,437	0,168	19,26	14,74	18,95	14,5	4,45	24	0	0	61,3	47,1	14,24	0,11	0,1	-
08.06.2023	0,446	0,177	19,41	14,67	19,11	14,43	4,68	24	0	0	61,4	47,3	14,08	0,1	0,1	-
09.06.2023	0,418	0,161	18,94	14,68	18,67	14,44	4,23	24	0	0	61,1	47,3	13,84	0,1	0,1	-
10.06.2023	0,399	0,142	18,64	14,79	18,36	14,55	3,81	24	0	0	61,1	47,1	13,97	0,1	0,1	-
11.06.2023	0,399	0,14	18,48	14,75	18,23	14,51	3,72	24	0	0	61,2	47	14,15	0,1	0,1	-
12.06.2023	0,444	0,179	19,44	14,58	19,12	14,34	4,78	24	0	0	60,8	47	13,83	0,1	0,1	-
13.06.2023	0,404	0,149	18,53	14,62	18,29	14,38	3,91	24	0	0	60,9	46,8	14,14	0,1	0,1	-
14.06.2023	0,415	0,154	18,67	14,57	18,38	14,33	4,05	24	0	0	61,1	47	14,12	0,1	0,1	-
15.06.2023	0,42	0,162	18,8	14,44	18,53	14,2	4,33	24	0	0	60,7	46,7	13,94	0,1	0,1	-
16.06.2023	0,41	0,151	18,53	14,52	18,23	14,28	3,95	24	0	0	61,5	47,2	14,33	0,1	0,1	-
17.06.2023	0,425	0,165	18,83	14,38	18,53	14,14	4,39	24	0	0	61,1	47,1	13,97	0,1	0,1	-
18.06.2023	0,435	0,176	18,94	14,26	18,64	14,02	4,62	24	0	0	61,2	47,2	14,02	0,1	0,1	-
19.06.2023	0,397	0,147	18,36	14,5	18,07	14,26	3,81	24	0	0	61,3	47,2	14,13	0,1	0,1	-
20.06.2023	0,42	0,163	18,72	14,4	18,45	14,16	4,29	24	0	0	61,1	47,1	13,94	0,11	0,1	-
21.06.2023	0,386	0,142	18,26	14,53	18	14,29	3,71	24	0	0	61	47,3	13,7	0,1	0,1	-
22.06.2023	0,395	0,15	18,63	14,61	18,36	14,38	3,98	24	0	0	60,4	47,2	13,27	0,11	0,1	-
23.06.2023	0,414	0,158	20,14	16,02	19,81	15,78	4,03	24	0	0	61,4	48,4	13,09	0,1	0,1	-
Итого:	13,11	0	596,79	463,9	587,65	456,47	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,11															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	383,573	17971,75	13997,12	17664,12	13802,96
23.06.2023	396,683	18568,54	14461,02	18251,77	14259,43

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 7:41:46