

#9557#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 31, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7232
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261568
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.06.2021	0,357	0,122	17,99	14,87	17,72	14,63	3,09	24	0	0	62	48,7	13,31	0,43	0,52	-
24.06.2021	0,416	0,158	18,67	14,63	18,35	14,39	3,96	24	0	0	63,2	49,2	14,03	0,41	0,51	-
25.06.2021	0,397	0,148	18,53	14,76	18,25	14,52	3,73	24	0	0	62,4	48,7	13,71	0,38	0,52	-
26.06.2021	0,399	0,148	18,38	14,58	18,12	14,34	3,78	24	0	0	62,2	48,3	13,92	0,37	0,52	-
27.06.2021	0,401	0,148	18,37	14,56	18,09	14,32	3,77	24	0	0	62,3	48,2	14,11	0,43	0,52	-
28.06.2021	0,393	0,142	18,22	14,5	17,95	14,26	3,69	24	0	0	61,9	48	13,97	0,39	0,52	-
29.06.2021	0,392	0,143	18,23	14,47	17,95	14,23	3,72	24	0	0	61,9	48	13,92	0,39	0,42	-
30.06.2021	0,213	0,075	11,84	9,77	11,69	9,65	2,04	24	0	1	55,6	43,6	12,01	0,3	0,52	-
01.07.2021	0,394	0,142	17,92	14,26	17,64	14,03	3,61	24	0	0	62,5	48	14,5	0,26	0,5	-
02.07.2021	0,361	0,129	16,57	13,05	16,31	12,84	3,47	24	0	1	61,4	47,3	14,1	0,29	0,52	-
03.07.2021	0,393	0,144	18,04	14,38	17,76	14,14	3,62	24	0	0	62,8	48,7	14,17	0,2	0,52	-
04.07.2021	0,376	0,131	17,75	14,42	17,47	14,18	3,29	24	0	0	62,9	48,7	14,2	0,13	0,52	-
05.07.2021	0,383	0,136	17,88	14,36	17,6	14,12	3,48	24	0	0	62,8	48,6	14,13	0,12	0,52	-
06.07.2021	0,411	0,156	18,42	14,38	18,12	14,14	3,98	24	0	0	62,6	48,6	13,99	0,12	0,52	-
07.07.2021	0,357	0,118	17,38	14,41	17,12	14,17	2,95	24	0	0	62,8	48,8	14,05	0,12	0,52	-
08.07.2021	0,382	0,14	17,86	14,24	17,59	14	3,59	24	0	0	62,2	48,3	13,92	0,15	0,44	-
09.07.2021	0,328	0,147	14,9	11,02	14,67	10,84	3,83	24	0	1	60,4	48	12,36	0,11	0,5	-
10.07.2021	0,371	0,178	16,36	11,97	16,11	11,73	4,38	24	0	0	61,9	49,9	12,05	0,11	0,49	-
11.07.2021	0,341	0,153	15,82	12	15,57	11,76	3,81	24	0	0	61,8	49,8	11,97	0,11	0,51	-
12.07.2021	0,383	0,168	17,04	12,84	16,76	12,6	4,16	24	0	0	62,7	49,9	12,8	0,11	0,5	-
13.07.2021	0,364	0,129	17,97	14,75	17,68	14,51	3,17	24	0	0	62,6	49	13,56	0,11	0,48	-
14.07.2021	0,341	0,121	16,81	13,72	16,54	13,5	3,04	23	1	1	62,5	49,1	13,4	0,19	0,47	-
15.07.2021	0,334	0,143	13,77	9,93	13,53	9,78	3,75	24	0	1	61,5	47,3	14,24	0,11	0,51	-
16.07.2021	0,377	0,138	18,74	15,18	18,44	14,94	3,5	24	0	0	62,3	49,4	12,92	0,1	0,5	-
17.07.2021	0,345	0,13	18,62	15,29	18,35	15,05	3,3	24	0	0	60,1	48,2	11,93	0,1	0,5	-
18.07.2021	0,399	0,157	19,08	15,03	18,78	14,79	3,99	24	0	0	61,9	49	12,93	0,1	0,46	-
19.07.2021	0,343	0,115	15,78	12,48	15,57	12,31	3,26	24	0	0	61,1	47,1	14,03	0,1	0,48	-
20.07.2021	0,342	0,107	17,11	14,29	16,87	14,08	2,79	24	0	0	62,1	48	14,04	0,1	0,47	-
21.07.2021	0,363	0,121	17,13	13,84	16,88	13,64	3,24	24	0	0	61,7	47,5	14,21	0,1	0,48	-
22.07.2021	0,38	0,138	18,11	14,51	17,84	14,29	3,55	24	0	0	61,6	48	13,6	0,1	0,5	-
23.07.2021	0,371	0,126	18,68	15,39	18,39	15,15	3,24	24	0	0	61,4	48,1	13,35	0,1	0,49	-
Итого:	11,407	0	537,97	427,88	529,71	420,93	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,407															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.06.2021	99,472	3908,24	2763,01	3847,05	2726,35
23.07.2021	110,879	4446,21	3190,89	4376,76	3147,28

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2021 8:14:30