

#9553#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 31, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7232
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261568
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,438	0,178	20,46	15,84	20,12	15,6	4,52	24	0	0	61,4	48,4	13,02	0,1	0,1	-
25.06.2023	0,433	0,178	20,41	15,74	20,08	15,5	4,58	24	0	0	60,9	48,1	12,8	0,11	0,1	-
26.06.2023	0,406	0,151	19,8	15,87	19,51	15,63	3,88	24	0	0	61,2	48,2	13,05	0,1	0,1	-
27.06.2023	0,427	0,162	20,13	15,8	19,79	15,56	4,23	24	0	0	61,2	48	13,25	0,1	0,1	-
28.06.2023	0,453	0,188	20,77	15,71	20,42	15,47	4,95	24	0	0	60,2	47,4	12,85	0,1	0,1	-
29.06.2023	0,437	0,184	20,74	15,62	20,42	15,39	5,03	24	0	0	59	46,9	12,11	0,11	0,1	-
30.06.2023	0,428	0,159	20,07	15,79	19,72	15,55	4,17	24	0	0	61,6	48,2	13,37	0,1	0,1	-
01.07.2023	0,416	0,151	19,87	15,84	19,55	15,6	3,95	24	0	0	61,6	48,2	13,34	0,1	0,1	-
02.07.2023	0,428	0,164	20,31	15,82	20	15,58	4,42	24	0	0	60,6	47,6	12,95	0,1	0,1	-
03.07.2023	0,428	0,164	20,32	15,99	19,98	15,75	4,23	24	0	0	61,1	47,8	13,31	0,1	0,1	-
04.07.2023	0,406	0,14	19,63	15,9	19,33	15,66	3,67	24	0	0	61,6	48	13,61	0,1	0,1	-
05.07.2023	0,435	0,161	20,48	16,14	20,12	15,9	4,22	24	0	0	61,5	48,1	13,38	0,1	0,1	-
06.07.2023	0,426	0,163	20,19	15,88	19,82	15,64	4,18	24	0	0	61,6	48,2	13,41	0,1	0,1	-
07.07.2023	0,394	0,14	19,67	15,98	19,36	15,74	3,62	24	0	0	61,2	48	13,18	0,1	0,1	-
08.07.2023	0,417	0,159	20,03	15,87	19,69	15,63	4,06	24	0	0	61,2	48,1	13,16	0,11	0,1	-
09.07.2023	0,441	0,173	20,32	15,78	19,98	15,54	4,44	24	0	0	61,6	48,3	13,29	0,11	0,1	-
10.07.2023	0,409	0,144	19,67	15,9	19,35	15,66	3,69	24	0	0	62,2	48,6	13,66	0,1	0,1	-
11.07.2023	0,449	0,184	20,6	15,66	20,24	15,42	4,82	24	0	0	61	48,1	12,91	0,1	0,1	-
12.07.2023	0,417	0,156	19,87	15,8	19,54	15,56	3,98	24	0	0	61,9	48,6	13,23	0,1	0,1	-
13.07.2023	0,42	0,167	20,01	15,52	19,68	15,28	4,4	24	0	0	60,2	47,5	12,71	0,1	0,1	-
14.07.2023	0,441	0,174	20,03	15,54	19,68	15,3	4,38	24	0	0	62,2	48,6	13,57	0,11	0,1	-
15.07.2023	0,433	0,17	20,07	15,64	19,73	15,4	4,33	24	0	0	62,1	48,8	13,31	0,1	0,1	-
16.07.2023	0,401	0,153	19,68	15,73	19,37	15,49	3,88	24	0	0	61,5	48,6	12,87	0,11	0,1	-
17.07.2023	0,428	0,17	20,16	15,78	19,81	15,54	4,27	24	0	0	61,9	48,8	13,07	0,1	0,1	-
18.07.2023	0,408	0,15	19,78	15,85	19,46	15,61	3,85	24	0	0	61,8	48,7	13,11	0,1	0,1	-
19.07.2023	0,429	0,171	20,21	15,68	19,86	15,44	4,42	24	0	0	61	48,1	12,99	0,1	0,1	-
20.07.2023	0,42	0,161	20,04	15,78	19,73	15,54	4,19	24	0	0	61	47,9	13,03	0,1	0,1	-
21.07.2023	0,406	0,148	19,76	15,9	19,43	15,66	3,77	24	0	0	61,4	48	13,4	0,1	0,1	-
22.07.2023	0,437	0,171	20,2	15,6	19,89	15,36	4,53	24	0	0	60,9	47,7	13,22	0,1	0,1	-
23.07.2023	0,439	0,172	20,31	15,65	19,96	15,41	4,55	24	0	0	60,6	47,4	13,22	0,1	0,1	-
Итого:	12,75	0	603,59	473,6	593,62	466,41	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,75															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	396,683	18568,54	14461,02	18251,77	14259,43
23.07.2023	409,433	19172,13	14934,62	18845,39	14725,84

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 7:20:05