

#90581#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 31, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7232
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261568
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,366	0,131	14,22	10,35	13,98	10,24	3,74	24	0	0	61,4	44,5	16,87	0,11	0,1	-
25.06.2024	0,359	0,124	17,5	14,23	17,21	13,99	3,22	24	0	0	61,4	47,7	13,74	0,11	0,1	-
26.06.2024	0,395	0,156	19,4	15,37	19,05	15,15	3,9	24	0	0	61,7	49,1	12,54	0,11	0,1	-
27.06.2024	0,335	0,112	18,43	15,56	18,14	15,32	2,82	24	0	0	61,8	49,5	12,21	0,11	0,1	-
28.06.2024	0,369	0,144	17,28	13,55	17,02	13,31	3,71	24	0	0	61,5	48,5	13,05	0,1	0,1	-
29.06.2024	0,345	0,125	16,93	13,78	16,66	13,54	3,12	24	0	0	61,7	48,5	13,27	0,1	0,1	-
30.06.2024	0,381	0,134	17,85	14,29	17,56	14,05	3,51	24	0	0	61,7	47,8	13,87	0,1	0,1	-
01.07.2024	0,358	0,12	17,4	14,27	17,14	14,03	3,11	24	0	0	61,7	47,8	13,92	0,1	0,1	-
02.07.2024	0,375	0,131	17,44	13,99	17,19	13,75	3,44	24	0	0	61,6	47,4	14,26	0,1	0,1	-
03.07.2024	0,39	0,14	17,23	13,53	16,97	13,29	3,68	24	0	0	61,6	46,7	14,87	0,1	0,1	-
04.07.2024	0,388	0,137	16,83	13,15	16,57	12,93	3,64	24	0	0	61,6	46,3	15,29	0,1	0,1	-
05.07.2024	0,397	0,14	16,89	13,06	16,64	12,84	3,8	24	0	0	61,6	46,2	15,4	0,1	0,1	-
06.07.2024	0,388	0,138	16,72	13,02	16,47	12,79	3,68	24	0	0	61,6	46,2	15,43	0,1	0,1	-
07.07.2024	0,428	0,168	17,46	12,91	17,2	12,69	4,51	24	0	0	61,8	46,5	15,23	0,1	0,1	-
08.07.2024	0,366	0,124	16,43	13,12	16,19	12,88	3,31	24	0	0	61,4	46,4	15,03	0,1	0,1	-
09.07.2024	0,404	0,15	17,34	13,3	17,07	13,07	4	24	0	0	61,7	46,9	14,8	0,1	0,1	-
10.07.2024	0,359	0,125	17,1	13,87	16,86	13,63	3,23	24	0	0	61,6	47,4	14,24	0,11	0,1	-
11.07.2024	0,376	0,139	17,38	13,72	17,13	13,48	3,65	24	0	0	61,1	47,2	13,9	0,11	0,1	-
12.07.2024	0,38	0,138	17,29	13,58	17,03	13,34	3,69	24	0	0	61,4	47,3	14,1	0,1	0,1	-
13.07.2024	0,357	0,126	17,04	13,79	16,79	13,55	3,24	24	0	0	61,3	47,2	14,11	0,1	0,1	-
14.07.2024	0,391	0,141	17,47	13,69	17,19	13,45	3,74	24	0	0	61,5	47,1	14,38	0,11	0,1	-
15.07.2024	0,409	0,157	17,45	13,27	17,17	13,03	4,14	24	0	0	61,8	47,2	14,54	0,1	0,1	-
16.07.2024	0,374	0,151	16,07	12,11	15,83	11,9	3,93	22	2	1	61,6	47,5	14,1	0,1	0,1	-
17.07.2024	0,424	0,173	17,74	13,09	17,46	12,87	4,59	24	0	0	61,6	47,4	14,19	0,1	0,1	-
18.07.2024	0,36	0,123	16,7	13,45	16,46	13,21	3,25	24	0	0	61,6	47,2	14,36	0,1	0,1	-
19.07.2024	0,373	0,131	16,99	13,51	16,74	13,27	3,47	24	0	0	61,5	47	14,52	0,1	0,1	-
20.07.2024	0,373	0,129	16,93	13,45	16,67	13,22	3,45	24	0	0	61,6	47,1	14,57	0,11	0,1	-
21.07.2024	0,372	0,131	16,91	13,4	16,64	13,17	3,47	24	0	0	61,6	47,1	14,48	0,11	0,1	-
22.07.2024	0,39	0,146	17,01	13,1	16,75	12,86	3,89	24	0	0	61,6	47,2	14,42	0,1	0,1	-
23.07.2024	0,351	0,115	16,7	13,67	16,46	13,43	3,03	24	0	0	61,8	47,4	14,36	0,1	0,1	-
Итого:	11,333	0	514,13	405,18	506,24	398,28	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,333															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	532,477	24323,89	18797,84	23912,54	18553,58
23.07.2024	543,81	24838,02	19203,02	24418,78	18951,86

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2024 7:37:37