

#28092#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Артиллерийская 31, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика 00261568	Показания прибора, Гкал 23.08.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	413,494	409,433	4.061



ТМВ

#27348#

Отчёт за период с 23.07.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 7232  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00261568  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 29.08.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2023	-	0,413	0,156	19,83	15,73	19,55	15,49	4,06	24	0	0	60,6	47,6	13,03	0,1	0,1
25.07.2023	-	0,434	0,167	20,57	16,15	20,23	15,91	4,32	24	0	0	61,2	48,2	12,99	0,1	0,1
26.07.2023	-	0,474	0,199	21,44	16,21	21,07	15,97	5,1	24	0	0	61,5	48,5	12,97	0,1	0,1
27.07.2023	-	0,413	0,154	19,62	15,57	19,31	15,33	3,98	24	0	0	61,3	47,8	13,47	0,1	0,1
28.07.2023	-	0,405	0,144	19,45	15,58	19,15	15,34	3,81	24	0	0	61,3	47,7	13,57	0,11	0,1
29.07.2023	-	0,448	0,177	20,13	15,45	19,8	15,21	4,59	24	0	0	61,8	48,1	13,64	0,1	0,1
30.07.2023	-	0,491	0,214	20,94	15,21	20,57	14,97	5,6	24	0	0	61,3	48	13,26	0,1	0,1
31.07.2023	-	0,48	0,201	20,44	15,19	20,1	14,95	5,15	24	0	0	62,2	48,4	13,85	0,1	0,1
01.08.2023	-	0,474	0,213	20,84	15,17	20,53	14,93	5,6	24	0	0	60,1	47,4	12,68	0,1	0,1
02.08.2023	-	0,01	0,009	5,06	4,37	5,05	4,35	0,7	24	0	0	28	29,4	-1,39	0,1	0,1
03.08.2023	-	0,002	0,002	0,26	0	0,26	0	0,26	24	0	0	20,2	20,9	-0,74	0,1	0,1
04.08.2023	-	0	0	0,13	0	0,13	0	0,13	24	0	0	20,2	20,3	-0,09	0,1	0,1
05.08.2023	-	0,002	0,004	0,5	0	0,5	0	0,5	24	0	0	16,9	20,1	-3,2	0,1	0,1
06.08.2023	-	0,001	0,001	0,16	0	0,16	0	0,16	24	0	0	19,8	20,3	-0,5	0,1	0,1
07.08.2023	-	0	0	0,1	0	0,1	0	0,1	24	0	0	19,5	19,4	0,06	0,1	0,1
08.08.2023	-	0,002	0,002	0,56	0	0,56	0	0,56	24	0	0	16,3	18,2	-1,92	0,1	0,1
09.08.2023	-	0,002	0,002	0,2	0	0,2	0	0,2	24	0	0	17,7	17,9	-0,16	0,1	0,1
10.08.2023	-	0	0	0,2	0	0,2	0	0,2	24	0	0	18	17,9	0,07	0,1	0,11
11.08.2023	-	0	0	0,09	0	0,09	0	0,09	24	0	1	18,3	18,2	0,12	0,1	0,11
12.08.2023	-	0,001	0,001	0,18	0	0,18	0	0,18	24	0	1	16,9	18,4	-1,46	0,1	0,11
13.08.2023	-	0	0	0,14	0	0,14	0	0,14	24	0	1	18,1	18,7	-0,67	0,1	0,11
14.08.2023	-	0,002	0,003	0,43	0	0,43	0	0,43	24	0	1	16,7	18,8	-2,02	0,1	0,11
15.08.2023	-	0,001	0,002	0,36	0	0,36	0	0,36	24	0	1	16,3	19,2	-2,9	0,1	0,11
16.08.2023	-	0,003	0,004	0,55	0	0,55	0	0,55	24	0	1	17	19,7	-2,68	0,1	0,11
17.08.2023	-	0,001	0,001	0,24	0	0,24	0	0,24	24	0	1	17,4	19,8	-2,38	0,1	0,12
18.08.2023	-	0,001	0,001	0,16	0	0,16	0	0,16	24	0	1	18,2	19,9	-1,75	0,1	0,1
19.08.2023	-	0,001	0,001	0,11	0	0,11	0	0,11	24	0	1	20,1	20,1	0,01	0,1	0,11
20.08.2023	-	0	0	0,09	0	0,09	0	0,09	24	0	1	20,3	20,2	0,05	0,1	0,13
21.08.2023	-	0	0	0,09	0	0,09	0	0,09	24	0	1	20,1	20,2	-0,17	0,1	0,12
22.08.2023	-	0	0	0,1	0	0,1	0	0,1	24	0	1	19,8	19,9	-0,08	0,1	0,12
23.08.2023	-	0	0	0,1	0	0,1	0	0,1	24	0	1	19,6	19,7	-0,07	0,1	0,12
Итого:	-	4,061	1,658	193,07	144,63	190,11	142,45	47,66	744	0	-	31,18	28,03	3,15	0,1	0,11

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2023	409,433	19172,13	14934,62	18845,39	14725,84
23.08.2023	413,494	19365,2	15079,25	19035,5	14868,29

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения