

#92478#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 31, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261568	Показания прибора, Гкал 23.08.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	549,095	543,81	5.285
Количество тепловой энергии, система 2	0,823	0	0.823

Подпись исполнителя _____



#91832#

Отчёт за период с 23.07.2024 по 23.08.2024.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 7232
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261568
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.08.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2024	-	0,397	0,151	17,25	13,28	0	16,99	13,05	0	3,94	24	0	0	61,8	47,2	14,59	0,33	0,1
25.07.2024	-	0,379	0,135	16,41	12,8	0	16,16	12,57	0	3,59	24	0	1	61,8	46,8	15,04	0,6	0,1
26.07.2024	-	0,405	0,151	16,41	12,29	0	16,16	12,09	0	4,07	24	0	1	62	46,4	15,58	0,6	0,1
27.07.2024	-	0,364	0,124	15,4	12	0	15,16	11,83	0	3,33	24	0	1	62	46,2	15,79	0,6	0,1
28.07.2024	-	0,37	0,126	15	11,28	0	14,76	11,26	0	3,5	24	0	1	61,5	45,2	16,36	0,6	0,1
29.07.2024	-	0,37	0,121	14,42	10,74	0	14,18	10,74	0	3,44	24	0	1	61,8	44,5	17,3	0,6	0,1
30.07.2024	-	0,368	0,126	13,65	9,79	0	13,41	9,79	0	3,62	24	0	1	61,9	43,7	18,19	0,6	0,1
31.07.2024	-	0,4	0,145	13,17	8,56	0	12,93	8,56	0	4,37	24	0	1	62,1	42,6	19,49	0,6	0,1
01.08.2024	-	0,342	0,11	11,72	8,05	0	11,48	8,05	0	3,43	24	0	1	62	42	20,01	0,6	0,1
02.08.2024	-	0,34	0,117	10,9	6,99	0	10,66	6,99	0	3,67	24	0	1	61,9	40,9	20,99	0,6	0,1
03.08.2024	-	0,33	0,112	10,1	6,21	0	9,87	6,21	0	3,66	24	0	1	61,8	39,8	22,02	0,6	0,1
04.08.2024	-	0,345	0,133	9,43	4,77	0	9,23	4,77	0	4,46	24	0	1	61,8	39,4	22,46	0,6	0,1
05.08.2024	-	0,359	0,148	14,11	9,99	0	13,86	9,86	0	4	24	0	1	61,3	46,1	15,18	0,6	0,1
06.08.2024	-	0,408	0,148	19,15	15,28	0	18,86	15,04	0	3,82	24	0	1	61,6	47,9	13,65	0,6	0,1
07.08.2024	-	0,098	0,028	7,6	6,96	0	7,52	6,88	0	0,64	24	0	1	51	41,4	9,61	0,6	0,1
08.08.2024	-	0	0,001	0,44	0,21	0	0,44	0,21	0	0,23	24	0	1	23,4	27,2	-3,89	0,6	0,1
09.08.2024	-	0,003	0,001	0,24	0	0	0,24	0	0	0,24	24	0	1	22,6	21,3	1,32	0,6	0,1
10.08.2024	-	0,002	0,001	0,2	0	0	0,2	0	0	0,2	24	0	1	23,2	21,1	2,13	0,6	0,1
11.08.2024	-	0	0	0,15	0,03	0	0,15	0,03	0	0,12	24	0	1	22,6	27,1	-4,57	0,6	0,1
12.08.2024	-	0	0	0,17	0	0	0,17	0	0	0,17	24	0	1	21,6	19,8	1,78	0,6	0,1
13.08.2024	-	0,001	0,001	0,18	0,04	0	0,18	0,04	0	0,14	24	0	1	20,9	23,6	-2,66	0,6	0,1
14.08.2024	-	0	0	0,12	0	0	0,12	0	0	0,12	24	0	1	22,2	19,7	2,47	0,6	0,1
15.08.2024	-	0,002	0,001	0,28	0	0	0,28	0	0	0,28	24	0	1	21,7	20	1,66	0,6	0,1
16.08.2024	-	0,001	0,001	0,2	0	0	0,2	0	0	0,2	24	0	1	22,2	20,4	1,79	0,6	0,1
17.08.2024	-	0	0	0,18	0	0	0,18	0	0	0,18	24	0	1	22,5	20,7	1,86	0,6	0,1
18.08.2024	-	0	0	0,2	0	0	0,2	0	0	0,2	24	0	1	22,6	20,7	1,84	0,36	0,11
19.08.2024	-	0,001	0	0,09	0	0	0,09	0	0	0,09	21	3	1	23,7	20,4	3,28	0,1	0,1
21.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,2	19,7	-0,47	0,1	0,1
22.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	19	19,1	-0,15	0,1	0,1
23.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19	19	-0,02	0,1	0,1
Итого:	-	5,285	1,881	207,17	149,27	0	203,68	147,97	0	55,71	707	3	-	41,42	32,66	8,75	0,52	0,1

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

707 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.07.2024	543,81	24838,02	19203,02	0	24418,78	18951,86	0
23.08.2024	549,095	25045,19	19352,29	0	24622,46	19099,83	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#92477#

Отчёт за период с 23.07.2024 по 23.08.2024.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261568
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.08.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
25.07.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
26.07.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
27.07.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
28.07.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
29.07.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
30.07.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
31.07.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
01.08.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
02.08.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
03.08.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
04.08.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
05.08.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
06.08.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
07.08.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
08.08.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
09.08.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
10.08.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
11.08.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
12.08.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
13.08.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
14.08.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
15.08.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
16.08.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
17.08.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
18.08.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,09	0,09
19.08.2024	-	0,003	0,002	0,16	0	0,16	0	0,16	11	0	0	22,6	20,5	2,09	0,1	0,1
21.08.2024	-	0,132	0,07	8,53	6,51	8,43	6,47	1,96	24	0	0	47	38,9	8,05	0,11	0,1
22.08.2024	-	0,229	0,099	12,87	10,58	12,61	10,44	2,17	14	0	0	62	51,8	10,26	0,11	0,1
23.08.2024	-	0,459	0,221	22,97	18	22,55	17,76	4,79	24	0	0	61,9	51,4	10,47	0,11	0,1
Итого:	-	0,823	-55834574,456	44,53	35,09	43,75	34,67	9,08	73	0	-	6,45	5,42	1,03	25,02	0,02

Общее время работы системы 744 час.
Период нормальной работы системы 73 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2024	0	0	0	0	0
23.08.2024	0,823	44,53	35,09	43,75	34,67

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения