

#9558#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 31, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7232
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261568
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,341	0,171	16,65	12,45	16,39	12,24	4,15	24	0	1	61,4	51	10,33	0,1	0,43	-
25.08.2021	0,37	0,188	18,07	13,6	17,8	13,36	4,44	24	0	0	62	51,7	10,24	0,16	0,44	-
26.08.2021	0,346	0,192	17,21	12,4	16,95	12,2	4,75	24	0	1	59,3	50,2	9,1	0,16	0,45	-
27.08.2021	0,342	0,178	17,92	13,33	17,63	13,13	4,5	24	0	1	59,2	50,1	9,13	0,12	0,51	-
28.08.2021	0,395	0,214	19,5	14,35	19,17	14,11	5,06	24	0	1	60,8	51,2	9,59	0,1	0,47	-
29.08.2021	0,384	0,204	19,15	14,23	18,87	13,99	4,88	24	0	0	61	51,5	9,5	0,1	0,46	-
30.08.2021	0,391	0,183	20,6	16,13	20,22	15,89	4,33	24	0	0	62	51,7	10,31	0,1	0,36	-
31.08.2021	0,377	0,177	20,3	15,97	19,97	15,73	4,24	24	0	0	61,1	51,2	9,9	0,1	0,49	-
01.09.2021	0,396	0,19	19,6	14,88	19,26	14,64	4,62	24	0	0	61,5	50,8	10,71	0,1	0,44	-
02.09.2021	0,428	0,216	19	13,57	18,69	13,33	5,36	24	0	0	61,2	49,9	11,32	0,1	0,4	-
03.09.2021	0,37	0,166	17,95	13,82	17,68	13,58	4,1	24	0	0	61,6	50	11,6	0,1	0,3	-
04.09.2021	0,412	0,202	18,62	13,64	18,33	13,4	4,93	24	0	0	61,5	49,9	11,62	0,1	0,4	-
05.09.2021	0,428	0,214	18,87	13,51	18,56	13,27	5,29	24	0	0	61,7	50,1	11,62	0,1	0,44	-
06.09.2021	0,405	0,177	19,26	14,67	18,98	14,43	4,55	24	0	0	60,6	48,6	12	0,1	0,47	-
07.09.2021	0,399	0,171	19,38	15,05	19,06	14,81	4,25	24	0	0	61,5	49,5	12,04	0,1	0,47	-
08.09.2021	0,401	0,172	21,11	16,71	20,72	16,47	4,25	24	0	0	61,5	50,5	10,98	0,1	0,48	-
09.09.2021	0,379	0,155	19,81	15,94	19,45	15,7	3,75	24	0	0	62,2	50,7	11,45	0,33	0,27	-
10.09.2021	0,158	0,06	8,48	6,69	8,35	6,59	1,76	24	0	1	59,3	48,6	10,71	0,1	0,44	-
11.09.2021	0,411	0,24	17,7	11,99	17,43	11,76	5,67	24	0	0	61,6	51,7	9,92	0,1	0,42	-
12.09.2021	0,37	0,2	17,17	12,29	16,93	12,05	4,88	24	0	0	60,5	50,6	9,85	0,1	0,51	-
13.09.2021	0,37	0,197	16,91	12,19	16,66	11,96	4,7	24	0	0	61,2	50,8	10,41	0,1	0,47	-
14.09.2021	0,37	0,196	17,35	12,55	17,1	12,31	4,79	24	0	0	60,7	50,6	10,12	0,1	0,5	-
15.09.2021	0,381	0,204	17,98	13,08	17,7	12,85	4,85	24	0	0	61,2	51,2	10,04	0,12	0,47	-
16.09.2021	0,348	0,178	17,83	13,34	17,58	13,11	4,47	24	0	1	59,4	50	9,4	0,1	0,48	-
17.09.2021	0,356	0,183	17,55	13,14	17,3	12,9	4,4	24	0	0	61	50,9	10,13	0,16	0,44	-
18.09.2021	0,383	0,206	17,99	12,87	17,74	12,63	5,11	24	0	1	59,9	50	9,96	0,22	0,51	-
19.09.2021	0,431	0,229	19,33	13,36	19,04	13,12	5,92	24	0	1	59,2	48,9	10,32	0,25	0,5	-
20.09.2021	0,39	0,182	19,22	14,49	18,95	14,25	4,7	24	0	1	59,6	48,8	10,87	0,16	0,5	-
21.09.2021	0,447	0,205	20,66	15,34	20,34	15,1	5,24	24	0	1	60,1	48,2	11,9	0,33	0,43	-
22.09.2021	0,346	0,126	17,06	13,58	16,81	13,41	3,4	24	0	1	58	44,7	13,29	0,27	0,44	-
23.09.2021	0,471	0,184	22	16,96	21,64	16,72	4,92	24	0	1	60,3	47,2	13,11	0,1	0,49	-
Итого:	11,796	0	570,23	426,12	561,3	419,04	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,796															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	116,874	4731,83	3411,05	4658,13	3363,81
23.09.2021	128,67	5302,06	3837,17	5219,43	3782,85

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.09.2021 10:10:43