

#30673#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2023 по 23.09.2023


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 31, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261568	Показания прибора, Гкал 23.09.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	424,241	413,494	10.747



Для Подпись исполнителя _____



#29816#

Отчёт за период с 23.08.2023 по 23.09.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7232
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261568
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2023	-	0	0	0,08	0	0,08	0	0,08	24	0	1	19,8	19,7	0,09	0,1	0,12
25.08.2023	-	0	0	0,08	0	0,08	0	0,08	24	0	1	19,8	19,6	0,16	0,1	0,12
26.08.2023	-	0	0	0,07	0	0,07	0	0,07	24	0	1	20	19,9	0,15	0,1	0,12
27.08.2023	-	0	0	0,08	0	0,08	0	0,08	24	0	1	19,8	19,9	-0,13	0,1	0,13
28.08.2023	-	0	0	0,06	0	0,06	0	0,06	24	0	1	19,8	19,7	0,1	0,1	0,12
29.08.2023	-	0	0	0,09	0	0,09	0	0,09	24	0	1	19,5	19,3	0,12	0,1	0,13
30.08.2023	-	0	0	0,08	0	0,08	0	0,08	24	0	1	19,2	19,4	-0,19	0,11	0,11
31.08.2023	-	0,349	0,195	13,46	8,4	13,21	8,3	4,91	24	0	1	60,8	49,4	11,41	0,11	0,1
01.09.2023	-	0,454	0,22	20,65	15,43	20,23	15,19	5,04	24	0	0	64,4	52,8	11,58	0,11	0,1
02.09.2023	-	0,497	0,233	22,26	16,68	21,8	16,44	5,36	24	0	0	64,7	52,4	12,25	0,11	0,1
03.09.2023	-	0,514	0,248	22,21	16,34	21,76	16,1	5,66	24	0	0	64,9	52,6	12,28	0,11	0,1
04.09.2023	-	0,48	0,217	21,55	16,32	21,08	16,08	5	24	0	0	65,5	52,9	12,6	0,11	0,1
05.09.2023	-	0,429	0,183	20,08	15,67	19,66	15,44	4,22	24	0	0	65,5	52,9	12,58	0,11	0,1
06.09.2023	-	0,292	0,13	13,6	10,29	13,32	10,16	3,16	24	0	0	62,6	51	11,66	0,11	0,1
07.09.2023	-	0,503	0,235	22,76	17,28	22,28	17,04	5,24	24	0	0	65,8	53,8	12,01	0,11	0,1
08.09.2023	-	0,434	0,19	20,5	16,06	20,06	15,84	4,22	22	2	1	66	53,7	12,26	0,11	0,1
09.09.2023	-	0,472	0,195	22,58	18	22,1	17,76	4,34	24	0	0	66,2	53,5	12,66	0,11	0,1
10.09.2023	-	0,491	0,215	22,95	17,91	22,47	17,67	4,8	24	0	0	66	53,6	12,42	0,11	0,1
11.09.2023	-	0,463	0,188	22,41	17,95	21,93	17,71	4,22	24	0	0	66,3	53,8	12,51	0,11	0,1
12.09.2023	-	0,459	0,193	22,16	17,55	21,7	17,31	4,39	24	0	0	65,4	53	12,37	0,1	0,1
13.09.2023	-	0,439	0,193	22,05	17,29	21,57	17,05	4,52	24	0	0	63,2	51,8	11,45	0,11	0,1
14.09.2023	-	0,449	0,191	21,94	17,23	21,48	16,99	4,49	24	0	0	63,5	51,5	12,03	0,11	0,1
15.09.2023	-	0,453	0,184	21,76	17,19	21,28	16,95	4,33	24	0	0	64,4	51,8	12,56	0,11	0,1
16.09.2023	-	0,453	0,187	21,36	16,7	20,89	16,46	4,43	24	0	0	63,9	51,1	12,76	0,11	0,1
17.09.2023	-	0,481	0,211	21,29	15,98	20,85	15,74	5,11	24	0	0	63,6	50,7	12,83	0,11	0,1
18.09.2023	-	0,464	0,194	21,64	16,86	21,2	16,62	4,58	24	0	0	64,4	51,7	12,7	0,11	0,1
19.09.2023	-	0,435	0,173	21,41	17,1	20,93	16,86	4,07	24	0	0	64,5	51,9	12,6	0,1	0,1
20.09.2023	-	0,465	0,197	22,09	17,15	21,61	16,91	4,7	24	0	0	63,6	51,2	12,37	0,11	0,1
21.09.2023	-	0,439	0,18	21,78	17,26	21,33	17,02	4,31	24	0	0	63,1	51	12,11	0,11	0,1
22.09.2023	-	0,409	0,163	21,17	17,1	20,71	16,86	3,85	24	0	0	63,2	51,1	12,12	0,11	0,1
23.09.2023	-	0,423	0,174	21,37	16,97	20,92	16,73	4,19	24	0	0	62,5	50,6	11,9	0,1	0,1
Итого:	-	10,747	4,689	505,57	390,71	494,91	385,23	109,68	742	2	-	54,25	44,75	9,49	0,11	0,1

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 742 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2023	413,494	19365,2	15079,25	19035,5	14868,29
23.09.2023	424,241	19870,77	15469,96	19530,41	15253,52

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения