

#94613#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 31, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261568	Показания прибора, Гкал 23.09.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	13,057	0,688	12.369

Подпись исполнителя _____



#94612#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 23.09.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261568
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 25.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2024	-	0,362	0,148	21,58	18,3	21,18	18,06	3,12	24	0	0	62,1	51,9	10,24	0,1	0,1
25.08.2024	-	0,404	0,182	22,13	18,08	21,75	17,84	3,91	24	0	0	62,1	51,9	10,17	0,1	0,1
26.08.2024	-	0,375	0,16	21,71	18,09	21,3	17,85	3,45	24	0	0	61,8	51,6	10,21	0,1	0,1
27.08.2024	-	0,347	0,13	21,22	18,22	20,82	17,98	2,84	24	0	0	62	51,7	10,29	0,1	0,1
28.08.2024	-	0,438	0,212	22,58	17,92	22,14	17,68	4,46	24	0	0	62,1	51,8	10,36	0,1	0,1
29.08.2024	-	0,352	0,144	21,24	18,04	20,84	17,8	3,04	24	0	0	61,8	51,7	10,11	0,11	0,1
30.08.2024	-	0,364	0,155	21,42	17,89	21	17,65	3,35	24	0	0	62	52,1	9,89	0,1	0,1
31.08.2024	-	0,391	0,176	21,83	17,88	21,42	17,64	3,78	24	0	0	62	52	10,06	0,1	0,1
01.09.2024	-	0,416	0,194	22,3	18,02	21,91	17,78	4,13	24	0	0	62,1	51,9	10,18	0,1	0,1
02.09.2024	-	0,401	0,183	22,02	17,96	21,6	17,72	3,88	24	0	0	62,1	51,8	10,28	0,11	0,1
03.09.2024	-	0,348	0,136	21,2	18,11	20,79	17,87	2,92	24	0	0	62	51,9	10,15	0,11	0,1
04.09.2024	-	0,387	0,172	21,71	17,88	21,32	17,64	3,68	24	0	0	62,1	52	10,1	0,11	0,1
05.09.2024	-	0,375	0,166	21,6	17,91	21,18	17,67	3,51	24	0	0	62,2	52,1	10,1	0,11	0,1
06.09.2024	-	0,392	0,159	22,41	18,8	21,98	18,56	3,42	24	0	0	62,1	51,4	10,63	0,11	0,1
07.09.2024	-	0,375	0,141	22,27	19,06	21,84	18,82	3,02	24	0	0	62,2	51,6	10,59	0,11	0,1
08.09.2024	-	0,481	0,233	23,94	18,73	23,5	18,49	5,01	24	0	0	62,1	51,6	10,55	0,1	0,1
09.09.2024	-	0,388	0,153	22,58	19	22,14	18,76	3,38	24	0	0	61,8	51,2	10,55	0,1	0,1
10.09.2024	-	0,369	0,143	22,22	18,94	21,81	18,7	3,11	24	0	0	61	50,6	10,42	0,1	0,1
11.09.2024	-	0,389	0,156	22,56	18,95	22,15	18,71	3,44	24	0	0	60,8	50,2	10,57	0,1	0,1
12.09.2024	-	0,394	0,153	22,5	18,9	22,07	18,66	3,41	24	0	0	61,1	50,3	10,8	0,1	0,1
13.09.2024	-	0,405	0,156	22,72	19,03	22,29	18,79	3,5	24	0	0	61,3	50,2	11,08	0,1	0,1
14.09.2024	-	0,434	0,166	23,79	19,87	23,37	19,63	3,74	24	0	0	61	49,5	11,52	0,1	0,1
15.09.2024	-	0,478	0,203	24,55	19,81	24,11	19,57	4,54	24	0	0	61,2	49,8	11,46	0,1	0,1
16.09.2024	-	0,423	0,161	23,54	19,76	23,1	19,52	3,58	24	0	0	61	49,7	11,33	0,1	0,1
17.09.2024	-	0,387	0,128	22,99	19,89	22,55	19,65	2,9	24	0	0	61,3	49,9	11,33	0,1	0,1
18.09.2024	-	0,428	0,163	23,58	19,69	23,14	19,45	3,69	24	0	0	61,2	49,9	11,32	0,1	0,1
19.09.2024	-	0,399	0,142	23,13	19,76	22,69	19,52	3,17	24	0	0	61,4	50	11,38	0,1	0,1
20.09.2024	-	0,408	0,144	23,18	19,69	22,74	19,45	3,29	24	0	0	61,1	49,7	11,41	0,1	0,1
21.09.2024	-	0,413	0,153	23,18	19,63	22,76	19,39	3,37	24	0	0	61,2	49,8	11,41	0,1	0,1
22.09.2024	-	0,443	0,175	23,72	19,59	23,31	19,35	3,96	24	0	0	61,2	49,7	11,44	0,1	0,1
23.09.2024	-	0,403	0,142	22,98	19,56	22,55	19,32	3,23	24	0	0	61,1	49,6	11,44	0,1	0,1
Итого:	-	12,369	5,029	698,38	582,96	685,35	575,52	109,83	744	0	-	61,63	50,94	10,69	0,1	0,1

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2024	0,688	35,84	28,58	35,16	28,2
23.09.2024	13,057	734,22	611,54	720,51	603,72

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения