

#33612#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 31, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261568	Показания прибора, Гкал 23.10.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	435,879	424,241	11.638

Подпись исполнителя _____



#32017#

Отчёт за период с 23.09.2023 по 23.10.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7232
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261568
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 30.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2023	-	0,459	0,199	21,77	16,7	21,37	16,46	4,91	24	0	0	62,2	50,1	12,06	0,11	0,1
25.09.2023	-	0,457	0,193	21,64	16,74	21,21	16,5	4,71	24	0	0	62,6	50,1	12,45	0,1	0,1
26.09.2023	-	0,446	0,19	21,4	16,55	21,02	16,33	4,69	24	0	0	62	49,9	12,11	0,1	0,1
27.09.2023	-	0,413	0,176	21,26	16,65	20,92	16,41	4,51	24	0	0	59,6	48,4	11,23	0,1	0,1
28.09.2023	-	0,422	0,187	21,58	16,79	21,24	16,55	4,69	24	0	0	59,7	48,6	11,15	0,1	0,1
29.09.2023	-	0,402	0,172	21,27	16,83	20,91	16,59	4,32	24	0	0	59,7	48,5	11,17	0,1	0,1
30.09.2023	-	0,44	0,199	21,88	16,72	21,51	16,48	5,03	24	0	0	59,7	48,5	11,21	0,1	0,1
01.10.2023	-	0,474	0,228	22,51	16,66	22,12	16,42	5,7	24	0	0	59,8	48,5	11,28	0,1	0,1
02.10.2023	-	0,431	0,187	21,62	16,7	21,25	16,46	4,79	24	0	0	59,7	48,2	11,55	0,1	0,1
03.10.2023	-	0,446	0,196	21,07	15,86	20,73	15,62	5,11	24	0	0	59,8	47,8	12,01	0,1	0,1
04.10.2023	-	0,414	0,174	20,45	15,87	20,14	15,63	4,51	24	0	0	59,7	47,7	12	0,1	0,1
05.10.2023	-	0,439	0,188	20,9	15,86	20,54	15,62	4,92	24	0	0	59,5	47,3	12,21	0,1	0,1
06.10.2023	-	0,455	0,196	20,91	15,64	20,59	15,4	5,19	24	0	0	59,6	47,1	12,54	0,1	0,1
07.10.2023	-	0,431	0,181	20,54	15,73	20,22	15,49	4,73	24	0	0	59,7	47,2	12,53	0,1	0,1
08.10.2023	-	0,483	0,211	21,53	15,75	21,14	15,51	5,63	24	0	0	59,6	47	12,66	0,1	0,1
09.10.2023	-	0,454	0,192	20,86	15,66	20,49	15,42	5,07	24	0	0	59,6	46,8	12,82	0,1	0,1
10.10.2023	-	0,435	0,176	20,43	15,61	20,1	15,37	4,73	24	0	0	59,7	46,7	12,99	0,1	0,1
11.10.2023	-	0,449	0,187	20,68	15,6	20,36	15,36	5	24	0	0	59,7	46,8	12,87	0,1	0,1
12.10.2023	-	0,425	0,174	20,14	15,44	19,85	15,2	4,65	24	0	0	59,2	46,6	12,64	0,1	0,1
13.10.2023	-	0,354	0,166	14,81	10,27	14,57	10,11	4,46	24	0	0	59,7	46,9	12,79	0,1	0,1
14.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19	19	-0,02	0,1	0,1
15.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,7	15,8	-0,05	0,11	0,1
16.10.2023	-	0,216	0,098	8,13	5,17	7,98	5,1	2,88	24	0	0	59,8	46,1	13,72	0,11	0,1
17.10.2023	-	0,407	0,134	20,2	16,46	19,9	16,22	3,68	24	0	0	59,6	46	13,68	0,1	0,1
18.10.2023	-	0,419	0,152	20,72	16,49	20,39	16,25	4,14	24	0	0	59,3	46,1	13,13	0,1	0,1
19.10.2023	-	0,389	0,125	20,24	16,8	19,94	16,56	3,38	24	0	0	59,4	46,3	13,16	0,1	0,1
20.10.2023	-	0,338	0,161	15,35	10,93	15,14	10,83	4,31	24	0	0	58,2	46,5	11,71	0,1	0,1
21.10.2023	-	0,357	0,153	16,15	12,06	15,9	11,92	3,98	24	0	0	59,1	46,2	12,97	0,1	0,1
22.10.2023	-	0,416	0,201	17,62	12,25	17,36	12,06	5,3	24	0	0	59,1	46,7	12,47	0,1	0,1
23.10.2023	-	0,367	0,165	16,59	12,13	16,34	11,95	4,39	24	0	0	59,1	46,6	12,45	0,1	0,1
Итого:	-	11,638	4,961	552,25	419,92	543,23	413,82	129,41	720	0	-	56,97	45,47	11,52	0,1	0,1

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2023	424,241	19870,77	15469,96	19530,41	15253,52
23.10.2023	435,879	20423,02	15889,88	20073,64	15667,34

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____