

#96418#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.09.2024 по 13.10.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Артиллерийская 31, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00261568	13.10.2024	23.09.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	2,491	0	2.491
Количество тепловой энергии, система 2	21,586	13,057	8.529

*с 20.10.24 не пов.  
с 21.11.24 неметив.*

*с 14.10.24 не поверне*

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#96416#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 13.10.2024.

Номер абонента 5346  
Порядковый номер 7232  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261568  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 16.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,4	19,4	0,07	0,1	0,1
25.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,9	19	-0,06	0,1	0,1
26.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,8	18,8	-0,04	0,1	0,1
27.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,7	18,8	-0,07	0,1	0,1
28.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,3	17,3	-0,02	0,1	0,1
29.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,1	15,8	0,25	0,1	0,1
30.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,8	15,8	0,02	0,1	0,1
01.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,8	15,8	0	0,1	0,1
02.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,2	15	0,22	0,1	0,1
03.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,9	15,9	-0,04	0,1	0,1
04.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,8	15,8	0	0,1	0,1
05.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,4	15,3	0,07	0,1	0,1
06.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15	15	-0,01	0,1	0,1
07.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	14,8	14,8	0,08	0,3	0,3
08.10.2024	-	0,067	0	6,95	6,84	0	6,95	6,84	0	0	24	0	0	35,1	25,4	9,69	0,6	0,59
09.10.2024	-	0,176	0	14,54	14,44	0	14,54	14,44	0	0	24	0	0	38	25,8	12,14	0,59	0,59
10.10.2024	-	0,172	0	12,48	12,46	0	12,48	12,46	0	0	24	0	0	39,1	25,3	13,79	0,6	0,59
11.10.2024	-	0,368	0	85,53	86,52	0	84,91	85,97	0	0	24	0	0	41,5	37,3	4,25	0,63	0,58
12.10.2024	-	0,757	0	238,42	241,68	0	236,37	239,9	0	0	24	0	0	42,9	39,7	3,19	0,57	0,52
13.10.2024	-	0,951	0	239,34	242,44	0	236,87	240,38	0	0	24	0	0	46,6	42,6	4,02	0,63	0,58
Итого:	-	2,491	0	597,26	604,38	0	592,12	599,99	0	0	480	0	-	23,8	21,43	2,38	0,26	0,25

Общее время работы системы 480 час.

Период нормальной работы системы 480 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.09.2024	0	0	0	0	0	0	0
13.10.2024	2,491	597,26	604,38	0	592,12	599,99	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#96417#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 13.10.2024.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00261568  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 16.10.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2024	-	0,405	0,149	23,09	19,57	22,65	19,33	3,32	24	0	0	61	49,5	11,43	0,1	0,1
25.09.2024	-	0,393	0,136	22,89	19,69	22,46	19,45	3,01	24	0	0	61	49,4	11,61	0,1	0,1
26.09.2024	-	0,381	0,123	22,6	19,66	22,15	19,42	2,73	24	0	0	61,1	49,5	11,61	0,1	0,1
27.09.2024	-	0,408	0,147	22,96	19,47	22,52	19,23	3,29	24	0	0	61	49,3	11,74	0,1	0,1
28.09.2024	-	0,418	0,154	22,98	19,38	22,58	19,14	3,44	24	0	0	61	49,1	11,9	0,1	0,1
29.09.2024	-	0,448	0,17	23,56	19,49	23,15	19,25	3,9	24	0	0	60,9	49	11,97	0,1	0,1
30.09.2024	-	0,477	0,191	23,84	19,26	23,4	19,02	4,38	24	0	0	61	48,8	12,29	0,1	0,1
01.10.2024	-	0,465	0,184	23,64	19,24	23,2	19	4,2	24	0	0	60,7	48,4	12,24	0,1	0,1
02.10.2024	-	0,461	0,178	23,55	19,27	23,12	19,03	4,09	24	0	0	60,8	48,5	12,3	0,1	0,1
03.10.2024	-	0,429	0,146	22,99	19,3	22,55	19,06	3,49	24	0	0	60,8	48,5	12,31	0,1	0,1
04.10.2024	-	0,446	0,162	23,57	19,67	23,14	19,43	3,71	24	0	0	61	48,8	12,24	0,1	0,1
05.10.2024	-	0,431	0,145	23,77	20,23	23,33	19,99	3,34	24	0	0	61,2	49	12,14	0,1	0,1
06.10.2024	-	0,481	0,191	24,66	20,11	24,22	19,87	4,35	24	0	0	61	49	12,05	0,1	0,1
07.10.2024	-	0,463	0,173	24,56	20,41	24,12	20,17	3,95	24	0	0	61	49	11,99	0,1	0,1
08.10.2024	-	0,428	0,145	24,35	20,87	23,9	20,63	3,27	24	0	0	61,1	49,2	11,86	0,1	0,1
09.10.2024	-	0,425	0,149	24,1	20,58	23,66	20,34	3,32	24	0	0	61,1	49,3	11,79	0,1	0,1
10.10.2024	-	0,434	0,158	24,24	20,42	23,77	20,18	3,59	24	0	0	61	49,4	11,68	0,1	0,1
11.10.2024	-	0,429	0,15	23,97	20,33	23,52	20,09	3,43	24	0	0	61,1	49,3	11,83	0,1	0,1
12.10.2024	-	0,42	0,146	23,8	20,3	23,37	20,06	3,31	24	0	0	61,1	49,3	11,8	0,1	0,1
13.10.2024	-	0,287	0,109	16,34	13,33	16,07	13,18	2,89	24	0	0	57,6	47,3	10,31	0,1	0,1
Итого:	-	8,529	3,106	465,46	390,58	456,88	385,87	71,01	480	0	-	60,82	48,98	11,85	0,1	0,1

Общее время работы системы 480 час.

Период нормальной работы системы 480 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2024	13,057	734,22	611,54	720,51	603,72
13.10.2024	21,586	1199,68	1002,12	1177,39	989,59

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_