

#98496#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2024 по 19.10.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 31, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261568	Показания прибора, Гкал 19.10.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7,41	0	7.41
Количество тепловой энергии, система 2	23,733	13,057	10.676

*см 20.10.24 по
вс*

см 14.10.24 по

Подпись исполнителя



#98494#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 19.10.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7232
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261568
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 30.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,4	19,4	0,07	0,1	0,1
25.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,9	19	-0,06	0,1	0,1
26.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,8	18,8	-0,04	0,1	0,1
27.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,7	18,8	-0,07	0,1	0,1
28.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,3	17,3	-0,02	0,1	0,1
29.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,1	15,8	0,25	0,1	0,1
30.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,8	15,8	0,02	0,1	0,1
01.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,8	15,8	0	0,1	0,1
02.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,2	15	0,22	0,1	0,1
03.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,9	15,9	-0,04	0,1	0,1
04.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,8	15,8	0	0,1	0,1
05.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,4	15,3	0,07	0,1	0,1
06.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15	15	-0,01	0,1	0,1
07.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	14,8	14,8	0,08	0,3	0,3
08.10.2024	-	0,067	0	6,95	6,84	0	6,95	6,84	0	0	24	0	0	35,1	25,4	9,69	0,6	0,59
09.10.2024	-	0,176	0	14,54	14,44	0	14,54	14,44	0	0	24	0	0	38	25,8	12,14	0,59	0,59
10.10.2024	-	0,172	0	12,48	12,46	0	12,48	12,46	0	0	24	0	0	39,1	25,3	13,79	0,6	0,59
11.10.2024	-	0,368	0	85,53	86,52	0	84,91	85,97	0	0	24	0	0	41,5	37,3	4,25	0,63	0,58
12.10.2024	-	0,757	0	238,42	241,68	0	236,37	239,9	0	0	24	0	0	42,9	39,7	3,19	0,57	0,52
13.10.2024	-	0,951	0	239,34	242,44	0	236,87	240,38	0	0	24	0	0	46,6	42,6	4,02	0,63	0,58
14.10.2024	-	0,771	0	237,98	240,94	0	235,94	239,18	0	0	24	0	0	42,6	39,4	3,26	0,62	0,58
15.10.2024	-	0,8	0	234,43	237,6	0	232,38	235,86	0	0	24	0	0	43	39,5	3,43	0,62	0,58
16.10.2024	-	0,923	0	234,63	237,82	0	232,27	235,85	0	0	24	0	0	45,8	41,8	3,97	0,62	0,58
17.10.2024	-	0,91	0	221	223,73	0	218,78	221,87	0	0	24	0	0	46,1	41,9	4,17	0,52	0,49
18.10.2024	-	0,711	0	155,29	156,69	0	153,78	155,46	0	0	24	0	0	45,5	40,9	4,6	0,62	0,59
19.10.2024	-	0,804	0	191,91	194,52	0	190,15	193,08	0	0	24	0	0	44	39,7	4,23	0,62	0,59
Итого:	-	7,41	0	1872,5	1895,68	0	1855,42	1881,29	0	0	624	0	-	28,58	25,84	2,74	0,34	0,33

Общее время работы системы

624 час.

Период нормальной работы системы

624 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.09.2024	0	0	0	0	0	0	0
19.10.2024	7,41	1872,5	1895,68	0	1855,42	1881,29	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#98495#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 19.10.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261568
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 30.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2024	-	0,405	0,149	23,09	19,57	22,65	19,33	3,32	24	0	0	61	49,5	11,43	0,1	0,1
25.09.2024	-	0,393	0,136	22,89	19,69	22,46	19,45	3,01	24	0	0	61	49,4	11,61	0,1	0,1
26.09.2024	-	0,381	0,123	22,6	19,66	22,15	19,42	2,73	24	0	0	61,1	49,5	11,61	0,1	0,1
27.09.2024	-	0,408	0,147	22,96	19,47	22,52	19,23	3,29	24	0	0	61	49,3	11,74	0,1	0,1
28.09.2024	-	0,418	0,154	22,98	19,38	22,58	19,14	3,44	24	0	0	61	49,1	11,9	0,1	0,1
29.09.2024	-	0,448	0,17	23,56	19,49	23,15	19,25	3,9	24	0	0	60,9	49	11,97	0,1	0,1
30.09.2024	-	0,477	0,191	23,84	19,26	23,4	19,02	4,38	24	0	0	61	48,8	12,29	0,1	0,1
01.10.2024	-	0,465	0,184	23,64	19,24	23,2	19	4,2	24	0	0	60,7	48,4	12,24	0,1	0,1
02.10.2024	-	0,461	0,178	23,55	19,27	23,12	19,03	4,09	24	0	0	60,8	48,5	12,3	0,1	0,1
03.10.2024	-	0,429	0,146	22,99	19,3	22,55	19,06	3,49	24	0	0	60,8	48,5	12,31	0,1	0,1
04.10.2024	-	0,446	0,162	23,57	19,67	23,14	19,43	3,71	24	0	0	61	48,8	12,24	0,1	0,1
05.10.2024	-	0,431	0,145	23,77	20,23	23,33	19,99	3,34	24	0	0	61,2	49	12,14	0,1	0,1
06.10.2024	-	0,481	0,191	24,66	20,11	24,22	19,87	4,35	24	0	0	61	49	12,05	0,1	0,1
07.10.2024	-	0,463	0,173	24,56	20,41	24,12	20,17	3,95	24	0	0	61	49	11,99	0,1	0,1
08.10.2024	-	0,428	0,145	24,35	20,87	23,9	20,63	3,27	24	0	0	61,1	49,2	11,86	0,1	0,1
09.10.2024	-	0,425	0,149	24,1	20,58	23,66	20,34	3,32	24	0	0	61,1	49,3	11,79	0,1	0,1
10.10.2024	-	0,434	0,158	24,24	20,42	23,77	20,18	3,59	24	0	0	61	49,4	11,68	0,1	0,1
11.10.2024	-	0,429	0,15	23,97	20,33	23,52	20,09	3,43	24	0	0	61,1	49,3	11,83	0,1	0,1
12.10.2024	-	0,42	0,146	23,8	20,3	23,37	20,06	3,31	24	0	0	61,1	49,3	11,8	0,1	0,1
13.10.2024	-	0,287	0,109	16,34	13,33	16,07	13,18	2,89	24	0	0	57,6	47,3	10,31	0,1	0,1
14.10.2024	-	0,314	0,145	10,01	5,91	9,83	5,91	3,92	24	0	0	58,4	40,8	17,61	0,1	0,1
15.10.2024	-	0,328	0,153	11,17	6,91	10,98	6,91	4,07	24	0	0	58,9	43	15,96	0,1	0,1
16.10.2024	-	0,38	0,182	13,89	9,09	13,65	9,09	4,56	24	0	0	59,7	45,1	14,61	0,1	0,1
17.10.2024	-	0,359	0,157	13,64	9,46	13,4	9,46	3,94	24	0	0	59,8	44,7	15,1	0,1	0,1
18.10.2024	-	0,347	0,149	14,11	10,29	13,88	10,2	3,68	24	0	0	59,4	45	14,33	0,1	0,1
19.10.2024	-	0,419	0,174	18,5	14,33	18,22	14,09	4,13	24	0	0	60,4	46,9	13,58	0,1	0,1
Итого:	-	10,676	4,066	546,78	446,57	536,84	441,53	95,31	624	0	-	60,5	47,89	12,63	0,1	0,1

Общее время работы системы 624 час.

Период нормальной работы системы 624 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2024	13,057	734,22	611,54	720,51	603,72
19.10.2024	23,733	1281	1058,11	1257,35	1045,25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения