

#53466#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 31, Калининград
5346

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00261568	23.12.2023	23.11.2023	
Количество тепловой энергии, система 1	459,931	447,67	12.261

Подпись исполнителя



#52534#

Отчёт за период с 23.11.2023 по 23.12.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7232
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261568
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °С	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °С	t2, °С	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2023	3,5	0,418	0,145	17,67	13,51	17,39	13,36	4,03	24	0	0	60,1	44,2	15,91	0,1	0,1
25.11.2023	-0,2	0,424	0,137	17,69	13,91	17,41	13,67	3,74	24	0	0	62	45,6	16,49	0,1	0,1
26.11.2023	-2,4	0,473	0,176	18,77	13,91	18,44	13,67	4,77	24	0	0	62	45,8	16,23	0,1	0,1
27.11.2023	-7,5	0,415	0,132	17,46	13,83	17,18	13,59	3,59	24	0	0	61,9	45,4	16,57	0,1	0,1
28.11.2023	-7,3	0,433	0,146	17,75	13,66	17,46	13,42	4,04	24	0	0	62	45,4	16,59	0,1	0,1
29.11.2023	-6,5	0,45	0,157	18,72	14,43	18,4	14,19	4,21	24	0	0	62,2	46	16,16	0,1	0,1
30.11.2023	-5,4	0,405	0,122	18,04	14,63	17,76	14,39	3,37	24	0	0	62	46,1	15,91	0,1	0,1
01.12.2023	-	0,437	0,145	17,44	13,23	17,18	13,1	4,08	24	0	0	61,9	44,9	16,98	0,1	0,1
02.12.2023	-	0,426	0,146	16,19	11,87	15,93	11,82	4,11	24	0	0	61,8	44	17,77	0,1	0,1
03.12.2023	-	0,46	0,17	16,63	11,55	16,37	11,51	4,86	24	0	0	61,7	43,9	17,79	0,1	0,1
04.12.2023	-	0,404	0,13	15,7	11,65	15,45	11,62	3,83	24	0	0	61	43,3	17,63	0,1	0,1
05.12.2023	-	0,406	0,133	16,84	13,03	16,6	12,87	3,73	24	0	0	61	44,5	16,55	0,1	0,1
06.12.2023	-	0,435	0,149	17,67	13,41	17,4	13,19	4,21	24	0	0	61,3	45	16,24	0,1	0,1
07.12.2023	-	0,384	0,116	16,79	13,49	16,53	13,26	3,27	24	0	0	61	44,9	16,16	0,1	0,1
08.12.2023	-	0,461	0,166	17,85	13,04	17,59	12,88	4,71	24	0	0	61,2	44,4	16,81	0,1	0,1
09.12.2023	-	0,409	0,129	17,03	13,23	16,76	13,09	3,67	24	0	0	61,1	44,5	16,62	0,1	0,1
10.12.2023	-	0,434	0,149	17,54	13,14	17,25	13,01	4,24	24	0	0	61	44,6	16,42	0,1	0,1
11.12.2023	-	0,395	0,122	16,54	12,94	16,29	12,8	3,49	24	0	0	60,9	44,3	16,63	0,1	0,1
12.12.2023	-	0,282	0,097	12,5	9,69	12,32	9,62	2,7	24	0	0	58,4	43,3	15,11	0,1	0,1
13.12.2023	-	0	0	1,92	2,29	1,92	2,29	-0,37	24	0	0	19,1	20,9	-1,86	0,11	0,1
14.12.2023	-	0,451	0,156	19,05	14,68	18,77	14,46	4,31	24	0	0	59,9	43,9	15,98	0,1	0,1
15.12.2023	-	0,412	0,133	18,21	14,54	17,96	14,3	3,66	24	0	0	61,1	45,5	15,65	0,1	0,1
16.12.2023	-	0,451	0,161	18,85	14,36	18,52	14,12	4,4	24	0	0	61,4	45,7	15,67	0,1	0,1
17.12.2023	-	0,497	0,199	19,58	14,12	19,24	13,88	5,36	24	0	0	61,3	45,7	15,62	0,1	0,1
18.12.2023	-	0,423	0,144	18,09	14,14	17,84	13,9	3,94	24	0	0	61,5	45,8	15,68	0,1	0,1
19.12.2023	-	0,415	0,141	17,94	14,07	17,68	13,83	3,85	24	0	0	61,3	45,6	15,74	0,1	0,1
20.12.2023	-	0,416	0,141	17,88	13,98	17,6	13,74	3,86	24	0	0	61,2	45,5	15,71	0,1	0,1
21.12.2023	-	0,397	0,124	17,82	14,38	17,56	14,14	3,42	24	0	0	61	45,4	15,53	0,1	0,1
22.12.2023	-	0,428	0,145	18,38	14,39	18,09	14,15	3,94	24	0	0	61,4	45,7	15,74	0,1	0,1
23.12.2023	-	0,42	0,141	18,18	14,27	17,88	14,03	3,85	24	0	0	61,3	45,7	15,57	0,1	0,1
Итого:	-2,4	12,261	4,152	510,72	393,37	502,77	387,9	114,87	720	0	-	59,83	44,18	15,65	0,1	0,1

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2023	447,67	20935,75	16271,86	20578,6	16045,39
23.12.2023	459,931	21446,47	16665,23	21081,37	16433,29

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения