

#9562#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2020 по 23.01.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 31, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7232
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261568
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2020	0,431	0,152	18,18	14,01	17,92	13,77	4,15	24	0	0	61,5	46	15,49	0,53	0,53	2,5
25.12.2020	0,408	0,131	18,33	14,76	18,07	14,52	3,55	24	0	0	61,8	46,6	15,21	0,53	0,53	2,6
26.12.2020	0,462	0,164	18,91	14,54	18,57	14,3	4,27	24	0	0	63,7	47,5	16,19	0,53	0,53	1,5
27.12.2020	0,453	0,148	18,54	14,59	18,22	14,35	3,87	24	0	0	64,3	47,5	16,8	0,54	0,53	-0,5
28.12.2020	0,416	0,125	18,16	14,66	17,88	14,42	3,46	24	0	0	62,7	46,6	16,03	0,54	0,54	2,2
29.12.2020	0,418	0,155	19,04	14,65	18,8	14,43	4,37	24	0	0	58,6	44,7	13,94	0,54	0,53	4,7
30.12.2020	0,483	0,189	19,66	14,53	19,33	14,29	5,04	24	0	0	61,4	46	15,43	0,54	0,53	1,6
31.12.2020	0,607	0,265	20,94	14,17	20,54	13,93	6,61	24	0	0	65,6	48,8	16,8	0,55	0,55	0,4
01.01.2021	0,452	0,139	18,34	14,74	17,95	14,5	3,45	24	0	0	67,1	49,5	17,56	0,55	0,55	-2,4
02.01.2021	0,43	0,123	17,95	14,75	17,6	14,51	3,09	24	0	0	66,6	49,1	17,45	0,55	0,54	-0,2
03.01.2021	0,433	0,125	18,11	14,84	17,74	14,6	3,14	24	0	0	66,6	49,1	17,43	0,48	0,47	-0,9
04.01.2021	0,356	0,102	15,51	12,73	15,22	12,55	2,67	24	0	0	64,3	47,8	16,56	0,54	0,53	-0,5
05.01.2021	0,437	0,13	18,47	15,08	18,14	14,84	3,3	24	0	0	65,6	48,8	16,83	0,53	0,53	0,4
06.01.2021	0,467	0,154	18,95	14,74	18,56	14,5	4,06	24	0	0	64,8	48,3	16,47	0,54	0,53	0,2
07.01.2021	0,457	0,152	18,26	14,26	17,91	14,02	3,89	24	0	0	65,5	48,4	17,08	0,54	0,53	0,2
08.01.2021	0,43	0,132	17,84	14,41	17,51	14,17	3,34	24	0	0	65,6	48,4	17,18	0,54	0,53	0,2
09.01.2021	0,431	0,127	17,78	14,49	17,46	14,25	3,21	24	0	0	66,3	48,9	17,39	0,53	0,53	-1
10.01.2021	0,506	0,186	18,98	13,99	18,61	13,75	4,86	24	0	0	65,4	48,5	16,97	0,52	0,51	-0,6
11.01.2021	0,428	0,148	17,41	13,45	17,11	13,24	3,87	24	0	0	64	47,8	16,23	0,54	0,53	0,3
12.01.2021	0,415	0,146	18,3	14,42	18,04	14,18	3,86	24	0	0	62,1	47,1	15,03	0,54	0,53	0,1
13.01.2021	0,415	0,137	18,54	14,88	18,26	14,64	3,62	24	0	0	62	46,7	15,36	0,53	0,53	0,2
14.01.2021	0,45	0,154	18,82	14,71	18,52	14,47	4,05	24	0	0	63,1	47,1	16,01	0,53	0,53	-2,7
15.01.2021	0,405	0,13	18	14,4	17,71	14,16	3,55	24	0	0	61,6	46,1	15,56	0,53	0,53	-6
16.01.2021	0,413	0,138	18,23	14,28	17,99	14,05	3,94	24	0	0	60,1	44,9	15,18	0,53	0,52	-8,2
17.01.2021	0,456	0,16	18,7	14,2	18,44	13,96	4,48	24	0	0	60,8	45	15,86	0,53	0,53	-15,6
18.01.2021	0,458	0,147	18,16	14,17	17,85	13,93	3,92	24	0	0	63,7	46,4	17,36	0,52	0,52	-7,6
19.01.2021	0,445	0,147	18,06	13,96	17,79	13,73	4,06	24	0	0	62,2	45,3	16,88	0,53	0,53	-9,6
20.01.2021	0,398	0,121	18,26	14,78	18,02	14,56	3,46	24	0	0	60,2	44,9	15,3	0,53	0,53	-0,7
21.01.2021	0,369	0,117	18,05	14,57	17,81	14,37	3,44	24	0	0	57,3	43,1	14,19	0,53	0,53	4
22.01.2021	0,429	0,148	18,71	14,55	18,44	14,31	4,13	24	0	0	60,5	45,3	15,15	0,53	0,53	4,3
23.01.2021	0,4	0,133	18,22	14,53	17,98	14,29	3,69	24	0	0	60,6	45,8	14,78	0,53	0,52	-
Итого:	13,558	0	569,41	446,84	559,99	439,59	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,558															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2020	8,907	416,15	327,68	409,93	323,14
23.01.2021	22,465	985,56	774,52	969,92	762,73

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.01.2021 18:46:52