

#296646#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Артиллерийская 37, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 9936  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261588  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,046	0	176,23	173,51	0	174,25	172,04	0	0	24	0	0	48,5	42,5	6,03	0,66	0,6	-
20.03.2026	1,079	0	176,1	173,38	0	174,13	171,88	0	0	24	0	0	48,8	42,5	6,22	0,65	0,59	-
21.03.2026	1,108	0	175,67	172,93	0	173,6	171,38	0	0	24	0	0	49,6	43,2	6,39	0,66	0,6	-
22.03.2026	1,006	0	175,12	172,44	0	173,24	171,02	0	0	24	0	0	47,5	41,7	5,82	0,65	0,59	-
23.03.2026	0,87	0	174,85	172,24	0	173,2	170,95	0	0	24	0	0	44,8	39,8	5,03	0,65	0,59	-
24.03.2026	0,798	0	175,73	173,18	0	174,17	171,94	0	0	24	0	0	43,4	38,8	4,57	0,66	0,6	-
25.03.2026	0,787	0	176,31	173,77	0	174,77	172,53	0	0	24	0	0	42,8	38,3	4,53	0,65	0,59	-
26.03.2026	1,002	0	176,35	173,7	0	174,47	172,26	0	0	24	0	0	47,4	41,7	5,75	0,66	0,6	-
27.03.2026	1,116	0	175,87	173,13	0	173,84	171,62	0	0	24	0	0	49,5	43	6,43	0,64	0,58	-
28.03.2026	1,024	0	175,28	172,6	0	173,39	171,16	0	0	24	0	0	47,7	41,8	5,91	0,65	0,59	-
29.03.2026	0,925	0	175,11	172,5	0	173,44	171,22	0	0	24	0	0	45,4	40	5,34	0,66	0,6	-
30.03.2026	0,947	0	176,28	173,64	0	174,51	172,28	0	0	24	0	0	46,1	40,7	5,45	0,65	0,59	-
31.03.2026	1,048	0	177,33	174,64	0	175,39	173,18	0	0	24	0	0	47,9	42	5,98	0,67	0,6	-
01.04.2026	1,069	0	177,42	174,7	0	175,46	173,27	0	0	24	0	0	48,2	42,2	6,09	0,66	0,59	-
02.04.2026	1,046	0	176,63	173,92	0	174,69	172,44	0	0	24	0	0	48,4	42,4	6	0,66	0,6	-
03.04.2026	1,075	0	176,15	173,44	0	174,14	171,94	0	0	24	0	0	49,2	43	6,18	0,65	0,59	-
04.04.2026	1,054	0	176,18	173,52	0	174,25	172,04	0	0	24	0	0	48,5	42,4	6,06	0,66	0,6	-
05.04.2026	0,93	0	176,82	174,18	0	175,06	172,8	0	0	24	0	0	46	40,7	5,32	0,66	0,59	-
06.04.2026	1,005	0	177,62	174,95	0	175,76	173,54	0	0	24	0	0	47,4	41,7	5,72	0,66	0,6	-
07.04.2026	1,101	0	177,74	175,04	0	175,76	173,53	0	0	24	0	0	48,7	42,4	6,25	0,65	0,59	-
08.04.2026	1,21	0	176,99	174,22	0	174,91	172,63	0	0	24	0	0	50,6	43,7	6,91	0,66	0,6	-
09.04.2026	1,2	0	176,28	173,51	0	174,14	171,91	0	0	24	0	0	50,9	44	6,91	0,67	0,6	-
10.04.2026	1,121	0	176,21	173,49	0	174,2	172	0	0	24	0	0	49,3	42,9	6,44	0,66	0,6	-
11.04.2026	0,981	0	176,87	174,22	0	175,05	172,82	0	0	24	0	0	46,7	41,1	5,62	0,65	0,59	-
12.04.2026	0,872	0	177,35	174,77	0	175,7	173,5	0	0	24	0	0	44,6	39,6	4,98	0,66	0,6	-
13.04.2026	0,845	0	177,24	174,66	0	175,63	173,41	0	0	24	0	0	44	39,2	4,82	0,65	0,59	-
14.04.2026	0,773	0	176,41	173,89	0	174,86	172,66	0	0	24	0	0	42,8	38,4	4,4	0,66	0,59	-
15.04.2026	0,812	0	175,86	173,29	0	174,32	172,07	0	0	24	0	0	43,1	38,4	4,66	0,65	0,59	-
16.04.2026	0,956	0	177,55	174,88	0	175,75	173,49	0	0	24	0	0	46,5	41	5,46	0,64	0,58	-
17.04.2026	0,951	0	176,74	174,11	0	174,96	172,77	0	0	24	0	0	46,3	40,9	5,44	0,64	0,58	-
18.04.2026	0,819	0	177,07	174,5	0	175,51	173,28	0	0	24	0	0	43,5	38,9	4,66	0,65	0,59	-
Итого:	30,576	0	5469,36	5386,95	0	5412,55	5343,56	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,576																	

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
18.03.2026	432,072	49193,75	48380,12	0	48494,45	47893,85	0
18.04.2026	462,648	54663,11	53767,07	0	53907	53237,41	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.04.2026 8:02:11