

#78573#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/24г.-23/04/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская, 37 ГВС

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгас = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 9.00°C

Заводской номер 00261588

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=3

T3=0

КС=0x8D58

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.03.2024	62,59	51,93	10,66	30,72	30,18	24,51	24,27	5,91	1	5,03	0,571	0,315	24	0	
24.03.2024	62,59	51,95	10,64	29,66	29,12	24,66	24,42	4,7	1	4,31	0,507	0,252	24	0	
25.03.2024	62,64	52,07	10,57	30,02	29,47	24,42	24,18	5,29	1	4,46	0,536	0,284	24	0	
26.03.2024	62,61	51,92	10,69	28,11	27,64	23,38	23,15	4,49	1	4,33	0,484	0,239	23	1	*
27.03.2024	62,62	51,95	10,67	29,26	28,75	24,35	24,11	4,64	1	4,17	0,504	0,249	24	0	
28.03.2024	62,02	51,57	10,45	28,86	28,37	24,21	23,97	4,4	1	4,44	0,481	0,23	24	0	
29.03.2024	62,53	52,02	10,51	29,78	29,27	24,01	23,77	5,5	1	6,9	0,54	0,294	24	0	
30.03.2024	62,6	52,19	10,41	29,04	28,54	24,14	23,9	4,64	1	4,61	0,495	0,245	24	0	
31.03.2024	62,76	52,62	10,14	30,5	29,97	24,08	23,84	6,13	1	4,67	0,57	0,325	24	0	
01.04.2024	62,54	52,29	10,25	28,65	28,14	24,02	23,78	4,36	1	4,18	0,474	0,232	24	0	
02.04.2024	62,46	52,2	10,26	29,01	28,51	23,98	23,74	4,77	1	4,49	0,495	0,255	24	0	
03.04.2024	62,5	51,95	10,55	29,69	29,16	24,14	23,9	5,26	1	5,54	0,527	0,278	24	0	
04.04.2024	62,34	51,75	10,59	29,39	28,87	24,18	23,94	4,93	1	4,62	0,516	0,26	24	0	
05.04.2024	62,56	52,1	10,46	29,97	29,46	24,05	23,81	5,65	1	5,31	0,547	0,301	24	0	
06.04.2024	62,45	52,08	10,37	29,33	28,83	24,21	23,97	4,86	1	6,45	0,505	0,259	24	0	
07.04.2024	62,68	52,32	10,36	29,8	29,26	24,28	24,04	5,22	1	3,47	0,526	0,277	24	0	
08.04.2024	62,63	52,23	10,4	28,94	28,44	23,99	23,75	4,69	1	3,86	0,494	0,251	24	0	
09.04.2024	62,62	52,67	9,95	29,28	29,3	23,9	23,66	5,64	1	4,12	0,535	0,298	24	0	
10.04.2024	62,35	52,1	10,25	29,55	29,04	23,9	23,66	5,38	1	5,1	0,528	0,287	24	0	
11.04.2024	62,56	51,95	10,61	29,94	29,41	23,88	23,64	5,77	1	4,42	0,556	0,307	24	0	
12.04.2024	62,35	51,89	10,46	29,75	29,25	23,79	23,55	5,7	1	5,13	0,547	0,303	24	0	
13.04.2024	62,18	51,79	10,39	30,2	29,68	23,77	23,53	6,15	1	4,23	0,569	0,326	24	0	
14.04.2024	62,49	51,83	10,66	31,62	31,04	24,03	23,79	7,25	1	4,87	0,635	0,386	24	0	
15.04.2024	62,77	51,69	11,08	30,36	29,82	23,81	23,57	6,25	1	5,73	0,592	0,334	24	0	
16.04.2024	62,21	51,5	10,71	30,49	29,95	23,81	23,57	6,38	1	4,83	0,59	0,337	24	0	
17.04.2024	62,46	51,32	11,14	30,72	30,18	23,9	23,66	6,52	1	5,13	0,608	0,349	24	0	
18.04.2024	62,44	50,99	11,45	30,25	29,74	23,87	23,63	6,11	1	4,79	0,593	0,321	24	0	
19.04.2024	62,26	50,86	11,4	30,11	29,59	23,64	23,4	6,19	1	4,3	0,595	0,33	24	0	
20.04.2024	62,19	51,1	11,09	30,72	30,19	23,87	23,63	6,56	1,25	5,16	0,608	0,348	24	0	*
21.04.2024	62,29	51,39	10,9	31,45	30,9	23,94	23,7	7,2	1	4,9	0,637	0,383	24	0	
22.04.2024	62,37	51,24	11,13	31,1	30,55	23,85	23,61	6,94	1	4,29	0,631	0,369	24	0	
23.04.2024	62,2	51,29	10,91	31,04	30,49	23,76	23,52	6,97	1	5,72	0,624	0,368	24	0	
Итого:				957,83	941,11	768,33	760,66	180,45			17,62	9,592	767	1	
Средние:	62,46	51,83	10,62						1	4,79					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/03/2424:00	38046,71	37379,87	31680,75	31265,45	6114,42	604,919	316,685	28942	1024
23/04/2424:00	39004,54	38320,98	32449,08	32026,11	6294,87	622,539	326,277	29709	1025
Итого:	957,83	941,11	768,33	760,66	180,45	17,62	9,592	767	1

Период нормальной работы 767ч
Период отсутств. счета: тепл. энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 30742ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

