

# #5542#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 22.05.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Артиллерийская 37, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6845  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261588  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,487	0,243	30,27	25,3	29,78	25,06	4,72	24	0	0	61,7	51,9	9,74	0,1	0,56	-
25.04.2023	0,526	0,279	30,87	25,21	30,37	24,97	5,4	24	0	0	61,5	51,7	9,83	0,12	0,52	-
26.04.2023	0,441	0,216	25,97	21,49	25,58	21,3	4,28	24	0	1	59,4	48,7	10,66	0,1	0,55	-
27.04.2023	0,539	0,271	32,25	26,78	31,74	26,51	5,23	24	0	0	61,7	51,6	10,03	0,1	0,55	-
28.04.2023	0,573	0,304	32,84	26,8	32,29	26,52	5,77	24	0	0	62,3	52	10,23	0,1	0,55	-
29.04.2023	0,531	0,264	31,78	26,49	31,26	26,25	5,01	24	0	0	62,3	52,1	10,2	0,1	0,55	-
30.04.2023	0,507	0,237	31,13	26,37	30,64	26,11	4,53	24	0	0	62	51,7	10,33	0,1	0,54	-
01.05.2023	0,559	0,306	31,9	25,61	31,42	25,37	6,05	24	0	0	60,9	51,1	9,84	0,1	0,54	-
02.05.2023	0,526	0,266	30,73	25,38	30,23	25,13	5,1	24	0	0	61,7	51,3	10,39	0,1	0,54	-
03.05.2023	0,533	0,268	30,29	24,9	29,81	24,66	5,15	24	0	0	62	51,2	10,77	0,12	0,53	-
04.05.2023	0,443	0,21	25,96	21,69	25,54	21,48	4,06	21	3	1	62,1	51,4	10,71	0,1	0,54	-
05.05.2023	0,506	0,242	29,64	24,79	29,16	24,55	4,61	24	0	0	61,8	51	10,82	0,1	0,54	-
06.05.2023	0,54	0,281	29,91	24,33	29,43	24,09	5,34	24	0	0	61,9	51,1	10,82	0,1	0,54	-
07.05.2023	0,524	0,262	29,54	24,32	29,05	24,08	4,97	24	0	0	62,2	51,2	10,95	0,1	0,54	-
08.05.2023	0,492	0,224	28,92	24,41	28,44	24,17	4,27	24	0	0	62,5	51,5	11,03	0,1	0,54	-
09.05.2023	0,526	0,267	29,61	24,24	29,11	24	5,11	24	0	0	62,2	51,5	10,76	0,1	0,55	-
10.05.2023	0,555	0,303	30,19	24,17	29,68	23,93	5,75	24	0	0	62,5	52	10,49	0,1	0,55	-
11.05.2023	0,563	0,316	30,41	24,1	29,9	23,86	6,04	24	0	0	62,1	51,9	10,26	0,1	0,55	-
12.05.2023	0,487	0,231	28,89	24,3	28,41	24,06	4,35	24	0	0	62,8	52,1	10,69	0,1	0,55	-
13.05.2023	0,569	0,325	30,51	24,03	30	23,79	6,21	24	0	0	62,2	52,1	10,18	0,1	0,55	-
14.05.2023	0,524	0,278	29,56	24,03	29,06	23,79	5,27	24	0	0	62,7	52,4	10,27	0,1	0,55	-
15.05.2023	0,527	0,292	29,86	24,09	29,36	23,85	5,51	24	0	0	62,4	52,5	9,92	0,1	0,55	-
16.05.2023	0,505	0,26	29,31	24,08	28,81	23,84	4,97	24	0	0	62,2	52	10,16	0,1	0,55	-
17.05.2023	0,54	0,305	29,35	23,3	28,85	23,06	5,79	24	0	0	62,2	52	10,15	0,1	0,55	-
18.05.2023	0,515	0,272	28,32	22,81	27,84	22,57	5,27	24	0	0	61,8	51,2	10,63	0,1	0,55	-
19.05.2023	0,506	0,265	28,07	22,82	27,59	22,58	5,01	24	0	0	62,1	51,3	10,77	0,1	0,55	-
20.05.2023	0,495	0,252	27,74	22,77	27,26	22,53	4,73	24	0	0	62,5	51,6	10,87	0,1	0,55	-
21.05.2023	0,51	0,274	28,21	22,73	27,73	22,49	5,24	24	0	0	62	51,5	10,54	0,1	0,55	-
22.05.2023	0,499	0,255	27,91	22,9	27,43	22,66	4,77	24	0	0	63	52,1	10,87	0,32	0,43	-
Итого:	15,048	0	859,94	704,24	845,77	697,26	0	693	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,048															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 693

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	450,612	28728,47	24039,36	28222,19	23710,03
22.05.2023	465,66	29588,41	24743,6	29067,96	24407,29

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.05.2023 7:27:44