

#82043#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/04/24г.-23/05/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская,37

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 9.00°C

Заводской номер 00261588

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0x8D58

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.04.2024	62,2	51,29	10,91	31,04	30,49	23,76	23,52	6,97	1	5,72	0,624	0,368	24	0	
24.04.2024	62,22	51,52	10,7	30,14	29,61	23,98	23,74	5,87	1	4,46	0,566	0,311	24	0	
25.04.2024	62,28	51,5	10,78	30,22	29,7	24,31	24,07	5,63	1	6,25	0,554	0,299	24	0	
26.04.2024	62,36	51,69	10,67	29,3	28,79	24,35	24,11	4,68	1	4,4	0,502	0,248	24	0	*
27.04.2024	62,22	51,68	10,54	29,61	29,12	24,16	23,92	5,2	1	3,97	0,527	0,275	24	0	
28.04.2024	62,24	51,87	10,37	29,37	28,84	24,07	23,83	5,01	1	4,14	0,514	0,266	24	0	
29.04.2024	62,41	52,16	10,25	29,21	28,72	23,99	23,75	4,97	1	4,19	0,508	0,263	24	0	
30.04.2024	62,32	52,09	10,23	28,88	28,38	23,96	23,72	4,66	1	4,07	0,489	0,246	24	0	
01.05.2024	62,25	52,4	9,85	29,74	29,21	23,91	23,67	5,54	1	4,03	0,527	0,293	24	0	
02.05.2024	62,5	52,65	9,85	29,3	28,81	23,97	23,73	5,08	1	4,14	0,502	0,27	24	0	
03.05.2024	62,5	52,5	10	29,34	28,84	23,89	23,65	5,19	1	4,97	0,512	0,277	24	0	
04.05.2024	62,34	52,47	9,87	29,52	29,02	24,09	23,85	5,17	1	3,79	0,51	0,276	24	0	
05.05.2024	62,19	52,15	10,04	29,22	28,71	24,03	23,79	4,92	1	3,91	0,498	0,261	24	0	
06.05.2024	62,42	52,14	10,28	28,74	28,23	23,92	23,68	4,55	1	5,37	0,482	0,242	24	0	
07.05.2024	62,49	51,91	10,58	29,31	28,8	23,93	23,69	5,11	1	4,63	0,519	0,273	24	0	
08.05.2024	62,67	51,86	10,81	28,62	28,14	23,87	23,63	4,51	1	4,15	0,494	0,242	24	0	
09.05.2024	62,42	51,8	10,62	29,17	28,67	23,8	23,56	5,11	1	4,86	0,519	0,273	24	0	
10.05.2024	62,52	52,12	10,4	30,75	30,22	23,79	23,55	6,67	1	5,04	0,6	0,357	24	0	
11.05.2024	62,44	51,72	10,72	30,03	29,5	23,82	23,58	5,92	1	3,68	0,566	0,315	24	0	
12.05.2024	62,44	51,58	10,86	30,29	29,73	23,98	23,74	5,99	1	4,21	0,576	0,32	24	0	
13.05.2024	62,5	51,56	10,94	28,81	28,29	23,72	23,48	4,81	1	3,66	0,511	0,255	24	0	
14.05.2024	62,44	51,66	10,78	29,43	28,91	23,57	23,33	5,58	1	4,18	0,545	0,296	24	0	
15.05.2024	62,39	51,63	10,76	29,02	28,52	23,57	23,33	5,19	1	3,54	0,526	0,278	24	0	*
16.05.2024	62,57	51,96	10,61	29,69	29,15	23,73	23,49	5,66	1	3,57	0,549	0,303	24	0	
17.05.2024	62,45	51,95	10,5	28,81	28,31	23,73	23,49	4,82	1	3,95	0,501	0,259	24	0	
18.05.2024	62,4	52,06	10,34	28,86	28,36	23,82	23,58	4,78	1	3,86	0,497	0,255	24	0	
19.05.2024	62,46	52,32	10,14	29,41	28,9	23,95	23,71	5,19	1	3,95	0,513	0,276	24	0	
20.05.2024	62,6	52,29	10,31	28,88	28,39	23,77	23,53	4,86	1	3,83	0,503	0,258	24	0	
21.05.2024	62,49	52,41	10,08	28,97	28,46	23,71	23,47	4,99	1	4,36	0,5	0,265	24	0	
22.05.2024	62,61	52,42	10,19	28,36	27,87	23,81	23,57	4,3	1	3,98	0,467	0,232	24	0	
23.05.2024	62,65	52,49	10,16	28,78	28,29	23,64	23,4	4,89	1	4,04	0,497	0,262	24	0	
Итого:				910,82	894,98	740,6	733,16	161,82			16,198	8,614	744	0	
Средние:	62,41	51,99	10,42						1	4,28					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/04/2424:00	38973,5	38290,49	32425,32	32002,59	6287,9	621,915	325,909	29685	1025
23/05/2424:00	39884,32	39185,47	33165,92	32735,75	6449,72	638,113	334,523	30429	1025
Итого:	910,82	894,98	740,6	733,16	161,82	16,198	8,614	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 31462ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_

