

#5540#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 37, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6845
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261588
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,58	0,318	39,97	34,08	39,22	33,6	5,62	24	0	1	65,9	58,2	7,77	0,7	0,59	-
25.06.2022	0,495	0,239	38,52	34,1	37,8	33,62	4,18	24	0	1	66,2	58,5	7,69	0,7	0,59	-
26.06.2022	0,525	0,271	39,2	34,12	38,48	33,64	4,84	24	0	1	65,8	58,4	7,39	0,7	0,59	-
27.06.2022	0,482	0,232	38,76	34,31	38,04	33,83	4,21	24	0	1	65,2	58	7,2	0,7	0,58	-
28.06.2022	0,464	0,223	37,4	33,13	36,68	32,65	4,03	24	0	1	65,1	57,8	7,31	0,7	0,58	-
29.06.2022	0,469	0,225	36,74	32,49	36,02	32,01	4,01	24	0	1	65,2	57,6	7,59	0,7	0,58	-
30.06.2022	0,46	0,22	36,72	32,54	36	32,06	3,94	24	0	1	65,3	57,7	7,55	0,7	0,58	-
01.07.2022	0,475	0,241	37,01	32,46	36,29	31,98	4,31	24	0	1	64,6	57,3	7,31	0,7	0,58	-
02.07.2022	0,469	0,235	36,89	32,39	36,17	31,91	4,26	24	0	1	64,2	56,8	7,32	0,7	0,52	-
03.07.2022	0,474	0,268	34,71	29,21	34,13	28,85	5,28	24	0	1	60,7	53,8	6,95	0,7	0,57	-
04.07.2022	0,528	0,257	42,21	37,38	41,41	36,76	4,65	24	0	1	64,8	57,5	7,27	0,62	0,58	-
05.07.2022	0,537	0,262	41,43	36,47	40,63	35,9	4,73	24	0	1	65,2	57,6	7,61	0,6	0,58	-
06.07.2022	0,528	0,262	38,25	33,23	37,53	32,75	4,78	24	0	1	64,5	56,5	8,05	0,62	0,57	-
07.07.2022	0,508	0,252	37,6	32,68	36,88	32,2	4,68	24	0	1	63,6	55,8	7,84	0,68	0,57	-
08.07.2022	0,507	0,279	34,39	28,98	33,74	28,53	5,21	24	0	1	63	55	7,96	0,7	0,57	-
09.07.2022	0,474	0,247	32,15	27,44	31,63	27,01	4,62	24	0	1	62,4	54,1	8,35	0,68	0,57	-
10.07.2022	0,493	0,268	32,56	27,22	32,04	26,87	5,17	24	0	1	61,8	53,6	8,27	0,7	0,57	-
11.07.2022	0,51	0,275	32,44	27,13	31,88	26,71	5,17	24	0	1	62,8	54,2	8,69	0,62	0,57	-
12.07.2022	0,507	0,276	33,64	28,23	33,05	27,79	5,26	24	0	1	62	53,8	8,19	0,7	0,58	-
13.07.2022	0,498	0,252	34,61	29,73	33,96	29,25	4,71	24	0	1	62,9	54,6	8,34	0,7	0,58	-
14.07.2022	0,508	0,254	34,55	29,62	33,9	29,14	4,76	24	0	1	62,7	54	8,68	0,7	0,58	-
15.07.2022	0,545	0,288	35,02	29,45	34,36	28,97	5,39	24	0	1	62,8	53,9	8,84	0,7	0,58	-
16.07.2022	0,512	0,253	34,1	29,28	33,46	28,8	4,66	24	0	1	63,1	54,2	8,98	0,68	0,57	-
17.07.2022	0,576	0,317	35,29	29,17	34,61	28,69	5,92	24	0	1	63,3	54,4	8,88	0,68	0,58	-
18.07.2022	0,507	0,247	34,01	29,24	33,34	28,76	4,58	24	0	1	63	54	9,06	0,7	0,57	-
19.07.2022	0,585	0,327	35,48	29,23	34,81	28,75	6,06	24	0	1	63,3	54,5	8,84	0,7	0,58	-
20.07.2022	0,501	0,239	34,45	29,84	33,76	29,36	4,4	24	0	1	63,8	55	8,79	0,7	0,58	-
21.07.2022	0,522	0,264	34,84	29,81	34,12	29,33	4,79	24	0	1	64,1	55,4	8,74	0,68	0,58	-
22.07.2022	0,491	0,238	34,72	30,12	34,03	29,65	4,38	24	0	1	63,9	55,4	8,5	0,7	0,58	-
23.07.2022	0,475	0,225	34,94	30,57	34,27	30,09	4,18	24	0	1	63,3	55	8,28	0,7	0,58	-
Итого:	15,205	0	1082,6	933,65	1062,24	919,46	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,205															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	299,622	19313	16178,42	18974,09	15952,53
23.07.2022	314,827	20395,6	17112,07	20036,33	16871,99

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 8:26:22