

#5543#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 37, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6845
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261588
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,47	0,23	31,83	27,23	31,3	26,88	4,42	24	0	0	62,4	53,5	8,82	0,1	0,55	-
25.06.2023	0,466	0,233	31,7	27,07	31,21	26,73	4,48	24	0	0	61,9	53,2	8,66	0,1	0,56	-
26.06.2023	0,471	0,236	31,67	27,07	31,16	26,7	4,46	24	0	0	62,2	53,4	8,87	0,1	0,55	-
27.06.2023	0,456	0,217	31,33	27,05	30,83	26,71	4,12	24	0	0	62,3	53,3	8,95	0,1	0,55	-
28.06.2023	0,484	0,249	32	26,93	31,48	26,59	4,89	24	0	0	61,2	52,5	8,67	0,1	0,55	-
29.06.2023	0,429	0,204	31,17	26,94	30,7	26,61	4,09	24	0	0	59,9	51,6	8,33	0,1	0,55	-
30.06.2023	0,491	0,248	31,8	26,99	31,3	26,61	4,69	24	0	0	62,6	53,6	8,98	0,1	0,55	-
01.07.2023	0,529	0,297	32,58	26,82	32,03	26,45	5,58	24	0	0	62,6	53,7	8,84	0,1	0,55	-
02.07.2023	0,514	0,286	32,42	26,68	31,91	26,36	5,55	24	0	0	61,5	53	8,54	0,1	0,55	-
03.07.2023	0,493	0,259	32,22	27,13	31,7	26,81	4,89	24	0	0	62	53,1	8,91	0,1	0,55	-
04.07.2023	0,494	0,253	31,94	26,97	31,42	26,63	4,79	24	0	0	62,5	53,4	9,1	0,1	0,55	-
05.07.2023	0,487	0,246	31,78	26,97	31,27	26,61	4,66	24	0	0	62,4	53,4	9,04	0,1	0,56	-
06.07.2023	0,533	0,297	32,66	26,84	32,1	26,46	5,64	24	0	0	62,5	53,7	8,86	0,1	0,56	-
07.07.2023	0,49	0,255	31,88	26,89	31,37	26,54	4,83	24	0	0	62,2	53,3	8,87	0,1	0,55	-
08.07.2023	0,459	0,22	31,28	26,92	30,78	26,6	4,18	24	0	0	62,2	53,2	9,01	0,1	0,55	-
09.07.2023	0,495	0,257	31,89	26,85	31,33	26,48	4,85	24	0	0	62,5	53,6	8,96	0,1	0,56	-
10.07.2023	0,495	0,251	31,72	26,83	31,16	26,45	4,71	24	0	0	63,2	53,9	9,25	0,1	0,56	-
11.07.2023	0,486	0,252	31,77	26,71	31,28	26,41	4,87	24	0	0	61,9	53,1	8,8	0,1	0,56	-
12.07.2023	0,484	0,249	31,62	26,75	31,07	26,38	4,69	24	0	0	62,8	53,9	8,89	0,1	0,56	-
13.07.2023	0,506	0,281	32,24	26,52	31,7	26,21	5,49	24	0	0	61	52,6	8,46	0,1	0,56	-
14.07.2023	0,506	0,27	31,83	26,58	31,28	26,23	5,05	24	0	0	63,1	54	9,02	0,1	0,56	-
15.07.2023	0,496	0,265	31,79	26,67	31,23	26,3	4,93	24	0	0	63	54,1	8,86	0,1	0,56	-
16.07.2023	0,501	0,277	31,98	26,57	31,45	26,21	5,24	24	0	0	62,4	53,8	8,57	0,1	0,56	-
17.07.2023	0,537	0,309	32,66	26,62	32,08	26,25	5,83	24	0	0	62,8	54,1	8,63	0,1	0,56	-
18.07.2023	0,521	0,284	32,21	26,66	31,67	26,31	5,36	24	0	0	62,7	53,7	8,95	0,1	0,55	-
19.07.2023	0,486	0,255	31,62	26,57	31,11	26,27	4,84	24	0	0	62	53,1	8,87	0,1	0,55	-
20.07.2023	0,484	0,253	31,66	26,6	31,16	26,28	4,88	24	0	0	61,9	53	8,84	0,1	0,56	-
21.07.2023	0,511	0,273	32,01	26,66	31,48	26,35	5,13	24	0	0	62,4	53,3	9,16	0,1	0,55	-
22.07.2023	0,485	0,248	31,55	26,59	31,05	26,29	4,76	24	0	0	61,9	52,9	9	0,1	0,55	-
23.07.2023	0,724	0,51	36,22	26,06	35,58	25,75	9,83	24	0	0	61,5	53,2	8,25	0,1	0,55	-
Итого:	14,983	0	961,03	803,74	945,19	793,46	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,983															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	480,928	30546,72	25538,28	30010,74	25194
23.07.2023	495,911	31507,75	26342,02	30955,93	25987,46

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 7:17:21