

#28014#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Артиллерийская 37, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика 00261588	Показания прибора, Гкал 23.08.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	500,548	495,911	4.637



Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



*Handwritten signature*

#27317#

Отчёт за период с 23.07.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 6845  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00261588  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 28.08.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2023	-	0,863	0,657	38,82	25,88	38,1	25,58	12,52	24	0	0	61,7	53,6	8,13	0,1	0,55
25.07.2023	-	0,478	0,361	21,43	14,37	21,03	14,2	6,83	24	0	0	62,1	53,8	8,3	0,12	0,55
26.07.2023	-	0,283	0,189	15,03	11,28	14,76	11,17	3,59	24	0	1	61,7	53,2	8,53	0,1	0,55
27.07.2023	-	0,484	0,263	31,59	26,36	31,07	26,05	5,02	24	0	0	62,1	53,6	8,49	0,1	0,56
28.07.2023	-	0,481	0,261	31,38	26,2	30,88	25,9	4,98	24	0	0	62,2	53,8	8,48	0,1	0,55
29.07.2023	-	0,469	0,253	31,24	26,32	30,72	25,96	4,76	24	0	0	62,6	54,2	8,44	0,1	0,55
30.07.2023	-	0,51	0,297	31,93	26,05	31,39	25,74	5,65	24	0	0	62,2	54	8,21	0,1	0,55
31.07.2023	-	0,481	0,26	31,17	26,17	30,65	25,79	4,86	24	0	0	63,1	54,5	8,61	0,1	0,55
01.08.2023	-	0,528	0,32	32,32	25,82	31,83	25,52	6,31	24	0	0	61,1	53,1	7,98	0,3	0,27
02.08.2023	-	0,037	0,04	13,27	7,36	13,24	7,34	5,9	24	0	1	21,8	27,9	-6,03	0,55	0,17
03.08.2023	-	0	0	0,11	0	0,11	0	0,11	24	0	1	20,2	21,2	-0,98	0,65	0,17
04.08.2023	-	0	0	0,12	0	0,12	0	0,12	24	0	1	19,5	20,8	-1,34	0,7	0,17
05.08.2023	-	0	0	0,06	0	0,06	0	0,06	24	0	1	20,1	20,6	-0,5	0,52	0,17
06.08.2023	-	0	0	0,05	0	0,05	0	0,05	24	0	1	20,7	20,3	0,43	0,52	0,17
07.08.2023	-	0	0	0,08	0	0,08	0	0,08	24	0	1	20,3	20	0,29	0,65	0,17
08.08.2023	-	0	0	0,09	0	0,09	0	0,09	24	0	1	19,1	19	0,09	0,7	0,17
09.08.2023	-	0	0	0,13	0	0,13	0	0,13	24	0	1	18,6	18,7	-0,09	0,7	0,17
10.08.2023	-	0	0	0,06	0	0,06	0	0,06	24	0	1	18,9	18,5	0,43	0,7	0,18
11.08.2023	-	0	0	0,07	0,01	0,07	0,01	0,06	24	0	1	18,8	18,5	0,31	0,7	0,17
12.08.2023	-	0	0	0,08	0	0,08	0	0,08	24	0	1	19	18,7	0,23	0,7	0,17
13.08.2023	-	0	0	0,04	0	0,04	0	0,04	24	0	1	19	19,3	-0,29	0,7	0,17
14.08.2023	-	0	0	0,07	0	0,07	0	0,07	24	0	1	19,4	19,2	0,11	0,7	0,17
15.08.2023	-	0	0	0,06	0	0,06	0	0,06	24	0	1	19,6	19,6	0,01	0,7	0,17
16.08.2023	-	0	0	0,04	0	0,04	0	0,04	24	0	1	20,6	20,1	0,54	0,7	0,17
17.08.2023	-	0	0	0,07	0	0,07	0	0,07	24	0	1	20,1	20,1	-0,02	0,7	0,17
18.08.2023	-	0	0	0,07	0	0,07	0	0,07	24	0	1	20,2	20,4	-0,23	0,7	0,17
19.08.2023	-	0	0	0,09	0	0,09	0	0,09	24	0	1	20,7	20,6	0,07	0,7	0,18
20.08.2023	-	0	0	0,03	0	0,03	0	0,03	24	0	1	21,1	20,8	0,24	0,7	0,17
21.08.2023	-	0	0	0,11	0	0,11	0	0,11	24	0	1	20,7	20,5	0,15	0,7	0,17
22.08.2023	-	0	0	0,07	0	0,07	0	0,07	24	0	1	20,2	19,9	0,36	0,7	0,17
23.08.2023	-	0,023	0,023	2,42	0	2,42	0	2,42	24	0	1	18,4	20	-1,61	0,7	0,18
Итого:	-	4,637	2,924	282,1	215,82	277,59	213,26	64,33	744	0	-	32,12	29,95	2,17	0,51	0,27

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2023	495,911	31507,75	26342,02	30955,93	25987,46
23.08.2023	500,548	31789,85	26557,84	31233,52	26200,72

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_