


#30612#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 37, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261588	Показания прибора, Гкал 23.09.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	513,353	500,548	12.805



Handwritten signature

#29784#

Отчёт за период с 23.08.2023 по 23.09.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6845
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261588
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2023	-	0,046	0,046	4,1	0	4,1	0	4,1	24	0	1	19,9	20	-0,09	0,7	0,18
25.08.2023	-	0,045	0,045	2,84	0	2,84	0	2,84	24	0	1	22,7	19,9	2,83	0,7	0,18
26.08.2023	-	0,021	0,021	1,29	0	1,29	0	1,29	24	0	1	23	20,4	2,63	0,7	0,17
27.08.2023	-	0	0	0,05	0,01	0,05	0,01	0,04	24	0	1	20	20,3	-0,29	0,7	0,18
28.08.2023	-	0	0	0,07	0	0,07	0	0,07	24	0	1	19,9	19,6	0,22	0,7	0,17
29.08.2023	-	0	0	0,06	0	0,06	0	0,06	24	0	1	19,5	19	0,48	0,7	0,17
30.08.2023	-	0	0	0,09	0	0,09	0	0,09	24	0	1	19,7	19,3	0,4	0,2	0,46
31.08.2023	-	0,451	0,289	29,36	23,66	28,84	23,32	5,52	24	0	1	62,5	55,6	6,89	0,1	0,58
01.09.2023	-	0,523	0,282	34,93	29,7	34,21	29,22	4,99	24	0	0	65,5	57,2	8,32	0,1	0,58
02.09.2023	-	0,548	0,317	35,12	29,27	34,4	28,79	5,61	24	0	0	65,6	57,5	8,12	0,1	0,58
03.09.2023	-	0,577	0,351	35,34	28,91	34,62	28,43	6,19	24	0	0	65,9	57,9	8,03	0,1	0,58
04.09.2023	-	0,636	0,407	36,21	28,86	35,49	28,38	7,11	24	0	0	66,6	58,6	8,01	0,1	0,57
05.09.2023	-	0,597	0,376	35,06	28,26	34,34	27,78	6,56	24	0	0	66,6	58,5	8,04	0,25	0,43
06.09.2023	-	0,404	0,281	28,72	17,16	28,29	16,89	11,4	24	0	1	52,1	56,8	-4,66	0,1	0,56
07.09.2023	-	0,606	0,373	36,63	29,92	35,87	29,44	6,43	24	0	0	67	58,9	8,08	0,1	0,57
08.09.2023	-	0,497	0,277	32,46	27,43	31,8	26,99	4,81	22	2	1	67,1	59	8,14	0,1	0,57
09.09.2023	-	0,463	0,231	33,94	29,75	33,22	29,27	3,95	24	0	0	67,2	59	8,19	0,1	0,56
10.09.2023	-	0,558	0,324	35,47	29,54	34,74	29,06	5,68	24	0	0	67	59,1	7,91	0,1	0,57
11.09.2023	-	0,521	0,261	34,67	29,95	33,95	29,47	4,48	24	0	0	67,4	58,4	8,92	0,1	0,57
12.09.2023	-	0,532	0,267	34,69	29,8	33,99	29,33	4,66	24	0	0	66,4	57,2	9,23	0,1	0,56
13.09.2023	-	0,52	0,273	34,63	29,37	33,92	28,89	5,03	24	0	0	64,2	55,7	8,52	0,1	0,56
14.09.2023	-	0,521	0,262	34,23	29,3	33,53	28,82	4,71	24	0	0	64,6	55,5	9,04	0,1	0,55
15.09.2023	-	0,535	0,269	34,05	29,07	33,33	28,59	4,74	24	0	0	65,4	56	9,46	0,1	0,55
16.09.2023	-	0,523	0,26	33,23	28,34	32,51	27,86	4,65	24	0	0	64,9	55,4	9,55	0,1	0,54
17.09.2023	-	0,501	0,238	31,99	27,52	31,37	27,06	4,31	24	0	0	64,6	54,9	9,71	0,1	0,55
18.09.2023	-	0,546	0,283	33,81	28,57	33,14	28,09	5,05	24	0	0	65,4	56	9,43	0,1	0,56
19.09.2023	-	0,561	0,295	34,23	28,72	33,51	28,24	5,27	24	0	0	65,5	56,2	9,37	0,1	0,56
20.09.2023	-	0,534	0,297	32,99	27,36	32,32	26,92	5,4	24	0	0	64,4	55,5	8,9	0,1	0,56
21.09.2023	-	0,509	0,252	35,68	30,89	34,96	30,41	4,55	24	0	0	64,2	55,5	8,61	0,1	0,56
22.09.2023	-	0,522	0,265	35,54	30,44	34,82	29,96	4,86	24	0	0	64,2	55,5	8,66	0,1	0,56
23.09.2023	-	0,508	0,254	35,1	30,18	34,39	29,7	4,69	24	0	0	63,6	55	8,61	0,1	0,55
Итого:	-	12,805	7,096	826,58	681,98	810,06	670,92	139,14	742	2	-	54,92	48,5	6,43	0,22	0,48

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

742 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2023	500,548	31789,85	26557,84	31233,52	26200,72
23.09.2023	513,353	32616,43	27239,82	32043,58	26871,64

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения