

#94567#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 37, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261588	Показания прибора, Гкал 23.09.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	16,945	0,847	16.098

Подпись исполнителя



#94566#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 23.09.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261588
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 25.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2024	-	0,527	0,252	41,78	36,66	41,03	36,18	4,85	24	0	0	63,2	56,4	6,8	0,11	0,44
25.08.2024	-	0,546	0,273	42,1	36,5	41,35	36,02	5,33	24	0	0	63,1	56,4	6,71	0,11	0,38
26.08.2024	-	0,484	0,217	40,99	36,54	40,27	36,06	4,21	24	0	0	62,9	56,2	6,76	0,11	0,42
27.08.2024	-	0,526	0,242	41,68	36,75	40,95	36,27	4,68	24	0	0	63,1	56	7,07	0,11	0,37
28.08.2024	-	0,528	0,233	41,77	36,98	41,04	36,5	4,54	24	0	0	63,1	55,8	7,3	0,11	0,32
29.08.2024	-	0,56	0,266	42,22	36,75	41,47	36,27	5,2	24	0	0	63	55,8	7,2	0,11	0,31
30.08.2024	-	0,519	0,235	41,49	36,65	40,76	36,17	4,59	24	0	0	63	55,9	7,07	0,11	0,39
31.08.2024	-	0,54	0,249	41,9	36,76	41,14	36,28	4,86	24	0	0	63	55,9	7,16	0,11	0,38
01.09.2024	-	0,521	0,227	41,88	37,12	41,12	36,64	4,48	24	0	0	63,1	55,9	7,23	0,12	0,32
02.09.2024	-	0,526	0,23	41,69	36,92	40,95	36,44	4,51	24	0	0	63,1	55,8	7,31	0,12	0,31
03.09.2024	-	0,541	0,252	42,05	36,86	41,3	36,38	4,92	24	0	0	63,1	55,9	7,16	0,12	0,31
04.09.2024	-	0,509	0,219	41,34	36,76	40,6	36,28	4,32	24	0	1	63,1	56	7,16	0,12	0,37
05.09.2024	-	0,495	0,21	41,09	36,74	40,35	36,26	4,09	24	0	0	63,2	56,1	7,1	0,12	0,33
06.09.2024	-	0,533	0,245	41,64	36,57	40,91	36,09	4,82	24	0	1	63,1	55,9	7,13	0,12	0,28
07.09.2024	-	0,526	0,24	41,46	36,6	40,74	36,12	4,62	24	0	0	63,3	56,2	7,16	0,12	0,36
08.09.2024	-	0,5	0,215	41,23	36,76	40,49	36,28	4,21	24	0	1	63,1	56	7,09	0,12	0,25
09.09.2024	-	0,51	0,223	41,37	36,72	40,64	36,24	4,4	24	0	0	62,7	55,7	7,07	0,12	0,34
10.09.2024	-	0,492	0,213	40,89	36,37	40,17	35,89	4,28	24	0	1	62	55	7	0,12	0,54
11.09.2024	-	0,54	0,251	41,57	36,26	40,85	35,78	5,07	24	0	1	61,8	54,7	7,1	0,12	0,53
12.09.2024	-	0,514	0,222	40,89	36,16	40,17	35,68	4,49	24	0	0	62,1	54,8	7,29	0,12	0,4
13.09.2024	-	0,528	0,231	41,14	36,24	40,42	35,76	4,66	24	0	0	62,3	54,9	7,37	0,12	0,44
14.09.2024	-	0,49	0,196	40,55	36,3	39,83	35,82	4,01	24	0	0	62	54,6	7,38	0,12	0,44
15.09.2024	-	0,513	0,218	41,05	36,37	40,32	35,89	4,43	24	0	0	62,1	54,8	7,33	0,12	0,4
16.09.2024	-	0,517	0,226	40,88	36,04	40,16	35,56	4,6	24	0	0	62	54,8	7,26	0,12	0,29
17.09.2024	-	0,51	0,221	40,72	36,04	40	35,56	4,44	24	0	0	62,3	55	7,29	0,12	0,31
18.09.2024	-	0,536	0,246	41,13	35,96	40,41	35,48	4,93	24	0	1	62,2	54,9	7,23	0,12	0,53
19.09.2024	-	0,486	0,202	40,34	36,02	39,62	35,54	4,08	24	0	0	62,3	55,1	7,27	0,12	0,42
20.09.2024	-	0,524	0,241	40,96	35,89	40,24	35,41	4,83	24	0	0	62	54,9	7,17	0,12	0,44
21.09.2024	-	0,497	0,211	40,51	36,03	39,79	35,55	4,24	24	0	0	62,2	54,9	7,25	0,12	0,33
22.09.2024	-	0,563	0,275	41,81	36,05	41,08	35,57	5,51	24	0	0	62	55	7,06	0,12	0,31
23.09.2024	-	0,497	0,209	40,53	36,02	39,81	35,54	4,27	24	0	0	62,1	54,9	7,21	0,12	0,34
Итого:	-	16,098	7,19	1280,65	1130,39	1257,98	1115,51	142,47	744	0	-	62,63	55,49	7,15	0,12	0,37

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2024	0,847	64,88	56,6	63,73	55,86
23.09.2024	16,945	1345,53	1186,99	1321,71	1171,37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения