

#53370#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 37, Калининград
5346

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00261588	23.12.2023	23.11.2023	
Количество тепловой энергии, система 1	558,548	543,256	15.292

Подпись исполнителя



#52504#

Отчёт за период с 23.11.2023 по 23.12.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6845
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261588
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2023	3,5	0,503	0,265	27,72	22,47	27,27	22,23	5,04	24	0	0	61,4	50,5	10,95	0,1	0,61
25.11.2023	-0,2	0,528	0,277	28,27	22,89	27,76	22,65	5,11	24	0	0	63,3	52,1	11,27	0,1	0,61
26.11.2023	-2,4	0,567	0,315	29,32	23,22	28,78	22,98	5,8	24	0	0	63,3	52,1	11,19	0,1	0,61
27.11.2023	-7,5	0,506	0,25	27,65	22,8	27,16	22,56	4,6	24	0	0	63,4	51,9	11,51	0,1	0,61
28.11.2023	-7,3	0,507	0,251	27,6	22,74	27,12	22,5	4,62	24	0	0	63,5	52	11,57	0,1	0,61
29.11.2023	-6,5	0,548	0,289	29,86	24,29	29,3	24,01	5,29	24	0	0	63,6	52,7	10,94	0,1	0,61
30.11.2023	-5,4	0,534	0,28	29,72	24,32	29,18	24,03	5,15	24	0	0	63,4	52,7	10,79	0,1	0,61
01.12.2023	-	0,52	0,271	27,77	22,49	27,28	22,25	5,03	24	0	0	63,4	52	11,4	0,1	0,61
02.12.2023	-	0,538	0,297	26,14	20,41	25,66	20,17	5,49	24	0	0	63,4	51,2	12,1	0,1	0,61
03.12.2023	-	0,528	0,291	25,72	20,06	25,23	19,82	5,41	24	0	0	63,1	51	12,09	0,1	0,61
04.12.2023	-	0,479	0,245	24,81	19,99	24,33	19,75	4,58	24	0	0	62,4	50,4	12,04	0,1	0,61
05.12.2023	-	0,499	0,255	28,66	23,68	28,14	23,44	4,7	24	0	0	62,5	51,7	10,82	0,1	0,61
06.12.2023	-	0,546	0,292	30,61	24,81	30,06	24,57	5,49	24	0	0	62,6	52,2	10,41	0,1	0,61
07.12.2023	-	0,519	0,267	29,94	24,65	29,43	24,41	5,02	24	0	0	62,4	52	10,41	0,1	0,61
08.12.2023	-	0,53	0,28	29,7	24,18	29,18	23,94	5,24	24	0	0	62,6	52	10,52	0,1	0,61
09.12.2023	-	0,497	0,246	28,97	24,08	28,48	23,84	4,64	24	0	0	62,5	51,9	10,59	0,1	0,61
10.12.2023	-	0,535	0,29	29,74	24,01	29,22	23,77	5,45	24	0	0	62,4	51,9	10,48	0,1	0,61
11.12.2023	-	0,515	0,272	29,05	23,67	28,54	23,43	5,11	24	0	0	62,3	51,7	10,59	0,25	0,5
12.12.2023	-	0,357	0,197	25,51	16,91	25,18	16,74	8,44	24	0	1	51,1	50,7	0,37	0,7	0,27
13.12.2023	-	0,021	0,041	16,78	1,41	16,78	1,41	15,37	24	0	1	11,5	21,4	-9,85	0,12	0,6
14.12.2023	-	0,604	0,334	33,97	27,4	33,37	27,1	6,27	24	0	1	61,6	51,3	10,29	0,1	0,61
15.12.2023	-	0,561	0,299	32,73	26,82	32,15	26,57	5,58	24	0	0	62,4	52,5	9,92	0,1	0,6
16.12.2023	-	0,518	0,259	31,81	26,69	31,27	26,43	4,84	24	0	0	62,6	52,6	9,96	0,1	0,61
17.12.2023	-	0,593	0,34	33,3	26,55	32,68	26,28	6,4	24	0	0	62,4	52,7	9,73	0,1	0,6
18.12.2023	-	0,552	0,295	32,12	26,24	31,56	25,99	5,57	24	0	0	62,6	52,8	9,86	0,1	0,6
19.12.2023	-	0,551	0,3	31,71	25,77	31,18	25,53	5,65	24	0	0	62,6	52,6	9,93	0,1	0,6
20.12.2023	-	0,522	0,272	31,2	25,77	30,64	25,53	5,11	24	0	0	62,5	52,6	9,88	0,1	0,6
21.12.2023	-	0,546	0,295	32,15	26,28	31,58	26	5,58	24	0	0	62,3	52,7	9,66	0,1	0,62
22.12.2023	-	0,515	0,262	32,1	26,91	31,5	26,62	4,88	24	0	0	62,7	53,1	9,67	0,1	0,61
23.12.2023	-	0,553	0,301	32,69	26,69	32,1	26,42	5,68	24	0	0	62,4	52,8	9,66	0,1	0,61
Итого:	-2,4	15,292	8,128	877,32	698,2	862,11	690,97	171,14	720	0	-	60,61	50,99	9,63	0,13	0,59

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2023	543,256	34464,03	28763,46	33859,99	28378,02
23.12.2023	558,548	35341,35	29461,66	34722,1	29068,99

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения