

#66774#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 37, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261588	Показания прибора, Гкал 23.01.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.12.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	574,907	558,548	16.359

Подпись исполнителя _____



#66773#

Отчёт за период с 23.12.2023 по 23.01.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6845
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261588
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.01.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.12.2023	-	0,58	0,332	33,36	26,84	32,75	26,54	6,21	24	0	0	62,5	53	9,49	0,1	0,62
25.12.2023	-	0,51	0,254	31,73	26,66	31,17	26,39	4,78	24	0	0	62,2	52,4	9,73	0,1	0,62
26.12.2023	-	0,525	0,272	31,96	26,55	31,4	26,29	5,11	24	0	0	62,6	52,8	9,76	0,1	0,62
27.12.2023	-	0,514	0,262	31,86	26,68	31,32	26,4	4,92	24	0	0	62,5	52,8	9,7	0,1	0,62
28.12.2023	-	0,498	0,242	31,68	26,87	31,15	26,61	4,54	24	0	0	62,3	52,6	9,7	0,1	0,62
29.12.2023	-	0,566	0,317	32,7	26,37	32,08	26,13	5,95	24	0	0	62,4	52,8	9,64	0,1	0,6
30.12.2023	-	0,552	0,301	32,72	26,83	32,13	26,52	5,61	24	0	0	62,7	53	9,64	0,1	0,58
31.12.2023	-	0,614	0,37	34,24	27,13	33,63	26,76	6,87	24	0	0	62,9	53,7	9,23	0,1	0,56
01.01.2024	-	0,452	0,197	30,44	26,49	29,92	26,24	3,68	24	0	0	62,7	52,9	9,82	0,1	0,54
02.01.2024	-	0,471	0,218	30,94	26,58	30,4	26,33	4,07	24	0	0	62,8	53,1	9,73	0,1	0,6
03.01.2024	-	0,47	0,213	30,95	26,69	30,42	26,44	3,98	24	0	0	62,9	53	9,87	0,1	0,51
04.01.2024	-	0,521	0,259	31,8	26,64	31,22	26,37	4,85	24	0	0	62,8	52,9	9,93	0,1	0,52
05.01.2024	-	0,517	0,264	31,68	26,44	31,12	26,17	4,95	24	0	0	62,6	52,9	9,77	0,1	0,47
06.01.2024	-	0,547	0,292	32,32	26,54	31,74	26,25	5,49	24	0	0	62,8	53	9,75	0,1	0,6
07.01.2024	-	0,52	0,254	31,78	26,68	31,2	26,43	4,77	24	0	0	62,8	52,7	10,08	0,1	0,62
08.01.2024	-	0,545	0,278	32,37	26,88	31,78	26,57	5,21	24	0	0	62,8	52,7	10,06	0,1	0,53
09.01.2024	-	0,549	0,288	32,29	26,65	31,72	26,38	5,34	24	0	0	62,7	52,7	10,04	0,1	0,62
10.01.2024	-	0,51	0,256	30,46	25,33	29,93	25,09	4,84	24	0	0	62,3	52,1	10,19	0,1	0,61
11.01.2024	-	0,53	0,277	30,81	25,3	30,28	25,06	5,22	24	0	0	62,5	52,3	10,14	0,1	0,53
12.01.2024	-	0,543	0,291	31,14	25,32	30,59	25,08	5,51	24	0	0	62,4	52,3	10,12	0,1	0,56
13.01.2024	-	0,553	0,312	31,55	25,4	31	25,16	5,84	24	0	0	62,5	52,8	9,66	0,1	0,6
14.01.2024	-	0,543	0,299	31,51	25,57	30,92	25,32	5,6	24	0	0	62,5	52,8	9,75	0,1	0,56
15.01.2024	-	0,508	0,258	30,64	25,48	30,1	25,24	4,86	24	0	0	62,5	52,6	9,88	0,1	0,71
16.01.2024	-	0,522	0,275	30,88	25,45	30,33	25,19	5,14	24	0	0	62,6	52,7	9,96	0,1	0,56
17.01.2024	-	0,531	0,279	31,5	25,98	30,92	25,69	5,23	24	0	0	62,6	52,8	9,82	0,1	0,6
18.01.2024	-	0,519	0,28	30,47	24,96	29,95	24,72	5,23	24	0	0	62,5	52,6	9,87	0,1	0,65
19.01.2024	-	0,546	0,296	34,48	28,69	33,84	28,29	5,55	24	0	0	62,5	53,5	9,03	0,1	0,6
20.01.2024	-	0,546	0,296	34,59	28,84	33,97	28,48	5,49	24	0	0	62,6	53,6	9,03	0,1	0,54
21.01.2024	-	0,511	0,258	31,44	26,36	30,9	26,1	4,8	24	0	0	62,5	52,7	9,84	0,1	0,57
22.01.2024	-	0,513	0,262	31,33	26,12	30,78	25,87	4,91	24	0	0	62,4	52,6	9,81	0,1	0,58
23.01.2024	-	0,533	0,284	31,66	26,02	31,12	25,77	5,35	24	0	0	62,5	52,8	9,67	0,1	0,56
Итого:	-	16,359	8,536	987,28	818,34	969,78	809,88	159,9	744	0	-	62,58	52,81	9,76	0,1	0,58

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.12.2023	558,548	35341,35	29461,66	34722,1	29068,99
23.01.2024	574,907	36328,63	30280	35691,88	29878,87

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения