

#78624#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 22/03/24г.-25/03/24г.

Абонент: артиллерийская 39  
Адрес: УКЛР  
Договор N: 15025211 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001 Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
Договорные расходы: G1 max = 60.00 м3/ч G1 min = 0.40 м3/ч  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
тхв: не исп.

Серийный номер 15025211, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x4B6

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.24 23	49,64	38,59	11,05	5,68	5,28	143,325	141,693	1,566	24	0	
23.03.24 23	48,54	37,88	10,66	5,67	5,29	143,474	141,912	1,512	24	0	
24.03.24 23	49,91	38,61	11,29	5,69	5,29	143,689	142,039	1,604	24	0	
25.03.24 23	49,95	38,77	11,18	5,69	5,28	144,408	142,732	1,595	24	0	
Итого/Средн	49,51	38,46	11,05	5,68	5,28	574,895	568,376	6,277	96	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.03.24 23	170249,287	160989,312	1506,109	30179	714
25.03.24 23	170824,182	161557,688	1512,385	30275	714
Итого	574,895	568,376	6,277	96	0

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут. питания  
(#) дисбаланс масс  
(R) реверс  
(o) отсут. теплонос.  
(X) аппар. не испр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 26/03/24г.-23/04/24г.

Абонент: артиллерийская 39  
Адрес: \_\_\_\_\_  
Договор N: 15025211 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001 Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
Договорные расходы: G1 max = 60.00 м3/ч G1 min = 0.40 м3/ч  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
тхв: не исп.

Серийный номер 15025211, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x4B6

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.03.24 23	47,38	37,49	9,89	5,68	5,29	144,982	143,472	1,418	24	0	
27.03.24 23	45,1	36,31	8,79	5,66	5,3	144,848	143,492	1,26	24	0	
28.03.24 23	41	34	7	5,64	5,32	144,89	143,79	1,006	24	0	
29.03.24 23	42,37	34,87	7,49	5,65	5,31	144,609	143,431	1,074	24	0	
30.03.24 23	40,48	34,12	6,36	5,64	5,32	145,401	144,332	0,918	24	0	
31.03.24 23	39,51	33,79	5,72	5,64	5,32	145,981	144,959	0,829	24	0	
01.04.24 23	39,78	34,2	5,57	5,65	5,31	145,845	144,821	0,807	24	0	

02.04.24 23	41,54	34,71	6,83	5,67	5,33	145,176	144,042	0,983	24	0
03.04.24 23	54,68	41,26	13,41	5,7	5,25	142,175	140,209	1,881	24	0
04.04.24 23	53,47	40,82	12,64	5,68	5,25	142,419	140,536	1,777	24	0
05.04.24 23	42,73	35,17	7,56	5,65	5,32	145,081	143,872	1,088	24	0
06.04.24 23	40,73	33,83	6,91	5,65	5,33	146,167	145,079	1,001	24	0
07.04.24 23	42,72	35,38	7,34	5,66	5,3	145,834	144,613	1,061	24	0
08.04.24 23	39,49	33,57	5,92	5,64	5,32	145,821	144,806	0,857	24	0
09.04.24 23	39,55	34,1	5,45	5,63	5,3	145,133	144,12	0,785	24	0
10.04.24 23	39,8	34,07	5,73	3,23	3,11	82,249	81,665	0,468	24	0
11.04.24 23	19,65	17,7	1,95	0,26	0,49	0	0	0	24	0
12.04.24 23	18,5	17,03	1,47	0,26	0,49	0	0	0	24	0
13.04.24 23	17,88	16,53	1,34	0,26	0,5	0	0	0	24	0
14.04.24 23	17,49	16,25	1,25	0,27	0,51	0	0	0	24	0
15.04.24 23	16,19	14,78	1,41	0,26	0,52	0	0	0	24	0
16.04.24 23	15,14	14,18	0,97	0,27	0,53	0	0	0	24	0
17.04.24 23	14,93	13,59	1,34	0,25	0,52	0	0	0	24	0
18.04.24 23	14,62	13,41	1,21	< 0,42	0,7	0,4 <	0,4 <	0,001	24	0 *
19.04.24 23	46,07	38,17	7,91	3,26	3,13	124,6	123,387	0,976	24	0
20.04.24 23	50,28	41,36	8,93	5,25	4,81	207,656	205,223	1,833	24	0
21.04.24 23	50,13	41,3	8,83	5,14	4,71	203,615	201,244	1,778	24	0
22.04.24 23	52,51	43,34	9,17	5,16	4,72	220,096	217,289	1,993	24	0
23.04.24 23	53,5	44,41	9,1	5,15	4,72	232,107	229,027	2,084	24	0
Итого/Средн	45,55	37,5	8,05	3,94	3,76	3245,086	3213,809	25,878	696	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Q <sub>гв</sub>	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал/ч	ноч	ч
25.03.24 23	170824,182	161557,668	1512,385	30275	714
23.04.24 23	174069,268	164771,497	1538,264	30941	714
Итого	3245,086	3213,809	25,878	696	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

