

#116516#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 41, Калининград
5346
6838
ВКТ-7
00209551
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	2,725	0,086	141,04	137,49	137,82	135,75	2,07	24	0	0	71	52	19,07	0,6	0,2	-
25.01.2025	2,671	0,093	149,15	145,56	145,91	143,71	2,2	24	0	0	69,6	52	17,59	0,6	0,2	-
26.01.2025	2,604	0,093	147,59	144,03	144,41	142,2	2,21	24	0	0	69,1	51,8	17,31	0,6	0,2	-
27.01.2025	2,614	0,093	152,94	149,35	149,64	147,44	2,2	24	0	0	69	52,2	16,77	0,6	0,2	-
28.01.2025	2,668	0,1	162,86	159,14	159,33	157,02	2,31	24	0	0	69,3	53,3	16,03	0,6	0,2	-
29.01.2025	2,464	0,091	151,89	148,42	148,69	146,46	2,23	24	0	0	68,2	52,4	15,86	0,6	0,2	-
30.01.2025	2,408	0,083	141,31	138,06	138,4	136,36	2,04	24	0	0	67,5	50,8	16,72	0,6	0,2	-
31.01.2025	2,536	0,088	141,75	138,31	138,73	136,6	2,13	24	0	0	68,8	51,2	17,57	0,6	0,2	-
01.02.2025	2,637	0,088	136,78	133,31	133,74	131,66	2,08	24	0	0	70,6	51,6	19,01	0,6	0,2	-
02.02.2025	2,825	0,093	140,1	136,45	136,8	134,62	2,18	24	0	0	72,8	52,9	19,88	0,6	0,2	-
03.02.2025	2,864	0,093	140,46	136,77	137,09	134,95	2,14	24	0	0	73,4	53,2	20,17	0,6	0,2	-
04.02.2025	2,74	0,092	143,01	139,42	139,76	137,62	2,14	24	0	0	71,2	52,3	18,89	0,6	0,2	-
05.02.2025	2,761	0,09	141,63	138,03	138,38	136,23	2,15	24	0	0	71,5	52,3	19,21	0,6	0,2	-
06.02.2025	2,617	0,089	140,56	137,07	137,48	135,36	2,12	24	0	0	69,6	51,2	18,35	0,6	0,2	-
07.02.2025	2,827	0,09	135,8	132,18	132,6	130,47	2,13	24	0	0	72,8	52,2	20,58	0,6	0,2	-
08.02.2025	3,097	0,093	132,04	128,26	128,57	126,52	2,05	24	0	0	77,3	54	23,28	0,6	0,2	-
09.02.2025	3,164	0,093	127,66	123,88	124,2	122,17	2,03	24	0	0	78,8	54,2	24,67	0,6	0,2	-
10.02.2025	3,209	0,087	121,43	117,68	118,02	116,06	1,96	24	0	0	80,3	54	26,37	0,6	0,2	-
11.02.2025	3,185	0,085	117,46	113,79	114,18	112,28	1,9	24	0	0	80,2	53,1	27,09	0,6	0,2	-
12.02.2025	3,203	0,084	121,95	118,2	118,58	116,61	1,97	24	0	0	79,7	53,5	26,19	0,6	0,2	-
13.02.2025	3,269	0,093	132,08	128,19	128,43	126,37	2,06	24	0	0	79,5	54,8	24,65	0,6	0,2	-
14.02.2025	3,27	0,097	138,69	134,8	134,93	132,85	2,08	24	0	0	78,6	55,2	23,44	0,6	0,2	-
15.02.2025	3,3	0,097	139,38	135,47	135,55	133,5	2,05	24	0	0	79,2	55,7	23,57	0,6	0,2	-
16.02.2025	3,245	0,093	132,54	128,72	128,86	126,88	1,98	24	0	0	79,8	55,4	24,39	0,6	0,2	-
17.02.2025	3,279	0,096	144,78	140,88	140,86	138,82	2,04	24	0	0	78,5	56	22,53	0,6	0,2	-
18.02.2025	3,178	0,095	143,25	139,44	139,44	137,42	2,02	24	0	0	77,4	55,4	22,04	0,6	0,2	-
19.02.2025	3,155	0,093	139,15	135,37	135,42	133,43	1,99	24	0	0	77,8	55,3	22,54	0,6	0,2	-
20.02.2025	3,222	0,09	133,49	129,68	129,78	127,81	1,97	24	0	0	79,6	55,5	24,05	0,6	0,2	-
21.02.2025	3,177	0,092	140,17	136,38	136,46	134,48	1,98	24	0	0	77,4	54,9	22,54	0,6	0,2	-
22.02.2025	2,991	0,091	141,87	138,21	138,37	136,33	2,04	24	0	0	74,5	53,6	20,89	0,6	0,2	-
23.02.2025	2,91	0,087	142,03	138,42	138,61	136,58	2,03	24	0	0	73,5	53,2	20,3	0,6	0,2	-
Итого:	90,815	0	4314,84	4200,96	4209,04	4144,56	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	90,815															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	1305,897	70208,46	68741,34	68624,15	67844,56
23.02.2025	1396,712	74523,3	72942,3	72833,19	71989,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.02.2025 8:17:20