

#121125#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 41, Калининград
5346
6839
ВКТ-7
00209551
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	0,774	0,225	21,93	12,49	21,56	12,49	9,07	24	0	0	59,6	34,5	25,18	0,6	0,2	-
25.02.2025	0,749	0,21	21,67	12,75	21,33	12,75	8,58	24	0	0	59,5	34,6	24,9	0,6	0,2	-
26.02.2025	0,756	0,228	21,76	12,52	21,44	12,52	8,92	24	0	0	59,5	34,9	24,52	0,6	0,2	-
27.02.2025	0,768	0,234	21,3	11,59	21	11,59	9,41	24	0	0	59,6	34,4	25,19	0,6	0,2	-
28.02.2025	0,745	0,22	21	11,9	20,71	11,9	8,81	24	0	0	59,6	34,4	25,19	0,6	0,2	-
01.03.2025	0,762	0,22	21,22	11,76	20,9	11,76	9,14	24	0	0	59,6	34	25,53	0,6	0,2	-
02.03.2025	0,805	0,261	21,97	11,32	21,61	11,32	10,29	24	0	0	59,6	34,3	25,29	0,6	0,2	-
03.03.2025	0,743	0,2	21,14	12,6	20,85	12,6	8,25	24	0	0	59,6	33,9	25,73	0,6	0,2	-
04.03.2025	0,771	0,212	21,37	12,07	21,06	12,07	8,99	24	0	0	59,6	33,4	26,19	0,6	0,2	-
05.03.2025	0,744	0,207	21,03	12,22	20,74	12,22	8,52	24	0	0	59,5	33,7	25,76	0,6	0,2	-
06.03.2025	0,742	0,213	20,92	11,93	20,6	11,93	8,67	24	0	0	59,5	34,2	25,32	0,6	0,2	-
07.03.2025	0,728	0,214	20,58	11,74	20,31	11,74	8,57	24	0	0	59,6	34,5	25,11	0,6	0,2	-
08.03.2025	0,722	0,212	20,65	11,81	20,35	11,81	8,54	24	0	0	59,5	34,8	24,64	0,6	0,2	-
09.03.2025	0,741	0,252	21,08	11,5	20,76	11,5	9,26	24	0	0	59,6	35,9	23,65	0,6	0,2	-
10.03.2025	0,708	0,214	20,65	12,1	20,37	12,1	8,27	24	0	0	59,6	35,5	24,02	0,6	0,2	-
11.03.2025	0,727	0,213	20,82	12,06	20,53	12,06	8,47	24	0	0	59,6	34,8	24,8	0,6	0,2	-
12.03.2025	0,739	0,22	20,77	11,65	20,49	11,65	8,84	24	0	0	59,7	34,7	25	0,6	0,2	-
13.03.2025	0,716	0,21	20,72	12,21	20,43	12,21	8,22	24	0	0	59,3	34,6	24,7	0,6	0,2	-
14.03.2025	0,768	0,225	20,91	11,18	20,59	11,18	9,41	24	0	0	59,7	33,6	26,08	0,6	0,2	-
15.03.2025	0,766	0,224	21,13	11,64	20,82	11,64	9,18	24	0	0	59,7	34,1	25,6	0,6	0,2	-
16.03.2025	0,788	0,23	21,33	11,19	20,97	11,19	9,78	24	0	0	59,7	33,6	26,13	0,6	0,2	-
17.03.2025	0,775	0,23	21,13	11,35	20,82	11,35	9,47	24	0	0	59,7	33,7	26	0,6	0,2	-
18.03.2025	0,757	0,212	20,77	11,53	20,48	11,53	8,95	24	0	0	59,6	33,1	26,46	0,6	0,2	-
19.03.2025	0,761	0,224	21,18	11,85	20,87	11,84	9,03	24	0	0	59,6	34,1	25,53	0,6	0,2	-
20.03.2025	0,717	0,195	20,52	12,09	20,21	12,09	8,12	24	0	0	59,6	34,2	25,43	0,6	0,2	-
21.03.2025	0,724	0,207	20,65	12,01	20,36	12,01	8,35	24	0	0	59,6	34,5	25,16	0,6	0,2	-
22.03.2025	0,763	0,228	21,09	11,3	20,77	11,3	9,47	24	0	0	59,5	34,3	25,22	0,6	0,2	-
23.03.2025	0,737	0,221	23,12	13,65	22,03	13,58	8,45	23	1	1	59,8	37,2	22,6	0,6	0,2	-
Итого:	20,996	0	592,41	334,01	582,96	333,93	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,996															

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

672
671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	729,386	21112,31	12344,41	20741,82	12299,56
23.03.2025	750,382	21704,72	12678,42	21324,78	12633,49

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2025 17:33:29