

#8036#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 41, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6839
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209551
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	0,838	0,248	21,83	12,08	21,35	12,05	9,3	24	0	0	64	36,8	27,16	0,6	0,2	3,9
24.03.2021	0,76	0,227	23,6	15,08	23,13	15,01	8,12	24	0	0	60,8	38	22,81	0,6	0,2	4,8
25.03.2021	0,511	0,155	17,51	11,43	17,22	11,43	5,79	24	0	0	56,9	37	19,84	0,6	0,2	6,9
26.03.2021	0,804	0,295	23,69	12,55	23,24	12,52	10,72	24	0	0	59,2	37,8	21,41	0,6	0,2	5,1
27.03.2021	0,772	0,273	23,65	13,14	23,3	13,09	10,21	24	0	0	57,8	36,8	21,01	0,6	0,2	8,7
28.03.2021	0,791	0,289	24,1	12,09	23,76	12,05	11,71	24	0	0	55,8	35,3	20,54	0,6	0,2	5,8
29.03.2021	0,765	0,26	23,32	13,21	22,97	13,17	9,8	24	0	0	58,1	36,6	21,48	0,6	0,2	7,8
30.03.2021	0,791	0,276	23,37	12,73	22,96	12,69	10,27	24	0	0	58,9	37	21,83	0,6	0,2	9,8
31.03.2021	0,759	0,257	23,2	13,34	22,78	13,3	9,48	24	0	0	58,9	37,3	21,55	0,6	0,2	8,7
01.04.2021	0,681	0,223	21,42	12,53	21,14	12,49	8,65	24	0	0	57,4	36,4	21,07	0,6	0,2	4,7
02.04.2021	0,732	0,24	22,39	12,81	22,11	12,8	9,31	24	0	0	57,6	35,8	21,8	0,6	0,2	3,8
03.04.2021	0,769	0,26	22,59	11,64	22,32	11,62	10,7	24	0	0	56,9	34,8	22,07	0,6	0,2	3,8
04.04.2021	0,774	0,253	22,52	11,51	22,25	11,5	10,75	24	0	0	56,9	34,2	22,69	0,6	0,2	4,2
05.04.2021	0,724	0,25	22,7	12,19	22,43	12,17	10,26	24	0	0	55	34,1	20,85	0,6	0,2	2,7
06.04.2021	0,753	0,234	22,48	12,43	22,2	12,43	9,77	24	0	0	56,9	34	22,9	0,6	0,2	2,6
07.04.2021	0,758	0,244	22,61	12,25	22,36	12,24	10,12	24	0	0	56,6	33,9	22,75	0,6	0,2	2,8
08.04.2021	0,759	0,24	22,58	12,67	22,28	12,67	9,61	24	0	0	57,4	34,4	23,1	0,6	0,2	4,3
09.04.2021	0,787	0,247	22,87	12,46	22,53	12,44	10,09	24	0	0	58,2	34,7	23,44	0,6	0,2	7,2
10.04.2021	0,79	0,258	22,94	12,25	22,64	12,22	10,42	24	0	0	58,1	35,1	22,95	0,6	0,2	4,9
11.04.2021	0,791	0,255	22,59	12,02	22,21	11,99	10,22	24	0	0	58,9	35,4	23,43	0,6	0,2	10,3
12.04.2021	0,766	0,252	22,65	12,49	22,33	12,46	9,87	24	0	0	58,5	36,1	22,4	0,6	0,2	7,7
13.04.2021	0,695	0,215	22,18	13,4	21,92	13,38	8,54	24	0	0	56,9	35,4	21,51	0,6	0,2	4,7
14.04.2021	0,706	0,23	22,49	12,73	22,24	12,7	9,54	24	0	0	55,3	34,6	20,69	0,6	0,2	4,1
15.04.2021	0,722	0,229	22,33	12,49	22,09	12,46	9,63	24	0	0	56,2	34,6	21,62	0,6	0,2	5,8
16.04.2021	0,725	0,24	22,28	12,32	22,04	12,31	9,73	24	0	0	56,2	34,7	21,56	0,6	0,2	5,6
17.04.2021	0,761	0,26	22,77	12,23	22,46	12,21	10,25	24	0	0	57,1	35,2	21,86	0,6	0,2	8,3
18.04.2021	0,772	0,276	22,68	11,81	22,41	11,8	10,61	24	0	0	57,4	35,6	21,78	0,6	0,2	10,4
19.04.2021	0,756	0,263	22,43	12,06	22,14	12,03	10,11	24	0	0	58	36,3	21,67	0,6	0,2	11
20.04.2021	0,716	0,248	22,16	12,58	21,9	12,55	9,35	24	0	0	57,5	36,6	20,94	0,6	0,2	9,9
21.04.2021	0,736	0,25	22,38	12,5	22,07	12,46	9,61	24	0	0	58	36,6	21,37	0,6	0,2	8,6
22.04.2021	0,681	0,219	21,97	13,08	21,73	13,04	8,69	24	0	0	56,2	35,4	20,76	0,6	0,2	4,6
23.04.2021	0,706	0,225	22,13	12,7	21,88	12,7	9,18	24	0	0	56,2	34,6	21,65	0,6	0,2	-
Итого:	23,851	0	720,41	400,8	710,39	399,98	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,851															

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	837,73	26498,84	15837,8	25985,79	15724,88
23.04.2021	861,581	27219,25	16238,6	26696,18	16124,86

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 20:29:44