

#8023#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 41, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6838
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209551
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	2,456	0,055	149,84	147,31	146,66	145,41	1,25	24	0	0	68,5	52,2	16,3	0,6	0,2	9,5
25.03.2023	2,411	0,056	147,52	145,05	144,38	143,15	1,23	24	0	0	68,6	52,3	16,26	0,6	0,2	7,8
26.03.2023	2,406	0,052	141,81	139,36	138,8	137,58	1,22	24	0	0	68,6	51,7	16,9	0,6	0,2	6
27.03.2023	2,495	0,05	122,37	119,94	119,6	118,47	1,13	24	0	0	71,1	50,7	20,41	0,6	0,2	2,1
28.03.2023	2,718	0,053	122,09	119,43	119,03	117,83	1,2	24	0	0	75,2	52,9	22,33	0,6	0,2	-1,5
29.03.2023	2,551	0,054	130,09	127,55	127,15	125,94	1,21	24	0	0	71,4	51,8	19,59	0,6	0,2	1,7
30.03.2023	2,445	0,052	140,27	137,85	137,3	136,09	1,21	24	0	0	68,7	51,3	17,37	0,6	0,2	7,1
31.03.2023	2,453	0,051	142,28	139,86	139,29	138,11	1,18	24	0	0	68,6	51,4	17,19	0,6	0,2	8,9
01.04.2023	2,423	0,049	131,51	129,14	128,71	127,56	1,15	24	0	0	68,9	50,5	18,39	0,6	0,2	5,2
02.04.2023	2,433	0,047	125,79	123,44	123,07	121,97	1,1	24	0	0	69,3	49,9	19,33	0,6	0,2	3,9
03.04.2023	2,588	0,049	123,17	120,67	120,33	119,2	1,13	24	0	0	71,8	50,7	21,04	0,6	0,2	1,7
04.04.2023	2,605	0,047	123,41	120,92	120,57	119,44	1,13	24	0	0	71,9	50,7	21,16	0,6	0,2	-0,1
05.04.2023	2,584	0,053	125,32	122,8	122,48	121,3	1,18	24	0	0	71,2	50,6	20,66	0,6	0,2	1
06.04.2023	2,49	0,05	124,52	122,09	121,83	120,68	1,15	24	0	0	69,7	49,7	20	0,6	0,2	2,3
07.04.2023	1,765	0,036	99,03	97,3	96,94	96,1	0,84	17	7	1	68,7	51	17,77	0,6	0,2	9,6
08.04.2023	2,42	0,052	145,92	143,52	142,85	141,69	1,16	24	0	0	68,5	52	16,52	0,6	0,2	10,3
09.04.2023	2,387	0,049	142,68	140,31	139,64	138,53	1,11	24	0	0	68,7	52	16,69	0,6	0,2	8,2
10.04.2023	2,365	0,048	142,09	139,73	139,07	137,95	1,12	24	0	0	68,6	52	16,59	0,6	0,2	7,9
11.04.2023	2,375	0,052	147,69	145,27	144,54	143,39	1,15	24	0	0	68,7	52,7	16,02	0,6	0,2	10
12.04.2023	2,347	0,05	149,02	146,62	145,85	144,66	1,19	24	0	0	68,7	53	15,7	0,6	0,2	11,3
13.04.2023	2,346	0,054	145,68	143,28	142,58	141,38	1,2	24	0	0	68,7	52,7	16,02	0,6	0,2	9,5
14.04.2023	2,372	0,052	152,87	150,48	149,63	148,45	1,18	24	0	0	68,5	53	15,45	0,6	0,2	11
15.04.2023	2,395	0,05	154,65	152,24	151,38	150,23	1,15	24	0	0	68,4	53	15,42	0,6	0,2	10,4
16.04.2023	2,375	0,05	143,94	141,59	140,91	139,76	1,15	24	0	0	68,4	51,9	16,45	0,6	0,2	6,1
17.04.2023	2,435	0,053	149,47	147,06	146,3	145,13	1,17	24	0	0	68,6	52,4	16,22	0,6	0,2	7,2
18.04.2023	2,407	0,048	150,51	148,13	147,32	146,2	1,12	24	0	0	68,4	52,5	15,94	0,6	0,2	9,5
19.04.2023	2,339	0,052	139,23	136,9	136,3	135,17	1,13	24	0	0	68,4	51,7	16,74	0,6	0,2	-
20.04.2023	0,962	0,02	54,76	53,8	53,6	53,15	0,45	24	0	1	68	50,5	17,53	0,6	0,2	-
Итого:	66,348	0	3767,53	3701,64	3686,11	3654,52	0	665	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,348															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 665

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	423,06	19724,63	19308,33	19275,07	19079,94
20.04.2023	489,408	23492,16	23009,97	22961,18	22734,46

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2023 17:27:06