

#83953#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 41, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6838
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209551
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.04.2024	1,201	0,044	51,48	49,7	50,39	49,2	1,19	24	0	1	68,2	45,3	22,92	0,6	0,2	4,2
20.04.2024	2,38	0,084	105,84	102,41	103,61	101,33	2,28	24	0	0	68,4	46,3	22,11	0,6	0,2	3,6
21.04.2024	2,339	0,076	106,01	102,73	103,77	101,68	2,09	24	0	0	68,5	46,8	21,72	0,6	0,2	3,7
22.04.2024	2,311	0,069	101,84	98,85	99,64	97,81	1,83	24	0	0	68,9	46,5	22,43	0,6	0,2	3,1
23.04.2024	2,357	0,066	105,49	102,62	103,18	101,51	1,67	24	0	0	69,9	47,7	22,16	0,6	0,2	2,9
24.04.2024	2,294	0,059	108,69	105,98	106,36	104,83	1,53	24	0	0	68,8	47,9	20,95	0,6	0,2	4,9
25.04.2024	2,225	0,052	106,19	103,61	103,94	102,51	1,43	24	0	0	68,6	47,8	20,82	0,6	0,2	6,4
26.04.2024	2,408	0,065	128,41	125,6	125,65	124,06	1,59	24	0	0	69,2	50,6	18,58	0,6	0,2	7,8
27.04.2024	2,412	0,069	138,34	135,44	135,38	133,72	1,66	24	0	0	69	51,7	17,24	0,6	0,2	12,1
28.04.2024	2,236	0,073	134,95	132,22	132,13	130,51	1,62	24	0	0	68,5	52,2	16,34	0,6	0,2	14,6
29.04.2024	2,203	0,071	138,16	135,47	135,23	133,68	1,55	24	0	0	68,7	53	15,73	0,6	0,2	16,9
30.04.2024	2,145	0,072	143,21	140,52	140,14	138,54	1,6	24	0	0	69	54,3	14,71	0,6	0,2	16,1
01.05.2024	1,926	0,066	124,07	121,68	121,45	120,04	1,41	24	0	0	68,3	53	15,28	0,6	0,2	-
02.05.2024	0,57	0,017	33,54	32,85	32,84	32,45	0,39	24	0	1	67,8	51	16,82	0,6	0,2	-
Итого:	29,007	0	1526,22	1489,68	1493,71	1471,87	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,007															

Общее время работы системы, ч 336

Период нормальной работы системы, ч 336

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.04.2024	991,648	52425,22	51355,68	51234,07	50687,96
02.05.2024	1020,655	53951,44	52845,36	52727,78	52159,83

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.05.2024 13:14:03