

#8031#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 41, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6839
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209551
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	0,757	0,246	22,66	11,72	22,4	11,72	10,68	24	0	0	55,7	33,7	21,98	0,6	0,2	4
25.04.2021	0,732	0,246	22,33	11,82	22,08	11,82	10,26	24	0	0	55,6	33,9	21,69	0,6	0,2	3,7
26.04.2021	0,717	0,228	22,2	12,54	21,95	12,54	9,41	24	0	0	55,8	33,8	22,03	0,6	0,2	2,9
27.04.2021	0,738	0,223	22,11	12,92	21,83	12,92	8,91	24	0	0	58,1	34,9	23,19	0,6	0,2	4,1
28.04.2021	0,755	0,239	22,16	12,14	21,88	12,14	9,74	24	0	0	58	35	22,92	0,6	0,2	6,7
29.04.2021	0,782	0,262	22,54	12,04	22,19	12,04	10,15	24	0	0	58,8	35,6	23,14	0,6	0,2	9,3
30.04.2021	0,715	0,225	22,1	12,58	21,76	12,56	9,2	24	0	0	57	35,2	21,78	0,6	0,2	7
01.05.2021	0,846	0,269	22,75	11,21	22,32	11,21	11,11	24	0	0	59,8	34,8	25	0,6	0,2	7,3
02.05.2021	0,782	0,24	22,34	11,9	22,03	11,9	10,13	24	0	0	58,1	34,3	23,75	0,6	0,2	6,2
03.05.2021	0,818	0,247	23,26	12,53	22,9	12,52	10,38	24	0	0	58,1	33,4	24,66	0,6	0,2	5,8
04.05.2021	0,485	0,135	15,67	9,51	15,45	9,47	5,98	24	0	0	56,5	35,1	21,38	0,6	0,2	9,6
05.05.2021	0,66	0,198	17,09	8,31	16,85	8,31	8,54	24	0	0	59,8	32,7	27,15	0,6	0,2	10,4
06.05.2021	0,757	0,21	19,72	9,83	19,38	9,83	9,55	24	0	0	59,5	31,8	27,73	0,6	0,2	6,9
07.05.2021	0,827	0,237	22,56	12,62	22,13	12,62	9,51	24	0	0	61,1	34,8	26,22	0,6	0,2	6,9
08.05.2021	0,842	0,246	22,53	12	22,1	12	10,1	24	0	0	60,7	34,3	26,47	0,6	0,2	6,3
09.05.2021	0,836	0,248	22,67	12,47	22,24	12,47	9,77	24	0	0	61,2	35,1	26,12	0,6	0,2	11,1
10.05.2021	0,818	0,245	22,49	12,42	22,05	12,4	9,65	24	0	0	60,9	35,4	25,52	0,6	0,2	17,8
11.05.2021	0,814	0,246	22,46	12,53	22,02	12,51	9,51	24	0	0	61,4	36,2	25,24	0,6	0,2	19,7
12.05.2021	0,781	0,238	22,29	13,31	21,85	13,28	8,57	24	0	0	61,9	37,3	24,6	0,6	0,2	19,2
13.05.2021	0,801	0,257	22,43	12,6	21,99	12,57	9,42	24	0	0	61,6	37,1	24,49	0,6	0,2	9,9
14.05.2021	0,831	0,291	22,77	11,92	22,33	11,9	10,43	24	0	0	61,3	37,4	23,91	0,6	0,2	10,6
15.05.2021	0,796	0,254	22,29	12,52	21,85	12,46	9,39	24	0	0	61,6	37,4	24,24	0,6	0,2	10
16.05.2021	0,762	0,238	22,16	12,79	21,76	12,75	9,01	24	0	0	60,4	37	23,49	0,6	0,2	12,5
17.05.2021	0,793	0,255	22,44	12,87	22	12,84	9,16	24	0	0	61,9	37,7	24,14	0,6	0,2	14,5
18.05.2021	0,785	0,252	22,28	12,7	21,85	12,65	9,2	24	0	0	61,7	38	23,71	0,6	0,2	11,4
19.05.2021	0,788	0,249	22,31	12,67	21,89	12,63	9,26	24	0	0	61,1	36,8	24,28	0,6	0,2	10,4
20.05.2021	0,78	0,235	22,27	13,03	21,84	12,99	8,85	24	0	0	61,3	36,7	24,59	0,6	0,2	-
21.05.2021	0,762	0,227	22,11	13,19	21,69	13,16	8,53	24	0	0	60,9	36,8	24,14	0,6	0,2	14
22.05.2021	0,845	0,278	22,8	11,85	22,37	11,83	10,54	24	0	0	61	36,3	24,75	0,6	0,2	-
23.05.2021	0,86	0,28	22,9	11,61	22,45	11,57	10,88	24	0	0	61,4	36,3	25,14	0,6	0,2	-
Итого:	23,265	0	658,69	362,15	647,43	361,61	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,265															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	861,581	27219,25	16238,6	26696,18	16124,86
23.05.2021	884,846	27877,94	16600,75	27343,61	16486,47

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 12:14:14