

#8022#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 41, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6839
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209551
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,691	0,209	20,32	12,2	20,04	12,17	7,87	24	0	0	60	36,2	23,84	0,6	0,2	-
25.04.2023	0,721	0,217	20,37	11,58	20,11	11,55	8,56	24	0	0	59,9	35,1	24,84	0,6	0,2	-
26.04.2023	0,609	0,161	17,35	10,64	17,15	10,64	6,51	24	0	0	58	30,8	27,23	0,6	0,2	-
27.04.2023	0,732	0,248	20,28	10,76	19,98	10,73	9,25	24	0	0	59,8	35,3	24,5	0,6	0,2	-
28.04.2023	0,774	0,249	21,22	11,18	20,92	11,14	9,78	24	0	0	60,4	36,1	24,29	0,6	0,2	-
29.04.2023	0,748	0,236	21,06	11,76	20,75	11,72	9,03	24	0	0	60,4	36,3	24,09	0,6	0,2	-
30.04.2023	0,761	0,228	21,03	11,58	20,74	11,53	9,21	24	0	0	60,3	35,3	24,95	0,6	0,2	-
01.05.2023	0,738	0,234	20,84	11,31	20,6	11,27	9,33	24	0	0	59,2	35,4	23,88	0,6	0,2	-
02.05.2023	0,699	0,21	20,45	12,34	20,19	12,32	7,87	24	0	0	59,9	35,7	24,14	0,6	0,2	-
03.05.2023	0,716	0,211	20,16	11,55	19,92	11,54	8,38	24	0	0	60,2	35,2	24,93	0,6	0,2	-
04.05.2023	0,738	0,213	20,1	11,07	19,83	11,07	8,76	24	0	0	60,6	34,7	25,89	0,6	0,2	-
05.05.2023	0,747	0,209	20,07	10,79	19,82	10,79	9,03	24	0	0	60,1	33,5	26,57	0,6	0,2	-
06.05.2023	0,743	0,196	19,81	10,69	19,57	10,69	8,88	24	0	0	60,2	33,2	26,92	0,6	0,2	-
07.05.2023	0,726	0,212	19,79	10,96	19,55	10,96	8,59	24	0	0	60,3	34,2	26,12	0,6	0,2	-
08.05.2023	0,745	0,237	19,95	10,53	19,7	10,53	9,17	24	0	0	60,6	35	25,69	0,6	0,2	-
09.05.2023	0,769	0,241	20,03	9,89	19,77	9,89	9,88	24	0	0	60,4	34,1	26,29	0,6	0,2	-
10.05.2023	0,733	0,212	19,88	11,01	19,63	11,01	8,62	24	0	0	60,6	34,2	26,36	0,6	0,2	-
11.05.2023	0,711	0,212	19,85	11,32	19,61	11,32	8,29	24	0	0	60,3	35,2	25,18	0,6	0,2	-
12.05.2023	0,729	0,207	19,79	11,19	19,55	11,19	8,36	24	0	0	61	34,5	26,44	0,6	0,2	-
13.05.2023	0,734	0,224	19,86	10,6	19,61	10,59	9,02	24	0	0	60,5	34,8	25,67	0,6	0,2	-
14.05.2023	0,708	0,215	19,77	11,37	19,53	11,34	8,19	24	0	0	60,9	35,9	24,99	0,6	0,2	-
15.05.2023	0,717	0,218	19,87	11,21	19,62	11,21	8,41	24	0	0	60,6	35,4	25,2	0,6	0,2	-
16.05.2023	0,702	0,202	19,73	11,51	19,49	11,49	8	24	0	0	60,4	35,1	25,34	0,6	0,2	-
17.05.2023	0,713	0,221	19,45	10,6	19,21	10,59	8,62	24	0	0	60,4	35	25,43	0,6	0,2	-
18.05.2023	0,692	0,202	18,96	10,53	18,72	10,53	8,19	24	0	0	60	34	25,92	0,6	0,2	-
19.05.2023	0,685	0,196	18,9	10,72	18,65	10,72	7,93	24	0	0	60,1	34,1	26,01	0,6	0,2	-
20.05.2023	0,71	0,204	18,98	10,2	18,74	10,2	8,54	24	0	0	60,6	34,2	26,44	0,6	0,2	-
21.05.2023	0,686	0,212	19,13	10,54	18,89	10,53	8,36	24	0	0	60,2	35,3	24,83	0,6	0,2	-
22.05.2023	0,685	0,206	18,99	10,89	18,75	10,89	7,86	24	0	0	61	35,5	25,54	0,6	0,2	-
23.05.2023	0,39	0,118	12,76	8,06	12,58	8,06	4,52	24	0	0	55,8	34,5	21,33	0,6	0,2	-
Итого:	21,252	0	588,75	328,58	581,22	328,21	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,252															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	277,926	8206,42	4918,23	8048,26	4890,61
23.05.2023	299,178	8795,17	5246,81	8629,48	5218,82

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.05.2023 7:30:40