

#83952#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 41, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6839
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209551
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	0,688	0,196	17,85	9,15	17,61	9,15	8,46	24	0	0	60,1	32,2	27,95	0,6	0,2	4,9
25.04.2024	0,67	0,191	17,7	9,45	17,46	9,45	8,01	24	0	0	60	32,6	27,43	0,6	0,2	6,4
26.04.2024	0,647	0,188	17,36	9,37	17,1	9,37	7,73	24	0	0	60,2	33,5	26,63	0,6	0,2	7,8
27.04.2024	0,662	0,203	17,52	8,96	17,28	8,96	8,32	24	0	0	59,9	33,4	26,51	0,6	0,2	12,1
28.04.2024	0,649	0,202	17,43	9,11	17,19	9,11	8,08	24	0	0	60	34	26,03	0,6	0,2	14,6
29.04.2024	0,656	0,206	17,46	8,92	17,22	8,92	8,3	24	0	0	60,2	34,2	26	0,6	0,2	16,9
30.04.2024	0,626	0,199	17,38	9,48	17,13	9,48	7,65	24	0	0	60,2	35,6	24,53	0,6	0,2	16,1
01.05.2024	0,652	0,226	17,58	8,87	17,34	8,87	8,47	24	0	0	60,3	35,6	24,64	0,6	0,2	-
02.05.2024	0,65	0,214	17,5	9,05	17,26	9,05	8,21	24	0	0	60,5	35,6	24,94	0,6	0,2	-
03.05.2024	0,638	0,196	17,34	9,36	17,1	9,36	7,74	24	0	0	60,5	34,8	25,65	0,6	0,2	-
04.05.2024	0,683	0,244	17,96	8,55	17,71	8,55	9,16	24	0	0	60,4	35,4	25,03	0,6	0,2	-
05.05.2024	0,671	0,228	17,81	8,72	17,56	8,72	8,84	24	0	0	60,1	35	25,09	0,6	0,2	-
06.05.2024	0,631	0,183	17,37	9,82	17,12	9,82	7,3	24	0	0	60,4	34,4	25,95	0,6	0,2	-
07.05.2024	0,646	0,188	17,61	9,82	17,36	9,82	7,54	24	0	0	60,5	34	26,48	0,6	0,2	-
08.05.2024	0,687	0,2	17,74	8,99	17,5	8,99	8,51	24	0	0	60,7	33	27,7	0,6	0,2	-
09.05.2024	0,69	0,211	17,94	9,02	17,69	9,02	8,67	24	0	0	60,5	33,7	26,78	0,6	0,2	-
10.05.2024	0,694	0,206	18	9,04	17,76	9,04	8,72	24	0	0	60,4	32,9	27,46	0,6	0,2	-
11.05.2024	0,697	0,195	17,98	9,17	17,73	9,17	8,56	24	0	0	60,5	32,5	28	0,6	0,2	-
12.05.2024	0,716	0,229	18,47	8,97	18,21	8,97	9,24	24	0	0	60,6	33,9	26,68	0,6	0,2	-
13.05.2024	0,67	0,193	17,82	9,64	17,57	9,64	7,93	24	0	0	60,5	33,3	27,21	0,6	0,2	-
14.05.2024	0,688	0,211	17,96	9,08	17,72	9,08	8,64	24	0	0	60,4	33,6	26,82	0,6	0,2	-
15.05.2024	0,662	0,197	17,78	9,57	17,53	9,57	7,96	24	0	0	60,4	34	26,47	0,6	0,2	-
16.05.2024	0,677	0,212	18	9,45	17,75	9,45	8,3	24	0	0	60,6	34	26,57	0,6	0,2	-
17.05.2024	0,669	0,19	17,66	9,47	17,42	9,47	7,95	24	0	0	60,5	32,9	27,62	0,6	0,2	-
18.05.2024	0,706	0,215	17,93	8,63	17,69	8,63	9,06	24	0	0	60,6	32,9	27,63	0,6	0,2	-
19.05.2024	0,693	0,226	18,21	9,16	17,96	9,16	8,8	24	0	0	60,6	34,8	25,81	0,6	0,2	-
20.05.2024	0,675	0,21	17,87	9,2	17,63	9,2	8,43	24	0	0	60,5	34,1	26,32	0,6	0,2	-
21.05.2024	0,657	0,209	17,81	9,54	17,55	9,54	8,01	24	0	0	60,6	34,9	25,69	0,6	0,2	-
22.05.2024	0,682	0,211	17,76	9,01	17,52	9,01	8,51	24	0	0	60,9	34,2	26,71	0,6	0,2	-
23.05.2024	0,646	0,197	17,55	9,64	17,3	9,64	7,66	24	0	0	60,9	35	25,84	0,6	0,2	-
Итого:	20,078	0	532,35	276,21	524,97	276,21	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,078															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	515,839	14893,12	8673,43	14629,63	8638,9
23.05.2024	535,917	15425,47	8949,64	15154,6	8915,11

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 7:33:43