

#8028#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
 Адрес потребителя Артиллерийская 41, Калининград  
 Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 6839  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00209551  
 Номер системы 2

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,823	0,262	22,72	12,3	22,29	12,26	10,03	24	0	0	61	36,2	24,72	0,6	0,2	16
25.05.2021	0,632	0,183	17,06	9,2	16,78	9,16	7,62	24	0	0	61	35,3	25,76	0,6	0,2	-
26.05.2021	0,788	0,261	20,26	9,77	19,97	9,77	10,2	24	0	0	60,8	34,3	26,52	0,6	0,2	-
27.05.2021	0,756	0,25	20,14	10,41	19,86	10,41	9,45	24	0	0	60,9	35,4	25,49	0,6	0,2	-
28.05.2021	0,745	0,237	19,88	10,28	19,61	10,28	9,33	24	0	0	60,6	34,8	25,85	0,6	0,2	11
29.05.2021	0,79	0,234	19,9	9,67	19,59	9,67	9,92	24	0	0	61,8	34,2	27,59	0,6	0,2	12,3
30.05.2021	0,859	0,285	20,36	8,96	19,93	8,96	10,97	24	0	0	64	35,4	28,65	0,6	0,2	-
31.05.2021	0,802	0,241	19,88	10,22	19,48	10,22	9,26	24	0	0	64,1	35,7	28,42	0,6	0,2	16
01.06.2021	0,764	0,223	19,56	10,49	19,2	10,49	8,71	24	0	0	63,5	35,9	27,65	0,6	0,2	-
02.06.2021	0,75	0,248	19,92	9,58	19,62	9,57	10,05	24	0	0	60	35,1	24,84	0,6	0,2	-
03.06.2021	0,698	0,23	19,77	10,13	19,53	10,13	9,4	24	0	0	57,9	34,7	23,26	0,6	0,2	15
04.06.2021	0,694	0,226	19,65	10,33	19,41	10,33	9,08	24	0	0	58,6	35	23,59	0,6	0,2	-
05.06.2021	0,661	0,209	19,29	10,67	19,05	10,67	8,38	24	0	0	58,6	35,6	23,01	0,6	0,2	13,4
06.06.2021	0,742	0,266	20,22	9,5	19,97	9,5	10,47	24	0	0	58,9	35,6	23,27	0,6	0,2	22
07.06.2021	0,659	0,218	19,35	10,62	19,11	10,62	8,49	24	0	0	58,5	35,9	22,6	0,6	0,2	-
08.06.2021	0,669	0,233	19,69	10,75	19,45	10,75	8,7	24	0	0	58,5	36,3	22,25	0,6	0,2	18,8
09.06.2021	0,7	0,229	19,59	10,6	19,34	10,6	8,74	24	0	0	59,9	35,7	24,22	0,6	0,2	21
10.06.2021	0,739	0,235	19,67	10,56	19,33	10,56	8,77	24	0	0	62,1	36,5	25,61	0,6	0,2	-
11.06.2021	0,777	0,282	20,14	10,03	19,8	10,03	9,77	24	0	0	62,6	37,6	25,05	0,6	0,2	-
12.06.2021	0,742	0,246	19,77	9,97	19,51	9,97	9,54	24	0	0	60,5	35,7	24,78	0,6	0,2	-
13.06.2021	0,716	0,217	19,56	10,74	19,3	10,74	8,56	24	0	0	61,1	35,9	25,21	0,6	0,2	-
14.06.2021	0,777	0,263	19,97	9,66	19,66	9,66	10	24	0	0	61,8	36	25,76	0,6	0,2	-
15.06.2021	0,738	0,244	19,82	10,15	19,48	10,15	9,33	24	0	0	61,1	36,3	24,79	0,6	0,2	-
16.06.2021	0,721	0,227	19,54	10,72	19,27	10,72	8,55	24	0	0	61,8	36,6	25,19	0,6	0,2	-
17.06.2021	0,747	0,252	19,85	10,35	19,53	10,35	9,18	24	0	0	61,9	36,8	25,12	0,6	0,2	-
18.06.2021	0,703	0,222	19,38	11,11	19,09	11,11	7,98	24	0	0	62,3	37,4	24,91	0,6	0,2	-
19.06.2021	0,733	0,244	19,69	10,68	19,33	10,66	8,67	24	0	0	62,8	38	24,82	0,6	0,2	-
20.06.2021	0,757	0,276	19,91	10,22	19,53	10,18	9,35	24	0	0	63,3	38,7	24,53	0,6	0,2	-
21.06.2021	0,718	0,264	19,72	10,76	19,38	10,72	8,66	24	0	0	62,8	39,3	23,5	0,6	0,2	-
22.06.2021	0,698	0,249	19,51	10,79	19,17	10,76	8,41	24	0	0	62,5	39,3	23,19	0,6	0,2	-
23.06.2021	0,634	0,23	18,56	10,7	18,28	10,66	7,62	24	0	0	61,4	39,5	21,92	0,6	0,2	-
Итого:	22,732	0	612,33	319,92	602,85	319,66	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,732															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	884,846	27877,94	16600,75	27343,61	16486,47
23.06.2021	907,578	28490,27	16920,67	27946,46	16806,13

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.06.2021 8:52:38