

#142259#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 41, Калининград
5346
6839
ВКТ-7
00209551
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,614	0,183	17,8	10,11	17,54	10,11	7,43	23	1	1	58,7	34,3	24,38	0,6	0,2	-
25.06.2025	0,659	0,207	19,35	10,92	19,1	10,92	8,18	24	0	0	58,3	34,9	23,48	0,6	0,2	-
26.06.2025	0,67	0,209	19,11	10,59	18,86	10,59	8,27	24	0	0	59	34,7	24,32	0,6	0,2	-
27.06.2025	0,654	0,194	18,91	10,91	18,66	10,91	7,75	24	0	0	59	34,5	24,5	0,6	0,2	-
28.06.2025	0,679	0,2	19,28	10,92	19,03	10,92	8,11	24	0	0	59,3	34,5	24,79	0,6	0,2	-
29.06.2025	0,713	0,225	19,74	10,45	19,47	10,45	9,02	24	0	0	59,2	34,3	24,89	0,6	0,2	-
30.06.2025	0,715	0,218	19,87	10,69	19,63	10,69	8,94	24	0	0	59,2	34,3	24,99	0,6	0,2	-
01.07.2025	0,658	0,189	19,46	11,85	19,21	11,85	7,36	24	0	0	59,4	35,2	24,19	0,6	0,2	-
02.07.2025	0,657	0,199	19,47	11,54	19,21	11,54	7,67	24	0	0	59,3	35,8	23,53	0,6	0,2	-
03.07.2025	0,674	0,204	19,49	11,14	19,23	11,14	8,09	24	0	0	59,4	35,3	24,09	0,6	0,2	-
04.07.2025	0,667	0,195	19,77	11,97	19,52	11,95	7,57	24	0	0	59,6	35,7	23,85	0,6	0,2	-
05.07.2025	0,695	0,209	20,65	12,36	20,35	12,35	8	24	0	0	59,5	36,1	23,38	0,6	0,2	-
06.07.2025	0,696	0,219	20,49	11,93	20,2	11,93	8,27	24	0	0	59,5	36,2	23,35	0,6	0,2	-
07.07.2025	0,653	0,195	19,78	12,22	19,51	12,22	7,29	24	0	0	59,5	36,2	23,29	0,6	0,2	-
08.07.2025	0,671	0,204	19,91	12,01	19,66	12,01	7,65	24	0	0	59,7	36	23,66	0,6	0,2	-
09.07.2025	0,651	0,187	19,77	12,44	19,51	12,44	7,07	24	0	0	59,4	35,9	23,5	0,6	0,2	-
10.07.2025	0,681	0,197	19,95	11,95	19,71	11,95	7,76	24	0	0	59,3	35,1	24,22	0,6	0,2	-
11.07.2025	0,672	0,197	19,88	11,97	19,61	11,97	7,64	24	0	0	59,4	35,4	23,94	0,6	0,2	-
12.07.2025	0,685	0,207	19,99	11,73	19,71	11,73	7,98	24	0	0	59,5	35,4	24,03	0,6	0,2	-
13.07.2025	0,71	0,224	20,3	11,33	20,01	11,33	8,68	24	0	0	59,6	35,8	23,78	0,6	0,2	-
14.07.2025	0,7	0,231	20,08	11,14	19,8	11,14	8,66	24	0	0	59,6	36	23,54	0,6	0,2	-
15.07.2025	0,699	0,223	21,21	12,72	20,91	12,67	8,24	24	0	0	59,4	37	22,39	0,6	0,2	-
16.07.2025	0,694	0,219	20,49	11,87	20,21	11,87	8,34	24	0	0	59,4	36,2	23,21	0,6	0,2	-
17.07.2025	0,623	0,19	20,11	12,16	19,03	12,15	6,88	23	1	1	59,5	36,7	22,78	0,6	0,2	-
18.07.2025	0,649	0,193	20,14	12,71	19,88	12,71	7,17	24	0	0	59,3	36,5	22,76	0,6	0,2	-
19.07.2025	0,668	0,205	20,07	12,07	19,81	12,07	7,74	24	0	0	59,4	36,4	23,03	0,6	0,2	-
20.07.2025	0,709	0,241	20,42	11,14	20,13	11,14	8,99	24	0	0	59,3	36,5	22,82	0,6	0,2	-
21.07.2025	0,671	0,214	20,08	11,8	19,81	11,78	8,03	24	0	0	59,4	36,8	22,6	0,6	0,2	-
22.07.2025	0,67	0,22	20,24	11,82	19,98	11,81	8,17	24	0	0	59	37	22,04	0,6	0,2	-
23.07.2025	0,672	0,215	20,15	11,95	19,88	11,95	7,93	24	0	0	59,3	36,8	22,54	0,6	0,2	-
Итого:	20,229	0	595,96	348,41	587,17	348,29	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,229															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	818,567	23674,79	13816,82	23263,59	13770,83
23.07.2025	838,796	24270,75	14165,23	23850,76	14119,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 7:12:39