


#28007#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 41, Калининград
5346

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00209551	23.08.2023	23.07.2023	
Количество тепловой энергии, система 1	489,408	489,408	0
Количество тепловой энергии, система 2	349,949	343,135	6.814



Handwritten signature

#27316#

Отчёт за период с 23.07.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6839
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209551
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 28.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2023	-	0,767	0,259	22,25	12,39	21,83	12,34	9,49	24	0	0	60	37,1	22,84	0,6	0,2
25.07.2023	-	0,743	0,231	22,74	14,2	22,33	14,14	8,19	24	0	0	60,7	38,2	22,47	0,6	0,2
26.07.2023	-	0,773	0,263	23,11	13,64	22,65	13,58	9,07	24	0	0	61	38,9	22,15	0,6	0,2
27.07.2023	-	0,734	0,223	21,82	13,22	21,41	13,16	8,25	24	0	0	60,8	37,5	23,3	0,6	0,2
28.07.2023	-	0,742	0,229	21,75	12,84	21,31	12,79	8,52	24	0	0	60,8	37,3	23,49	0,6	0,2
29.07.2023	-	0,77	0,243	21,92	12,44	21,44	12,4	9,04	24	0	0	61,3	37,5	23,83	0,6	0,2
30.07.2023	-	0,745	0,242	21,81	12,71	21,39	12,65	8,74	24	0	0	60,8	37,8	23	0,6	0,2
31.07.2023	-	0,767	0,245	21,77	12,47	21,32	12,41	8,91	24	0	0	61,7	37,7	24	0,6	0,2
01.08.2023	-	0,738	0,259	21,88	12,27	21,51	12,23	9,28	24	0	0	59,5	37,6	21,92	0,6	0,2
02.08.2023	-	0,016	0,025	6,74	5,32	6,73	5,32	1,41	24	0	0	24,9	26,7	-1,81	0,6	0,2
03.08.2023	-	0,001	0,001	0,28	0,01	0,28	0,01	0,27	24	0	0	22	21,9	0,08	0,6	0,2
04.08.2023	-	0,002	0,002	0,31	0	0,31	0	0,31	24	0	0	21,3	21,4	-0,15	0,6	0,2
05.08.2023	-	0,004	0,004	0,43	0,01	0,43	0,01	0,42	24	0	0	20,9	21,2	-0,36	0,6	0,2
06.08.2023	-	0	0	0,27	0,01	0,27	0,01	0,26	24	0	0	20,9	21,1	-0,19	0,6	0,2
07.08.2023	-	0,001	0,001	0,28	0	0,28	0	0,28	24	0	0	20,6	20,5	0,11	0,6	0,2
08.08.2023	-	0,001	0,001	0,25	0	0,25	0	0,25	24	0	0	19,9	19,5	0,44	0,6	0,2
09.08.2023	-	0	0	0,26	0,01	0,26	0,01	0,25	24	0	0	18,9	19	-0,07	0,6	0,2
10.08.2023	-	0	0	0,21	0	0,21	0	0,21	24	0	0	18,7	18,8	-0,02	0,6	0,2
11.08.2023	-	0,002	0,002	0,34	0,01	0,34	0,01	0,33	24	0	0	19,6	20,2	-0,54	0,6	0,2
12.08.2023	-	0	0	0,13	0	0,13	0	0,13	24	0	0	18,7	18,8	-0,12	0,6	0,2
13.08.2023	-	0	0	0,15	0,02	0,15	0,02	0,13	24	0	0	19	19,2	-0,19	0,6	0,2
14.08.2023	-	0	0	0,16	0	0,16	0	0,16	24	0	0	19,1	19,2	-0,11	0,6	0,2
15.08.2023	-	0	0	0,14	0,01	0,14	0,01	0,13	24	0	0	19,6	19,6	-0,01	0,6	0,2
16.08.2023	-	0	0	0,13	0	0,13	0	0,13	24	0	0	19,8	19,9	-0,11	0,6	0,2
17.08.2023	-	0	0	0,14	0	0,14	0	0,14	24	0	0	20	20,1	-0,07	0,6	0,2
18.08.2023	-	0	0	0,12	0	0,12	0	0,12	24	0	0	20,2	20,3	-0,07	0,6	0,2
19.08.2023	-	0	0	0,11	0	0,11	0	0,11	24	0	0	20,2	20,4	-0,17	0,6	0,2
20.08.2023	-	0,005	0,006	0,65	0	0,65	0	0,65	24	0	0	19,4	20,6	-1,16	0,6	0,2
21.08.2023	-	0,003	0,004	0,48	0	0,48	0	0,48	24	0	0	19,3	20,5	-1,23	0,6	0,2
22.08.2023	-	0	0	0,12	0	0,12	0	0,12	24	0	0	20,1	20,2	-0,16	0,6	0,2
23.08.2023	-	0	0	0,16	0,01	0,16	0,01	0,15	24	0	0	19,9	19,9	0,06	0,6	0,2
Итого:	-	6,814	2,24	210,91	121,59	207,04	121,11	85,93	744	0	-	31,92	25,44	6,49	0,6	0,2

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2023	343,135	10092,31	6019,6	9904,9	5989
23.08.2023	349,949	10303,22	6141,19	10111,94	6110,11

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____