

#92761#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 41, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6839
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209551
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,66	0,217	18,04	9,88	17,79	9,88	7,91	24	0	0	61,2	36,2	24,95	0,6	0,2	-
25.07.2024	0,664	0,217	18,02	9,82	17,76	9,82	7,94	24	0	0	61,4	36,2	25,22	0,6	0,2	-
26.07.2024	0,673	0,21	17,92	9,56	17,68	9,56	8,12	24	0	0	61,4	35,4	26,07	0,6	0,2	-
27.07.2024	0,666	0,202	17,87	9,79	17,63	9,79	7,84	24	0	0	61,4	35,5	25,9	0,6	0,2	-
28.07.2024	0,687	0,229	18,4	9,51	18,15	9,51	8,64	24	0	0	60,7	35,7	24,95	0,6	0,2	-
29.07.2024	0,665	0,21	18,32	10,31	18,05	10,31	7,74	24	0	0	61	35,5	25,49	0,6	0,2	-
30.07.2024	0,681	0,215	18,44	10,02	18,17	10,01	8,16	24	0	0	61,3	35,7	25,56	0,6	0,2	-
31.07.2024	0,683	0,213	18,35	10,11	18,09	10,11	7,98	24	0	0	61,5	35,6	25,87	0,6	0,2	-
01.08.2024	0,681	0,225	18,52	10,08	18,25	10,07	8,18	24	0	0	61,5	36,4	25,11	0,6	0,2	-
02.08.2024	0,692	0,208	18,29	9,86	18,05	9,86	8,19	24	0	0	61,4	35,1	26,38	0,6	0,2	-
03.08.2024	0,692	0,218	18,51	8,94	17,59	8,94	8,65	23	1	1	61,4	34,9	26,56	0,6	0,2	-
04.08.2024	0,689	0,228	18,69	10,08	18,42	10,08	8,34	24	0	0	61,3	36,3	25,07	0,6	0,2	-
05.08.2024	0,679	0,23	18,34	9,66	18,08	9,66	8,42	24	0	0	60,8	35,6	25,17	0,6	0,2	-
06.08.2024	0,671	0,219	18,03	9,56	17,77	9,56	8,21	24	0	0	61,2	35,9	25,27	0,6	0,2	-
07.08.2024	0,102	0,035	5,63	4,62	5,59	4,62	0,97	24	0	0	44,1	30,7	13,36	0,6	0,2	-
08.08.2024	0,001	0,001	0,54	0,35	0,54	0,35	0,19	24	0	0	23,2	26,6	-3,3	0,6	0,2	-
09.08.2024	0,001	0,001	0,3	0,03	0,3	0,03	0,27	24	0	0	23,1	23,8	-0,64	0,6	0,2	-
10.08.2024	0,001	0,001	0,32	0,03	0,32	0,03	0,29	24	0	0	22	23,9	-1,86	0,6	0,2	-
11.08.2024	0,001	0,001	0,6	0,32	0,6	0,32	0,28	24	0	0	21,2	23,9	-2,76	0,6	0,2	-
12.08.2024	0,002	0,002	0,75	0,4	0,75	0,4	0,35	24	0	0	21	23,2	-2,22	0,6	0,2	-
13.08.2024	0,001	0,001	0,66	0,51	0,66	0,51	0,15	24	0	0	20,4	23,1	-2,61	0,6	0,2	-
14.08.2024	0	0,003	0,69	0,65	0,69	0,65	0,04	24	0	0	20,1	23	-2,89	0,6	0,2	-
15.08.2024	0	0	0,29	0,2	0,29	0,2	0,09	24	0	0	20,2	22,9	-2,62	0,6	0,2	-
16.08.2024	0,003	0,001	0,34	0,01	0,34	0,01	0,33	24	0	0	22,3	20,5	1,78	0,6	0,2	-
17.08.2024	0,001	0,001	0,28	0	0,28	0	0,28	24	0	0	22,1	20,7	1,34	0,6	0,2	-
18.08.2024	0,002	0,001	0,27	0,01	0,27	0,01	0,26	24	0	0	21,7	20,8	0,91	0,6	0,2	-
19.08.2024	0,002	0,002	0,32	0,01	0,32	0,01	0,31	24	0	0	22,4	20,6	1,79	0,6	0,2	-
20.08.2024	0,326	0,096	14,11	9,76	13,94	9,72	4,22	24	0	0	49,8	33,8	16,02	0,6	0,2	-
21.08.2024	0,814	0,261	27,4	18,82	26,92	18,62	8,3	24	0	0	61,6	41,2	20,38	0,6	0,2	-
22.08.2024	0,745	0,22	25,08	17,64	24,6	17,49	7,11	24	0	0	61,5	40,2	21,29	0,6	0,2	-
23.08.2024	0,728	0,212	24,15	16,82	23,67	16,68	6,99	24	0	0	61,6	39,9	21,68	0,6	0,2	-
Итого:	12,213	0	357,47	207,36	351,56	206,81	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,213															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	576,551	16529,76	9541,46	16241,56	9506,53
23.08.2024	588,764	16887,23	9748,82	16593,12	9713,34

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2024 14:57:05