

#145131#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 41, Калининград
5346
6839
ВКТ-7
00209551
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,716	0,242	20,46	11,1	20,18	11,09	9,09	24	0	0	59,4	36,2	23,17	0,6	0,2	-
25.07.2025	0,644	0,212	21,78	13,79	21,51	13,74	7,77	24	0	0	57	37,1	19,82	0,6	0,2	-
26.07.2025	0,044	0,018	3,51	2,83	3,49	2,82	0,67	24	0	0	43,3	35,4	7,93	0,6	0,2	-
27.07.2025	0,32	0,103	10,35	6,29	10,2	6,27	3,93	24	0	0	56,9	35,8	21,14	0,6	0,2	-
28.07.2025	0,592	0,197	17,93	10,28	17,69	10,28	7,41	24	0	0	58,2	35,9	22,31	0,6	0,2	-
29.07.2025	0,612	0,184	17,84	10,16	17,6	10,16	7,44	24	0	0	58,8	34,9	23,95	0,6	0,2	-
30.07.2025	0,63	0,198	17,99	10	17,74	10	7,74	24	0	0	59	34,9	24,14	0,6	0,2	-
31.07.2025	0,6	0,19	17,78	10,5	17,53	10,5	7,03	24	0	0	59,2	35,6	23,57	0,6	0,2	-
01.08.2025	0,64	0,201	17,99	9,63	17,75	9,63	8,12	24	0	0	59,2	34,7	24,49	0,6	0,2	-
02.08.2025	0,635	0,195	17,96	9,91	17,72	9,91	7,81	24	0	0	59,2	34,7	24,49	0,6	0,2	-
03.08.2025	0,591	0,187	17,79	10,57	17,55	10,57	6,98	24	0	0	58,8	35,6	23,16	0,6	0,2	-
04.08.2025	0,622	0,206	18,05	10,05	17,8	10,05	7,75	24	0	0	59	35,6	23,41	0,6	0,2	-
05.08.2025	0,623	0,194	17,76	9,97	17,52	9,97	7,55	24	0	0	59,1	34,6	24,5	0,6	0,2	-
06.08.2025	0,639	0,194	17,97	9,67	17,73	9,67	8,06	24	0	0	58,5	33,6	24,97	0,6	0,2	-
07.08.2025	0,626	0,181	17,68	9,99	17,44	9,99	7,45	24	0	0	59	33,9	25,16	0,6	0,2	-
08.08.2025	0,608	0,172	17,59	10,41	17,35	10,41	6,94	24	0	0	59,2	34,4	24,81	0,6	0,2	-
09.08.2025	0,641	0,209	18,03	9,71	17,78	9,71	8,07	24	0	0	59,1	34,8	24,31	0,6	0,2	-
10.08.2025	0,672	0,219	18,38	9,44	18,12	9,44	8,68	24	0	0	59,2	34,5	24,67	0,6	0,2	-
11.08.2025	0,67	0,225	18,4	9,36	18,15	9,36	8,79	24	0	0	59,2	34,6	24,52	0,6	0,2	-
12.08.2025	0,654	0,221	18,61	10,12	18,34	10,12	8,22	24	0	0	59,2	35,5	23,77	0,6	0,2	-
13.08.2025	0,094	0,04	5,98	4,72	5,94	4,72	1,22	24	0	0	38,2	28,9	9,27	0,6	0,2	-
14.08.2025	-0,003	-0,002	2,3	3	2,3	3	-0,7	24	0	0	22,8	27,5	-4,79	0,6	0,2	-
15.08.2025	0,001	0,001	2,5	2,56	2,5	2,56	-0,06	24	0	0	22,4	24	-1,56	0,6	0,2	-
16.08.2025	0	0	2,85	3,25	2,85	3,25	-0,4	24	0	0	22	22,4	-0,46	0,6	0,2	-
17.08.2025	0,011	0,013	2,16	1,15	2,16	1,15	1,01	24	0	0	21,7	21,9	-0,24	0,6	0,2	-
18.08.2025	0,022	0,02	1,84	0,07	1,84	0,07	1,77	24	0	0	22,7	21,6	1,07	0,6	0,2	-
19.08.2025	0	0	0,29	0,02	0,29	0,02	0,27	24	0	0	20,6	20,3	0,37	0,6	0,2	-
20.08.2025	0,004	0,004	0,39	0,02	0,39	0,02	0,37	24	0	0	20,1	19,8	0,3	0,6	0,2	-
21.08.2025	0	0	0,19	0,03	0,19	0,03	0,16	24	0	0	19,4	20	-0,59	0,6	0,2	-
22.08.2025	0,001	0,001	0,29	0,03	0,29	0,03	0,26	24	0	0	19	19,2	-0,19	0,6	0,2	-
23.08.2025	0	0	0,21	0,02	0,21	0,02	0,19	24	0	0	18,3	18,3	-0,01	0,6	0,2	-
Итого:	11,909	0	362,85	208,65	358,15	208,56	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,909															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	838,796	24270,75	14165,23	23850,76	14119,12
23.08.2025	850,705	24633,6	14373,88	24208,91	14327,68

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.08.2025 9:50:45