

#30605#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2023 по 23.09.2023


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 41, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00209551	Показания прибора, Гкал 23.09.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	489,408	489,408	0
Количество тепловой энергии, система 2	368,602	349,949	18.653



Подпись исполнителя



#29783#

Отчёт за период с 23.08.2023 по 23.09.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6839
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209551
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 27.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2023	-	0,001	0,001	0,21	0	0,21	0	0,21	24	0	0	19,8	20,1	-0,22	0,6	0,2
25.08.2023	-	0,001	0,001	0,18	0	0,18	0	0,18	24	0	0	19,7	19,8	-0,06	0,6	0,2
26.08.2023	-	0	0	0,17	0	0,17	0	0,17	24	0	0	19,9	20	-0,14	0,6	0,2
27.08.2023	-	0	0	0,11	0	0,11	0	0,11	24	0	0	20	20,1	-0,16	0,6	0,2
28.08.2023	-	0	0	0,09	0	0,09	0	0,09	24	0	0	19,6	19,8	-0,16	0,6	0,2
29.08.2023	-	0	0	0,1	0,01	0,1	0,01	0,09	24	0	0	19,2	19	0,22	0,6	0,2
30.08.2023	-	0	0	0,14	0	0,14	0	0,14	24	0	0	19,3	19,5	-0,23	0,6	0,2
31.08.2023	-	0,783	0,33	23,17	11,71	22,82	11,65	11,17	24	0	0	58,6	38,7	19,87	0,6	0,2
01.09.2023	-	0,776	0,272	24,66	15,58	24,18	15,44	8,74	24	0	0	61,8	41,3	20,46	0,6	0,2
02.09.2023	-	0,789	0,253	24,52	15,7	24,04	15,58	8,46	24	0	0	62,2	40,4	21,78	0,6	0,2
03.09.2023	-	0,828	0,267	24,48	15,06	24	14,97	9,03	24	0	0	62,9	40,2	22,75	0,6	0,2
04.09.2023	-	0,808	0,248	24,19	15,64	23,71	15,51	8,2	24	0	0	64,1	41	23,1	0,6	0,2
05.09.2023	-	0,783	0,246	23,64	15,41	23,16	15,27	7,89	24	0	0	64,2	41,3	22,93	0,6	0,2
06.09.2023	-	0,443	0,109	14,6	10,54	14,34	10,47	3,87	24	0	0	61,5	39,4	22,14	0,6	0,2
07.09.2023	-	0,848	0,277	24,19	14,92	23,71	14,82	8,89	24	0	0	64,7	40,8	23,94	0,6	0,2
08.09.2023	-	0,758	0,228	23,57	15,17	22,28	15,04	7,24	23	1	1	64,8	41,3	23,5	0,6	0,2
09.09.2023	-	0,787	0,227	23,61	15,92	23,13	15,78	7,35	24	0	0	65	41,3	23,75	0,6	0,2
10.09.2023	-	0,856	0,273	24,01	14,58	23,53	14,51	9,02	24	0	0	64,9	40,6	24,21	0,6	0,2
11.09.2023	-	0,8	0,246	23,6	15,52	23,12	15,39	7,73	24	0	0	65,2	41,4	23,76	0,6	0,2
12.09.2023	-	0,795	0,246	23,33	14,95	22,87	14,85	8,02	24	0	0	64,3	40,8	23,54	0,6	0,2
13.09.2023	-	0,73	0,222	23	15,16	22,52	15,08	7,44	24	0	0	62,4	40,3	22,1	0,6	0,2
14.09.2023	-	0,74	0,213	22,85	15,31	22,37	15,19	7,18	24	0	0	62,7	39,5	23,21	0,6	0,2
15.09.2023	-	0,781	0,23	22,91	14,7	22,43	14,63	7,8	24	0	0	63,6	39,2	24,34	0,6	0,2
16.09.2023	-	0,819	0,247	22,72	13,31	22,24	13,25	8,99	24	0	0	63,1	38,1	25,02	0,6	0,2
17.09.2023	-	0,795	0,255	22,32	12,94	21,84	12,88	8,96	24	0	0	62,8	38,3	24,47	0,6	0,2
18.09.2023	-	0,815	0,252	22,97	13,84	22,49	13,76	8,73	24	0	0	63,5	39	24,55	0,6	0,2
19.09.2023	-	0,789	0,227	22,88	14,56	22,4	14,5	7,9	24	0	0	63,7	39,3	24,44	0,6	0,2
20.09.2023	-	0,803	0,243	23,22	14,23	22,74	14,17	8,57	24	0	0	62,9	38,7	24,2	0,6	0,2
21.09.2023	-	0,779	0,234	23,43	14,93	22,95	14,86	8,09	24	0	0	62,4	39	23,38	0,6	0,2
22.09.2023	-	0,766	0,23	23,09	14,76	22,61	14,67	7,94	24	0	0	62,5	39	23,49	0,6	0,2
23.09.2023	-	0,78	0,242	23,09	14,2	22,61	14,13	8,48	24	0	0	62	38,7	23,3	0,6	0,2
Итого:	-	18,653	5,819	555,05	348,65	543,09	346,41	196,68	743	1	-	53,33	35,35	17,98	0,6	0,2

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2023	349,949	10303,22	6141,19	10111,94	6110,11
23.09.2023	368,602	10858,27	6489,84	10655,03	6456,52

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения