

#95104#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 41, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6839
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209551
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,781	0,245	24,5	15,94	24,02	15,82	8,2	24	0	0	61,8	40	21,81	0,6	0,2	-
25.08.2024	0,748	0,233	24,3	16,32	23,82	16,18	7,64	24	0	0	61,7	40,2	21,52	0,6	0,2	-
26.08.2024	0,761	0,238	24,38	16,17	23,9	16,01	7,89	24	0	0	61,6	40,1	21,56	0,6	0,2	-
27.08.2024	0,757	0,227	24,35	16,43	23,87	16,28	7,59	24	0	0	61,8	39,9	21,85	0,6	0,2	-
28.08.2024	0,772	0,24	24,49	16,19	24,01	16,04	7,97	24	0	0	61,8	39,8	21,93	0,6	0,2	-
29.08.2024	0,734	0,222	24,17	16,71	23,69	16,54	7,15	24	0	0	61,7	40,2	21,45	0,6	0,2	-
30.08.2024	0,698	0,201	23,92	17,09	23,44	16,92	6,52	24	0	0	61,7	40,8	20,93	0,6	0,2	-
31.08.2024	0,767	0,243	24,36	16,04	23,88	15,93	7,95	24	0	0	61,8	40,1	21,76	0,6	0,2	-
01.09.2024	0,82	0,271	24,83	15,29	24,35	15,2	9,15	24	0	0	61,8	39,8	22,07	0,6	0,2	-
02.09.2024	0,73	0,206	24,2	16,94	23,72	16,79	6,93	24	0	0	61,8	40,1	21,71	0,6	0,2	-
03.09.2024	0,765	0,242	24,41	16,18	23,93	16,02	7,91	24	0	0	61,8	40,2	21,56	0,6	0,2	-
04.09.2024	0,765	0,239	24,34	16,06	23,86	15,92	7,94	24	0	0	61,9	40,2	21,66	0,6	0,2	-
05.09.2024	0,759	0,239	24,28	16,16	23,8	16	7,8	24	0	0	61,9	40,4	21,49	0,6	0,2	-
06.09.2024	0,741	0,225	24,07	16,33	23,59	16,18	7,41	24	0	0	61,9	40,4	21,48	0,6	0,2	-
07.09.2024	0,748	0,232	24,18	16,27	23,7	16,14	7,56	24	0	0	62	40,5	21,52	0,6	0,2	-
08.09.2024	0,779	0,256	24,54	15,81	24,06	15,69	8,37	24	0	0	61,8	40,4	21,45	0,6	0,2	-
09.09.2024	0,727	0,216	24,19	16,64	23,71	16,5	7,21	24	0	0	61,3	40,1	21,18	0,6	0,2	-
10.09.2024	0,74	0,236	24,17	15,92	23,69	15,81	7,88	24	0	0	60,7	39,7	21,02	0,6	0,2	-
11.09.2024	0,74	0,227	24,12	15,96	23,64	15,84	7,8	24	0	0	60,6	39,3	21,27	0,6	0,2	-
12.09.2024	0,751	0,228	24,06	15,88	23,58	15,75	7,83	24	0	0	60,9	39	21,9	0,6	0,2	-
13.09.2024	0,741	0,219	24,09	16,23	23,61	16,13	7,48	24	0	0	60,9	39	21,84	0,6	0,2	-
14.09.2024	0,798	0,253	24,49	15,17	24,01	15,08	8,93	24	0	0	60,8	38,6	22,2	0,6	0,2	-
15.09.2024	0,816	0,275	24,83	15	24,35	14,9	9,45	24	0	0	60,9	38,9	21,94	0,6	0,2	-
16.09.2024	0,737	0,224	24,08	16,17	23,6	16,03	7,57	24	0	0	60,8	39,4	21,44	0,6	0,2	-
17.09.2024	0,787	0,254	24,34	15,19	23,86	15,08	8,78	24	0	0	61	39,1	21,98	0,6	0,2	-
18.09.2024	0,775	0,249	24,26	15,33	23,78	15,24	8,54	24	0	0	60,9	39,1	21,74	0,6	0,2	-
19.09.2024	0,781	0,252	24,31	15,37	23,83	15,26	8,57	24	0	0	61	39,1	21,94	0,6	0,2	-
20.09.2024	0,732	0,222	24,05	16,17	23,57	16,06	7,51	24	0	0	60,8	39,4	21,46	0,6	0,2	-
21.09.2024	0,798	0,255	24,46	15,14	23,98	15,03	8,95	24	0	0	60,9	38,9	22	0,6	0,2	-
22.09.2024	0,83	0,274	24,79	14,67	24,31	14,59	9,72	24	0	0	60,9	38,6	22,25	0,6	0,2	-
23.09.2024	0,804	0,264	24,51	14,9	24,03	14,81	9,22	24	0	0	60,7	38,6	22,13	0,6	0,2	-
Итого:	23,682	0	754,07	493,67	739,19	489,77	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,682															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	588,764	16887,23	9748,82	16593,12	9713,34
23.09.2024	612,446	17641,3	10242,49	17332,31	10203,11

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 13:09:16