

#148566#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 41, Калининград
5346
6839
ВКТ-7
00209551
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0	0	0,2	0,02	0,2	0,02	0,18	24	0	0	17,8	17,5	0,26	0,6	0,2	-
25.08.2025	0	0	0,14	0,01	0,14	0,01	0,13	24	0	0	16,8	17	-0,16	0,6	0,2	-
26.08.2025	0	0	0,17	0	0,17	0	0,17	24	0	0	16,7	16,9	-0,17	0,6	0,2	-
27.08.2025	0,501	0,183	15,57	8,24	15,36	8,22	7,14	24	0	0	54,9	33,9	20,99	0,6	0,2	-
28.08.2025	0,69	0,227	21,36	12,43	21,09	12,43	8,66	24	0	0	57,4	35,4	21,97	0,6	0,2	-
29.08.2025	0,667	0,204	19,67	11,36	19,42	11,36	8,06	24	0	0	58,6	35	23,58	0,6	0,2	-
30.08.2025	0,686	0,221	19,65	10,69	19,4	10,69	8,71	24	0	0	58,6	34,8	23,77	0,6	0,2	-
31.08.2025	0,689	0,236	19,97	10,94	19,7	10,94	8,76	24	0	0	59	36	22,92	0,6	0,2	-
01.09.2025	0,686	0,222	19,63	10,63	19,37	10,63	8,74	24	0	0	58,9	35,3	23,62	0,6	0,2	-
02.09.2025	0,526	0,164	16,91	9,64	15,91	9,63	6,28	20	4	1	58,4	35,9	22,5	0,6	0,2	-
03.09.2025	0,67	0,226	19,45	10,28	19,19	10,28	8,91	24	0	0	57,9	35,3	22,56	0,6	0,2	-
04.09.2025	0,605	0,192	18,52	11,13	18,26	11,13	7,13	24	0	0	58,7	36,2	22,53	0,6	0,2	-
05.09.2025	0,588	0,178	18,08	11,17	17,83	11,17	6,66	24	0	0	58,9	36,2	22,7	0,6	0,2	-
06.09.2025	0,646	0,209	18,55	10,2	18,31	10,2	8,11	24	0	0	59,1	35,5	23,58	0,6	0,2	-
07.09.2025	0,614	0,208	18,69	10,85	18,43	10,85	7,58	24	0	0	58,5	36,5	22,04	0,6	0,2	-
08.09.2025	0,612	0,193	18,29	10,77	18,04	10,77	7,27	24	0	0	59	36	23,04	0,6	0,2	-
09.09.2025	0,605	0,182	18,12	10,88	17,87	10,88	6,99	24	0	0	59,1	35,7	23,42	0,6	0,2	-
10.09.2025	0,623	0,194	18,25	10,52	18	10,52	7,48	24	0	0	59,1	35,5	23,61	0,6	0,2	-
11.09.2025	0,628	0,19	18,33	10,27	18,09	10,27	7,82	24	0	0	58,4	34,5	23,84	0,6	0,2	-
12.09.2025	0,645	0,186	18,38	10,39	18,14	10,39	7,75	24	0	0	59	34,5	24,5	0,6	0,2	-
13.09.2025	0,636	0,192	18,37	10,42	18,13	10,42	7,71	24	0	0	58,7	34,4	24,36	0,6	0,2	-
14.09.2025	0,659	0,217	18,79	9,97	18,54	9,97	8,57	24	0	0	58,1	34,4	23,73	0,6	0,2	-
15.09.2025	0,622	0,189	18,39	10,42	18,14	10,42	7,72	24	0	0	57,6	33,9	23,65	0,6	0,2	-
16.09.2025	0,641	0,206	18,59	10,48	18,32	10,48	7,84	24	0	0	58,5	34,5	23,95	0,6	0,2	-
17.09.2025	0,627	0,174	18,41	10,84	18,16	10,84	7,32	24	0	0	58,1	33,4	24,73	0,6	0,2	-
18.09.2025	0,639	0,191	18,53	10,15	18,29	10,15	8,14	24	0	0	57,2	33	24,2	0,6	0,2	-
19.09.2025	0,669	0,218	18,6	9,44	18,35	9,44	8,91	24	0	0	58,1	33,4	24,74	0,6	0,2	-
20.09.2025	0,633	0,186	18,08	10,09	17,84	10,09	7,75	24	0	0	58,5	33,6	24,9	0,6	0,2	-
21.09.2025	0,65	0,209	18,47	10,06	18,22	10,06	8,16	24	0	0	58,9	34,8	24,04	0,6	0,2	-
22.09.2025	0,651	0,187	18,28	10,16	18,04	10,16	7,88	24	0	0	58,9	33,6	25,31	0,6	0,2	-
23.09.2025	0,648	0,197	18,4	10,37	18,13	10,37	7,76	24	0	0	58,8	33,8	25,02	0,6	0,2	-
Итого:	17,756	0	520,84	292,82	513,08	292,79	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,756															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч740

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	850,705	24633,6	14373,88	24208,91	14327,68
23.09.2025	868,461	25154,44	14666,7	24721,99	14620,47

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 14:58:41