

#98957#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Артиллерийская 41, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6839  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209551  
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2024	0,764	0,236	24,26	15,81	23,79	15,69	8,1	24	0	0	60,8	38,9	21,89	0,6	0,2	-
25.09.2024	0,778	0,242	24,42	15,6	23,94	15,52	8,42	24	0	0	60,8	38,7	22,08	0,6	0,2	-
26.09.2024	0,771	0,236	24,35	15,81	23,87	15,72	8,15	24	0	0	60,9	38,8	22,12	0,6	0,2	-
27.09.2024	0,789	0,252	24,22	15,01	23,76	14,95	8,81	24	0	0	60,6	38,2	22,37	0,6	0,2	-
28.09.2024	0,812	0,254	24,21	14,63	23,75	14,58	9,17	24	0	0	60,6	37,5	23,16	0,6	0,2	-
29.09.2024	0,842	0,275	24,66	14,26	24,18	14,2	9,98	24	0	0	60,5	37,4	23,11	0,6	0,2	-
30.09.2024	0,786	0,229	24,08	15,34	23,6	15,29	8,31	24	0	0	60,6	37,1	23,55	0,6	0,2	-
01.10.2024	0,803	0,233	24,11	14,88	23,66	14,83	8,83	24	0	0	60,2	36,6	23,68	0,6	0,2	-
02.10.2024	0,827	0,245	24,3	14,63	23,83	14,57	9,26	24	0	0	60,6	36,6	24,06	0,6	0,2	-
03.10.2024	0,791	0,24	24,17	15,08	23,7	15,04	8,66	24	0	0	60	36,7	23,33	0,6	0,2	-
04.10.2024	0,868	0,264	24,87	14,36	24,39	14,31	10,08	24	0	0	60,6	36,4	24,27	0,6	0,2	-
05.10.2024	0,863	0,255	24,97	14,77	24,49	14,69	9,8	24	0	0	60,9	36,6	24,28	0,6	0,2	-
06.10.2024	0,873	0,279	25,31	14,59	24,84	14,51	10,33	24	0	0	60,5	37	23,51	0,6	0,2	-
07.10.2024	0,836	0,243	24,76	15,2	24,28	15,13	9,15	24	0	0	60,7	36,8	23,97	0,6	0,2	-
08.10.2024	0,785	0,221	23,84	15,33	23,39	15,26	8,13	24	0	0	60,7	37	23,77	0,6	0,2	-
09.10.2024	0,792	0,244	23,63	14,44	23,18	14,4	8,78	24	0	0	60,9	37,5	23,34	0,6	0,2	-
10.10.2024	0,726	0,211	23,21	15,43	22,75	15,36	7,39	24	0	0	60,7	38,4	22,37	0,6	0,2	-
11.10.2024	0,745	0,225	23,31	15,02	22,86	14,94	7,92	24	0	0	60,8	38,3	22,47	0,6	0,2	-
12.10.2024	0,785	0,249	23,68	14,44	23,23	14,36	8,87	24	0	0	60,8	38,2	22,62	0,6	0,2	-
13.10.2024	0,419	0,122	14,2	9,57	13,96	9,53	4,43	24	0	0	56,9	35,1	21,73	0,6	0,2	-
14.10.2024	0,333	0,101	10	5,77	9,81	5,77	4,04	24	0	0	58,2	34,8	23,39	0,6	0,2	-
15.10.2024	0,466	0,158	13,35	7,23	13,13	7,22	5,91	24	0	0	59	35,7	23,25	0,6	0,2	-
16.10.2024	0,555	0,176	15,9	9,03	15,66	9,02	6,64	24	0	0	59,6	35,3	24,23	0,6	0,2	-
17.10.2024	0,58	0,182	16,01	8,65	15,77	8,65	7,12	24	0	0	59,6	34	25,67	0,6	0,2	-
18.10.2024	0,526	0,151	16,1	10,11	15,84	10,11	5,73	24	0	0	59,6	36,3	23,28	0,6	0,2	-
19.10.2024	0,734	0,243	20,84	11,56	20,51	11,56	8,95	24	0	0	60,3	36,4	23,84	0,6	0,2	-
20.10.2024	0,735	0,242	20,83	11,45	20,49	11,45	9,04	24	0	0	60,3	36,4	23,96	0,6	0,2	-
21.10.2024	0,706	0,221	20,18	11,6	19,89	11,59	8,3	24	0	0	60,4	36,2	24,18	0,6	0,2	-
22.10.2024	0,647	0,187	19,57	12,34	19,3	12,34	6,96	24	0	0	60,4	37	23,44	0,6	0,2	-
23.10.2024	0,701	0,223	20,08	11,48	19,78	11,48	8,3	24	0	0	60,4	36,3	24,06	0,6	0,2	-
Итого:	21,638	0	647,42	393,42	635,63	392,07	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,638															

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2024	612,446	17641,3	10242,49	17332,31	10203,11
23.10.2024	634,084	18288,72	10635,91	17967,94	10595,18

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.10.2024 7:52:20