

#98956#

Отчёт по теплопотреблению за период с 07.10.2024 по 23.10.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 41, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6838
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209551
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
08.10.2024	1,808	0,037	130,87	129,11	128,13	127,3	0,83	24	0	1	68	54,3	13,74	0,6	0,2	-
09.10.2024	2,705	0,062	200,86	198,05	196,61	195,22	1,39	24	0	0	68,5	55,1	13,36	0,6	0,2	-
10.10.2024	2,551	0,067	190,08	187,36	186,1	184,65	1,45	24	0	0	68,5	55,2	13,28	0,6	0,2	-
11.10.2024	2,551	0,066	184,37	181,6	180,46	179,05	1,41	24	0	0	68,6	54,8	13,7	0,6	0,2	-
12.10.2024	2,602	0,071	182,35	179,49	178,46	176,92	1,54	24	0	0	69,2	55,1	14,11	0,6	0,2	-
13.10.2024	2,526	0,077	169,08	166,09	165,5	163,85	1,65	24	0	0	68,7	54	14,75	0,6	0,2	-
14.10.2024	2,618	0,084	186,09	182,89	182,11	180,3	1,81	24	0	0	68,8	55	13,84	0,6	0,2	-
15.10.2024	2,609	0,082	179,65	176,54	175,78	174,05	1,73	24	0	0	69,1	54,8	14,31	0,6	0,2	-
16.10.2024	2,597	0,079	173,46	170,41	169,73	168,04	1,69	24	0	0	69,1	54,4	14,78	0,6	0,2	-
17.10.2024	2,614	0,076	176,25	173,22	172,48	170,8	1,68	24	0	0	68,9	54,2	14,63	0,6	0,2	-
18.10.2024	2,601	0,078	177	173,97	173,25	171,55	1,7	24	0	0	68,9	54,4	14,5	0,6	0,2	-
19.10.2024	2,598	0,082	173,79	170,75	170,11	168,37	1,74	24	0	0	68,9	54,2	14,75	0,6	0,2	-
20.10.2024	2,58	0,08	174,99	171,94	171,28	169,53	1,75	24	0	0	68,9	54,4	14,54	0,6	0,2	-
21.10.2024	2,571	0,075	181,35	178,29	177,45	175,77	1,68	24	0	0	69	55	13,98	0,6	0,2	-
22.10.2024	2,532	0,075	184,42	181,38	180,44	178,78	1,66	24	0	0	68,9	55,4	13,52	0,6	0,2	-
23.10.2024	2,543	0,075	183,42	180,48	179,53	177,93	1,6	24	0	0	68,6	54,9	13,68	0,6	0,2	-
Итого:	40,606	0	2848,03	2801,57	2787,42	2762,11	0	384	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,606															

Общее время работы системы, ч 384

Период нормальной работы системы, ч 384

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
07.10.2024	1020,655	53951,44	52845,36	52727,78	52159,83
23.10.2024	1061,261	56799,47	55646,93	55515,2	54921,94

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2024 7:33:34